## 物品購入仕様書

	47.4 LT O 4.8
品名及び規格	灯油 JIS 1号
予定数量 (契約期間中の 見込み数量)	43,500リットル  <内 訳> (1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター     40,000リットル (2) 埼玉県立精神医療センター     3,500リットル
履行期間	令和3年10月1日から令和3年11月30日まで
契約方法	1 リットル当たりの単価契約
納入方法	指定日時に指定数量を指定場所に納入する。
納入場所	<ul> <li>(1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 埼玉県熊谷市板井1696番地 電話:048-536-9900</li> <li>(2) 埼玉県立精神医療センター 埼玉県北足立郡伊奈町小室818番地2 電話:048-723-1111</li> </ul>
灯油タンクの 注入口のサイズ	(1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター A (エネルギー棟) 30,000ℓ × 2 基 6 5 mm B (RI 棟) 3,000ℓ 6 5 mm C (実験検査棟) 1,900ℓ 5 0 mm D (A 病棟) 10,000ℓ 5 0 mm (2) 埼玉県立精神医療センター 6,000ℓ × 2 基 5 5 mm
納入条件 及び 特記事項	<ul> <li>(1) 納入に当たっては現場の指示に従うこと。</li> <li>(2) 実際の使用量が、上記「予定数量」欄の数量に満たない場合でも契約満了日をもって本契約は終了する。</li> <li>(3) 契約の期間中において、市場価格に著しい変動があった場合には、協議の上、契約内容を変更する場合がある。</li> <li>*年間使用見込数量は別添のとおり。ただし、予定数量等は変更になる可能性がある。</li> <li>*タンク容量等については別添図面のとおり。</li> <li>*循環器・呼吸器病センターのDのタンクに関しては、A病棟と調理・洗濯棟の間の通路を通る際、職員立会いのもとでシャッターの開閉が必要となる。</li> </ul>