

令和3年10月14日

質問書1への回答

件名：21 精神医療センター災害拠点精神科病院施設整備建築工事

書類名、該当頁、	見出番号等 質問事項
設計図面 図面番号 A-14～16 図面番号 S-04～10	災害倉庫新設について、見積もりのためハウス本体のメーカーを教えてください。 【回答】 株式会社システムハウスR&Cです。なお、左欄に示した図面は参考図となります。
	既存電話交換機設定替えについて、見積もりのため既存電話機のメーカーを教えてください。 【回答】 沖電気です。

令和3年10月14日

質問書2への回答

件名：21 精神医療センター災害拠点精神科病院施設整備建築工事

書類名、該当頁、	見出番号等 質問事項
設計図面 図面番号 A-24	構内の資材搬入用車輦及び重機類の高さ制限はございますか。 【回答】 ありません。なお、A-24 は参考図となります。
設計図面 図面番号 S-01	地盤改良が必要がないと考えて良いでしょうか。 【回答】 地盤改良の必要はありませんが、施工の際は特記仕様（図面 S-01）の内容を確認し工事を進めてください。
設計図面 図面番号 A-18, A-19	屋外物置のメーカー指定はございますか。 【回答】 メーカー指定はありません。
設計図面 図面番号 A-16	天井点検口 600 角の材質はアルミ製と考えて良いでしょうか。 【回答】 ご質問の通りです。
設計図面 図面番号 A-22	ライニング甲板はマリンポ ストフォームと考えて良いでしょうか。 【回答】 ご質問の通りです。
設計図面 図面番号 A-24	仮設用電気・用水の取り出し位置をご指示ください。 【回答】 ご質問については特記仕様書（図面 A-02）の通りですが、仮設計画に応じ関係機関などと調整するなどして対応してください。