

令和3年10月13日

質問書1への回答

件名：21 精神医療センター災害拠点精神科病院施設整備機械設備工事

書類名、該当頁、	見出番号等 質問事項
設計図面 図面 No. E-02	既存の中央監視設備のメーカー及び連絡先をご教授下さい。 【回答】 メーカー：アズビル株式会社ビルシステムカンパニー 連絡先：北関東支店 048-600-6071
図面 No. E-04	中央監視設備の改修は既存メーカー施工と考えて宜しいでしょうか。 【回答】 そのとおりです。
図面 No. M-11	医療ガス設備の施工業者をご教授願えませんでしょうか。 【回答】 既存の施工業者は株式会社サイサンです。
図面 No. M-13 機器表	撤去機器 TW-1（本館棟）及び TW-1（新館棟）の重量をご教授下さい。 【回答】 本館棟受水槽：約 7,500kg、新館棟受水槽：約 4,900kg（共に参考値）