

## 物 品 購 入 仕 様 書

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 品名及び規格                    | 灯油 J I S 1号  |
| 予定数量<br>(契約期間中の<br>見込み数量) | 129,500リットル<br><内 訳><br>(1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター<br>126,000リットル<br>(2) 埼玉県立精神医療センター<br>3,500リットル   |
| 履行期間                      | 令和3年12月1日から令和4年1月31日まで   |
| 契約方法                      | 1リットル当たりの単価契約  |
| 納入方法                      | 指定日時に指定数量を指定場所に納入する。   |
| 納入場所                      | (1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター<br>埼玉県熊谷市板井1696番地 電話：048-536-9900<br>(2) 埼玉県立精神医療センター<br>埼玉県北足立郡伊奈町小室818番地2 電話：048-723-1111   |
| 灯油タンクの<br>注入口のサイズ         | (1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター<br>A (エネギ棟) 30,000ℓ ×2基 65mm<br>B (RI棟) 3,000ℓ 65mm<br>C (実験検査棟) 1,900ℓ 50mm<br>D (A病棟) 10,000ℓ 50mm<br>(2) 埼玉県立精神医療センター<br>6,000ℓ ×2基 55mm   |
| 納入条件<br>及び<br>特記事項        | (1) 納入に当たっては現場の指示に従うこと。<br>(2) 実際の使用量が、上記「予定数量」欄の数量に満たない場合でも<br>契約満了日をもって本契約は終了する。<br>(3) 契約の期間中において、市場価格に著しい変動があった場合には、<br>協議の上、契約内容を変更する場合がある。<br>* 年間使用見込数量は別添のとおり。<br>ただし、予定数量等は変更になる可能性がある。<br>* タンク容量等については別添図面のとおり。<br>* 循環器・呼吸器病センターのDのタンクに関しては、A病棟と調理・<br>洗濯棟の間の通路を通る際、職員立会いのもとでシャッターの開閉が<br>必要となる。 |