

令和3年11月29日

## 質問書への回答

件名：21 循環器・呼吸器病センター非常用発電設備更新工事

書類名、該当頁、	見出番号等 質問事項
図 E-07・08	仮設発電機の使用期間をご教示ください。 →【回答】 発電機更新の際に既設発電機から新設発電機への切り替えの間の仮設用として見込んでいます。使用期間については、必要と思われる期間を見込んでください。