

令和3年12月6日

質問書1への回答

件名：21 精神医療センター新館棟ヒートポンプ型空調設備ほか改修工事

書類名、該当頁、	見出番号等 質問事項
	<p>外調機の銘板写真をご提示ください。</p> <p>【回答】</p> <p>M-13 図面の機器表が外調機銘板を書き出したものになりますので、そちらを確認ください。</p> <p>なお、機器表 AC-202 の参考型番は「AJ80-A0-BD」に訂正します。</p>
	<p>冷媒管洗浄の内容について記載がありませんのでご指示ください。</p> <p>【回答】</p> <p>冷媒液を使用しての洗浄を見込んでいますが、具体的な洗浄方法は使用するメーカーの推奨方法を採用してください。</p>
	<p>備品移動の内容について記載がありませんのでご指示ください。</p> <p>【回答】</p> <p>室内機の更新に影響する室内機周りの備品等の移動と現状復旧です。移動先は当該室内かその前面廊下、あるいは隣室となります。</p>