

小 医 セ 第 678 号
令和 4 年 2 月 21 日

埼玉県立小児医療センター
消防設備等点検業務入札参加資格者 様

埼玉県立小児医療センター
病院長 岡 明
(公印省略)

入札参加資格者による質問に対する回答について（通知）

質 問 の 概 要	回 答
消火器放射試験について、10 型、20 型それぞれの本数を教えてください。	3 か年合計で 10 型は 71 本、20 型は 2 本です。
入札内訳書について、今回入札書と一緒に内訳書の提出は必要でしょうか。	不要です。 参考数量計算書としてご活用ください。
消火器交換に関して、一度で全数交換でしょうか。	一度の納品でなくて構いません。 本数が多いため、何回かに分けて納品ください。