

空調設備リスト

個別空調機

機器番号	階層	部屋名	作業内容	メーカー	型番	台数	フィルター	備考
PAC1-1-1		1 ホットラボ前室	フィルター交換作業時に立会いを行う（年1回）。 改正フロン法に伴う簡易点検時に立会いを行う（年4回）	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-2		1 更衣室（男）	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-3		1 更衣室（女）	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-4		1 リカバリー室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-5		1 機械室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP71K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-6		1 機械室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP140K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-7		1 待合（PET）	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP45K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-8		1 RI診察室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-9		1 読影室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP36K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-10		1 操作室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP140K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-11		1 汚染検査室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-12		1 品質管理室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-13		1 陽電子診療	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-14		1 陽電子待機室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-15		1 待合（PET）	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP45K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-1-16		1 ストレッチャー待機	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-12-1		1 PET-CT室1	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP50K1	1	F-23LD3（重量法40%）	
PAC1-12-2		1 PET-CT室2	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP56K1	1	F-23LD3（重量法40%）	
PAC1-12-3		1 PET-CT室3	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP45K1	1	F-23LD3（重量法40%）	
PAC1-12-4		1 SPECT-CT室1	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP112K1	1	F-46LD3（重量法40%）	
PAC1-12-5		1 SPECT-CT室2	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP112K1	1	F-46LD3（重量法40%）	
PAC1-12-6		1 SPECT-CT室3	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP112K1	1	F-46LD3（重量法40%）	
PAC1-12-7		1 陽電子準備室2	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP45K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC1-12-8		1 RI処置室	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP22K1	1	F-23LD3（重量法40%）	
PAC1-12-9		1 RI準備室	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP40K1	1	F-23LD3（重量法40%）	
PAC4-1-1		4 操作室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP40K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC4-2-1		4 PET-RI病室1	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP36K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC4-2-2		4 PET-RI病室2	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP36K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC4-2-3		4 PET-RI病室3	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP36K3	1	F-160L（重量法50%）	
PAC3-0P-13-1		4 小線源治療手術室	:	㈱アイソテック	MDF-1W	4	HEPAフィルター 低圧損型（DOP99.97%以上） 610×610×150H	クリーンファンユニット
		4 小線源治療手術室	:	㈱アイソテック	RX-P56M	4	プレフィルタ 不織布 集塵効率50%以上	壁吸込ユニット
		4 小線源治療手術室	:	㈱アイソテック	HU-01	2	HEPAフィルター 低圧損型（DOP99.97%以上） 150t 610×305	HEPAユニット

ファンコイルユニット

機器番号	階層	部屋名		メーカー	型番	台数	フィルター	備考
FCK-02D-S		4 手術前室	フィルター交換作業時に立会いを行う（年1回）	ダイキン工業㈱	FWHCK2CHDR	1	プレ+メインフィルタ	
FCK-02D-S		4 汚染検査室	:	ダイキン工業㈱	FWHCK2CHDR	1	プレ+メインフィルタ	

外調機（給排気）

機器番号	階層	部屋名		メーカー	型番	台数	フィルター	備考
FE1-1-1		1 排気機械室	Vベルト交換作業時に立会いを行う（年1回）	荏原実業㈱	21/2SRP30	1		
FE1-1-2		1 排気機械室	:	荏原実業㈱	21/2SRP30	1		
FE-4-1-1		11 空調機械室	:	荏原実業㈱	21/2SRP30	1		