

### 1 対象設備

エネルギー棟灯油 30KL タンク	2 基及び付属配管
機械棟灯油 10KL タンク	1 基及び付属配管
R I 棟灯油 3KL タンク	1 基及び付属配管

### 2 検査内容

消防法第 14 条の 3 の 2 に基づき、年 1 回（10 月上旬）、専門技術員によって次の業務を行う。

なお、ここに示す内容は、最小限のものであり詳細は業者との打ち合わせによる。

- (1) 微加圧検査を行う。
- (2) 異常があった場合は、その原因及び場所を発見する。
- (3) 容易に修理が可能な場合（増し締め等）は、その場で対応する。
- (4) マンホールを完全に閉鎖する。
- (5) 周囲を清掃する。
- (6) 検査後、速やかに結果報告書を作成し、甲に提出する。

### 3 負担区分

- (1) この業務に係る費用は、すべて乙の負担とする。
- (2) この業務に使用する電気、水道については、甲の負担とする。

### 4 その他

- (1) この業務を行う業者は、甲が指定する。
- (2) この業務の実施前に監督員と日程、作業詳細を打ち合わせる。
- (3) 当該作業により、甲の財産に損害を与えた場合は、監督員に連絡の上、速やかに現状復旧する。