各種点検、測定

別紙３

名　　称	内　　容	回　　数
環境測定	室内空気環境測定（計２０カ所：ビル管理法に準ずる）	年６回
	上水残留塩素測定（配管の末端：ビル管理法に準ずる）	週１回
	上水臭気、味、色、濁り等点検（水道法）	毎日
	受水槽、高架水槽点検（水道法）	月１回
	ボイラ等ばい煙測定（大気汚染防止法）	年２回
	ＯＰ室等無影灯照度測定	年２回
電気設備	自家用電気工作物点検（電気工作物保安規定）	月１回
医療用ガス設備	日常点検（診療の用に供するガス設備の保安管理について －厚生省通知に基づく）	毎日
	３ヶ月点検　（　　〃　　）	年４回