

設置場所	名 称	規 格	台 数
エネルギー棟	給排水設備	WT-1 上水受水槽 有効 50m <sup>3</sup>	2
		WT-2 上水高置水槽 有効 15m <sup>3</sup>	1
		WT-3 中水高置水槽 有効 9m <sup>3</sup>	1
		WP-1 上水揚水ポンプ 65*400l/min*7.5kw	2
		HWT-1 貯湯槽 加熱能力165,000kcal/h 貯湯量3,000l 最高使用圧力5kg/cm <sup>2</sup>	2
		HWP-1 給湯循環ポンプ 32*30l/min*0.25kw	2
		EXT-1 密閉式膨張タンク 容量740L(最大受水量200L)最高使用圧力8.0kg/cm <sup>2</sup>	1
		DP-7 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*100L/min*0.75kw	2
		DP-8 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*140L/min*0.75kw	2 1
		DP-12 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*100L/min*0.75kw	2
		スプリンクラーポンプ (22kw)	1
本館棟	給排水設備	ET-1 電気湯沸器 壁掛け式ボイリング型 容量 30L	2
		ET-2 電気湯沸器 壁掛け式ボイリング型 容量 20L	2
		ET-3 電気湯沸器 置台式ボイリング型 容量 20L	1
		SA-1 自動便器洗浄消毒器 全自動蒸気消毒器 475W*120D*1000H	6
		DP-1 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*100L/min*0.75kw	2
		DP-2 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*100L/min*0.75kw	2
		DP-3 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*75L/min*0.75kw	2
		DP-4 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*130L/min*0.75kw	2
		DP-5 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*100L/min*0.75kw	2
		DP-6 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*100L/min*0.75kw	2

設置場所	名 称	規 格	台 数
治療棟	給排水設備	D P - 9 湧水排水ポンプ(汚水汚物用ノンバック水中ポンプ) 80*450L/min*1.5w	2
		D P - 1 0 湧水排水ポンプ (汚水汚物用ノンバック水中ポンプ) 80*450L/min*1.5w	2
		D P - 1 1 湧水排水ポンプ(汚水水中ポンプ) 50*80L/min*0.75kw	2
		D P - 1 3 薬品排水ポンプ (セミボルトテックスナイロソールコーティング水中ポンプ) 50*125L/min*0.75kw	2
		D T - 1 自現機廃液タンク (現像液) 容量呼称 4 m <sup>3</sup>	1
		D T - 2 自現機廃液タンク (定着液) 容量呼称 4 m <sup>3</sup>	1
		消火受水槽 (約 1 0 0 T O N : 地下)	1
		市水高架水槽 ( 6 T O N )	1
		中水高架水槽 ( 1 1 T O N )	1
		消火満水槽 ( 0 . 8 1 T O N )	1
		給湯膨張タンク ( 2 . 2 T O N )	1
		貯湯槽 ( 2 T O N )	2
		給湯循環ポンプ ( 1 . 5 k w )	2
		湧水排水ポンプ ( 1 . 5 k w )	2
		汚水排水ポンプ ( 2 . 2 k w )	2
		屋内消火栓ポンプ ( 1 8 . 5 k w )	1
		屋外消火栓ポンプ ( 1 8 . 5 k w )	1
		屋内消火栓	9
		湯沸器 (貯湯式 : 2 0 L )	7
		薬液注入装置 (タンク 2 0 0 L )	1
		和風大便器	1 5
		洋風大便器	7
		小便器	1 2

設置場所	名 称	規 格	台 数
A病棟	給排水設備	汚物流し	7
		身障者便器	1
		市水揚水ポンプ（3.7kw）	2
		市水受水槽（20TON）	1
		市水高架水槽（7TON）	1
		中水高架水槽（10TON）	1
		膨張水槽（0.9TON）	1
		給湯用熱交換器	1
		温水循環ポンプ（0.4kw）	1
		消火栓ポンプ（7.5kw）	1
		スプリンクラーポンプ（18.5kw）	1
		屋内消火栓	12
		湯沸器（貯湯式）	4
		和風大便器	12
		洋風大便器	39
		小便器	12
		汚物流し	5
		身障者便器	4
R I リニアック棟	給排水設備	R I 廃液処理槽	1
		浄化槽	1
		洋風大便器	3
		薬液処理槽	1
中水ポンプ室	給排水設備	WP－1 中水揚水ポンプ（7.5kw）	2
		WP－2 中水揚水ポンプ（5.5kw）	2
		PW－2 給水ポンプユニット（3.7kw×3）	1

設置場所	名 称	規 格	台 数
調理・洗濯棟	給排水設備	上水受水槽 有効 3 0 m <sup>3</sup>	1
		給水ポンプユニット (2. 2 k W)	
		汚水排水ポンプ (0. 7 5 k w)	2
		電気温水器 床置貯湯式 容量 2 0 L	3
		L P G ガスバルクタンク 立型 (9 8 0 k g)	1
		洋風大便器	4
		壁掛手洗器	7
		小型洗面器	3
		中型洗面器	4
		大型洗面器	2
		掃除流し	1
構内	ゴミ置き場	一般ゴミ用	2
		生ゴミ用	1
治療棟	医療ガス設備	O, A, V, N	1
A病棟	医療ガス設備	O, A, V, N	1
本館棟	医療ガス設備	O, A, V, N	1
	製氷設備	製氷器	6
全館	搬送設備	自走台車	1
		エアシューター	1
		ボックスコンベア	1
	消毒設備	オートクレーブ (中材)	4
汚水処理棟	汚水処理設備	長時間曝気方式 9 2 3 人漕	1
		接触曝気方式 4 0 0 人漕	1
		遊水池ポンプ及び排水ポンプ等	1 式
A病棟	製氷設備	製氷器	5
実験検査棟	変圧器等	別添	1 式

設置場所	名 称	規 格	台 数
東側駐車場  新病棟	災害用	井戸ポンプ (50φ*250L/min*75m)	1 式
	給水設備	及び加圧給水装置等付属装置	
	給排水設備	上水受水槽 有効 5 0 m <sup>3</sup>	2
		給水ポンプユニット (65φ x100φ) ×1100リットル/min×50m	1
		給水ポンプユニット (50φ x80φ) ×800リットル/min×40m	1
		消火ポンプユニット	1
		100φ ×720 l /min×81m×22kW×200×50Hz	
		補助加圧ポンプユニット	1
		25φ ×20 l /min×81m×2.2kW×200v×50Hz	
		湧水排水ポンプ 50φ x100l/minx5m	5
		給湯循環ポンプ 50φ ×80 l /min×30m	2
		給湯循環ポンプ 50φ ×110 l /min×30m	2
		原水ポンプ 20A×0.5m <sup>3</sup> /h ×400kpa, 0.4kw	2
		原水ポンプ 50A×0.15m <sup>3</sup> /min×6.5m, 0.4kw	2
		中継ポンプ 20A×0.5m <sup>3</sup> /h ×400kpa, 0.4kw	2
		放流ポンプ 50A×0.2m <sup>3</sup> /min×9m, 0.75kw	2
		密閉膨張タンク 320L 610φ ×1318H	1
		密閉膨張タンク 400L 610φ ×2033H	1
		消火用補給水槽 有効 1 m <sup>3</sup>	1
		ホルマリン貯留槽 有効 1 m <sup>3</sup>	1
		ガス給湯器	2
		洋風大便器	9 1
		多機能トイレパック	2
		小便器	5
		洗面器 (中型)	1 2 1
		洗面器 (小型)	5 5
		洗面器 (カウンター付)	6 8
		洗面器 (車イス対応)	3 1
		手洗器 (コンパクト)	2 2
		手洗器 (スタッフ用)	1 2
		洗髪器	1
		オストメイト対応流し	1
		簡易オストメイト	1
		洗面化粧台	3
		汚物流し	1 7
		掃除用流し	9
	医療ガス設備	O, A, V, N	1