

電気設備点検対象機器

機器名	数量	特高電気室	地下1階電気室	11階電気室	研究棟	医師・第1職員公舎
高圧ケーブル		12条	18条	9条	6条	3条
避雷器		3台	－	－	－	3台
ガス遮断器		4台	－	－	－	－
ガス負荷開閉器		－	－	－	－	1台
真空遮断器		28台	22台	12台	6台	－
真空電磁接触器	－	8台	－	－	－	－
断路器 DS		11組	3組	2組	4組	3組
断路器 LBS		1台	17台	7台	6台	5台
乾式変圧器		1台	20台	9台	6台	4台
電力用コンデンサ		8台	－	－	－	－
直列リアクトル		8台	－	－	－	－
計器用変流器(高圧)		18組	15組	9組	－	1組
計器用変流器(低圧)		2組	21組	9組	－	8組
計器用変圧器(高圧)		2組	5組	4組	2組	1組
計器用変圧器(低圧)		－	3組	2組	－	－
保護継電器(27)		4台	5台	4台	－	1台
保護継電器(51)		18台	14台	9台	10台	1台
保護継電器(59)		2台	－	－	－	－
保護継電器(64)		2台	－	－	－	－
保護継電器(67)		12台	－	－	－	1台
保護継電器(67P)			1台	－	－	－
受電・き電盤(高圧)		16面	14面	8面	4面	1面
配電盤(低圧)		2面	24面	9面	6面	6面
高圧操作盤		4面	－	－	－	－
高圧SC・SR盤		8面	－	－	－	－
接地抵抗	1式	・受電キュービクル、A種、B種、C種、D種、強電用、避雷針、医療用、コンピューター用				
絶縁抵抗	1式	・特高、高圧、低圧				
発電機装置	3式	・真空遮断機、保護継電器				
熱画像直視	1式					