

## 水質等検査測定業務

## 【本館・病棟】

内容	箇所数	回数	備考
室内空気環境測定（外気取入口 1 箇所含む）	1 6 箇所	2 ヶ月に 1 回	
屋内照度測定	3 箇所	6 ヶ月に 1 回	
冷温水循環水 水質検査	1 箇所	月 1 回	
冷温水発生機冷却水 水質検査	2 箇所	月 1 回	
補給原水 水質検査	1 箇所	月 1 回	
飲料水 定期水質検査（1 1 項目）	2 箇所	年 1 回	
飲料水 定期水質検査（1 6 項目）	2 箇所	年 1 回	
飲料水 定期水質検査（1 2 項目）	2 箇所	年 1 回	
飲料水 残留塩素測定	4 箇所	週 1 回	
飲料水 臭気・色・濁り等点検	2 箇所	日 1 回	
レジオネラ属菌数検査	4 箇所	年 1 回	
雑用水 大腸菌検査	2 箇所	2 ヶ月に 1 回	
雑用水 残留塩素測定	1 箇所	週 1 回	
雑用水 pH値・臭気・外観点検	1 箇所	週 1 回	

## 【新館】

内容	箇所数	回数	備考
室内空気環境測定	1 2 箇所	2 ヶ月に 1 回	
屋内照度測定	1 箇所	6 ヶ月に 1 回	
飲料水 定期水質検査（1 1 項目）	2 箇所	年 1 回	
飲料水 定期水質検査（1 6 項目）	2 箇所	年 1 回	
飲料水 定期水質検査（1 2 項目）	2 箇所	年 1 回	
飲料水 残留塩素測定	1 箇所	週 1 回	
飲料水 臭気・色・濁り等点検	2 箇所	日 1 回	
レジオネラ属菌数検査	4 ヶ所	年 1 回	

## 【医療観察法病棟】

内容	箇所数	回数	備考
室内空気環境測定	2 箇所	2 ヶ月に 1 回	
屋内照度測定	1 箇所	6 ヶ月に 1 回	
飲料水 定期水質検査（1 1 項目）	2 箇所	年 1 回	
飲料水 定期水質検査（1 6 項目）	2 箇所	年 1 回	
飲料水 定期水質検査（1 2 項目）	2 箇所	年 1 回	
飲料水の残留塩素測定	1 箇所	週 1 回	
飲料水の臭気・色・濁り等点検	2 箇所	日 1 回	
レジオネラ属菌数検査	1 ヶ所	年 1 回	

## 【医師公舎・看護宿舎】

内容	箇所数	回数	備考
飲料水の残留塩素測定	各 1 箇所	週 1 回	
飲料水 定期水質検査（1 1 項目）	各 1 箇所	年 1 回	
飲料水 定期水質検査（1 6 項目）	各 1 箇所	年 1 回	
飲料水 定期水質検査（1 2 項目）	各 1 箇所	年 1 回	

※定期水質検査は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第 4 条の規定に基づく項目を実施すること。