

無圧温水ヒーター等整備業務実施要領

この実施要領は、無圧温水ヒーター等整備業務の概要を示すものであって、現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項についても、誠意をもって行うものとする。

1 対象設備

名称	型式	製造元	設置年月	台数
無圧温水ヒーター	NEOS-S-3000MK	昭和鉄工(株)	令和4年3月	2台
オイルバーナー	RL-50LK	昭和鉄工(株)	令和4年3月	2台

2 実施基準

(1) 無圧温水ヒーター及びオイルバーナーの点検及び整備を年1回以上行う。

(2) 内容は下記のとおりとする。

- ア 着火電極廻り点検清掃
- イ 炎検出器点検清掃
- ウ オイル漏れ点検
- エ オイルストレーナ清掃
- オ 排ガス測定
- カ 燃焼調整
- キ 各安全装置点検
- ク 水面計清掃
- ケ 水位電極清掃
- コ 給水ストレーナ清掃
- サ 防錆剤投入

3 実施計画及び実施報告

受託者は、業務に関する実施計画を策定したときは、委託者に通知すること。また、業務を実施したときは、速やかに委託者に写真を添えて報告書を提出すること。

4 負担区分

(1) この業務に使用する工具、測定計器、薬品、パッキン等の消耗品は受託者の負担とする。

(2) この業務に使用する電気、灯油及び水は委託者の負担とする。