

地下タンク定期点検業務実施要領

この実施要領は、地下タンクの定期点検業務の概要を示すものであって、現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項についても、誠意をもって行うものとする。

1 対象設備

灯油地下タンク（6, 000リットル） 2基

2 実施基準

消防法第14条の3の2、及びこれに関連する政令、省令等に基づいて定期点検を行うこと。

点検は、年に1回以上とし、タンク内に残っている灯油は一度抜き、タンクを空にした状態で加圧試験により行うこととする。

3 実施計画及び実施報告

受託者は、業務に関する実施計画を策定したときは、委託者に通知すること。また、業務を実施したときは、速やかに委託者に写真を添えて報告書を提出すること。

4 負担区分

（1）この業務に使用する工具、測定器、パッキン等の消耗品、雑材料、及びシフト用ローリー車は受託者の負担とする。

（2）この業務に使用する電気、ガス、灯油、水は委託者の負担とする。