

1 電気設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
(受変電設備)	高圧キャビネット(UGS)	7.2kV 400A 12.5kA	1	引込柱わき	VT内蔵 H25より
	真空遮断器	7.2kV-600 A-12.5KA	2	主電気室	電動バネ式
	高圧断路器	7.2kV-400A	1	〃	
	保護継電器	過電流継電器	2	〃	受電、新館送り用
		不足電圧継電器	1	〃	受電用
地絡方向継電器		1	〃	新館送り用	
受変電設備 (本館)	変 圧 器	3φ 200kVA 6600/420V	1	主電気室	X線CT用
		3φ 200kVA 6600/210V	2	〃	一般動力
		1φ 100kVA 6600/210V-105V	3	〃	電灯
		1φ 75kVA 210/210-105V	1	〃	非常照明(発電機回路)
	真空遮断器	7.2kV-600 A-12.5KA	1	〃	電動バネ式
	進相コンデンサー	3φ 50kVA	3	〃	リアクトル式
	高圧断路器	7.2kV-400A	1	〃	
	高圧負荷開閉器	7.2kV-200A	7	〃	
	避雷器	8.4kV-2500A	1	〃	
保護継電器	過電流継電器	2	〃		
配電盤	NO1 低圧動力盤	ELB3P225 A × 1 〃 100 A × 3	1	主電気室	X線CT用
	NO2 〃	MCB3P225 A × 9 〃 100 A × 1	1	〃	
	NO3 〃	MCB3P400 A × 1 〃 225 A × 6 〃 100 A × 10 〃 50 A × 5	1	〃	
	NO1 低圧電灯盤	MCB3P400 A × 1 〃 225 A × 4 〃 100 A × 2	1	〃	
	NO2 〃	MCB3P400 A × 2 〃 225 A × 2 〃 100 A × 1 〃 50 A × 1	1	〃	
	NO3 〃	MCB3P225 A × 4 〃 100 A × 1 〃 50 A × 1 MCB2P 50 A × 2	1	〃	
	非常電源盤 (動力)	MCB3P225 A × 2 〃 100 A × 1 〃 50 A × 3	1	〃	
	非常電源盤 (浄化槽)	MCB3P225 A × 1 〃 100 A × 1	1	〃	
	非常電源盤 (電灯NO1)	MCB3P225 A × 1 〃 100 A × 1 〃 50 A × 1 MCB2P 50 A × 1	1	〃	
	非常電源盤 (電灯NO2)	MCB3P100 A × 2 MCB2P100 A × 1 MCB3P 50 A × 2	1	〃	
自家発電	発電機	発電機200V250kVA ブラシレス ディーゼル機関 330PS灯油 バッテリー起動 REH40-12 2個(2005.6) 制御盤	1 1 1式	発電機室 〃 〃	燃料サービスタンク200L 内容量 225L
C G S 設備	コージェネレーションシステム CP25VB3-TNB	3φ 200V 25kW ガスエンジン 都市ガス13A	1	屋外	
	連系ユニット	地絡過電圧継電器(OVGR) 逆電力継電器(RPR) 直流電源装置 DC24V 2.5A 電力変換器 アイソレータ(電力変換器出力信号用) 遮断器等	1	主電気室	

直 流 電 源	非常照明	制御弁式据置鉛蓄電池(2014.3) MSEX-150 2V 150Ah 54セル 108V	1	主電気室	
照 明 設 備	照明器具 ※一部直管LEDあり	FL40W × 6 " 40W × 4 " 40W × 3 " 40W × 2 " 40W × 1 " 20W × 6 " 20W × 5 " 20W × 4 " 20W × 3 " 20W × 2 " 20W × 1 FHF32W × 3 " 32W × 2 " 32W × 1 " 24W × 1 " 16W × 1 FHP32W × 4 " 32W × 3 FPL36W × 4 " 36W × 1 FDL27W FHT24W FCL 40W + 30W FHC 34W + 20W 殺菌灯 MF400W MF360W ビームランプ150W IL100W " 80W " 60W " 40W " 10W U 13W SH1-FBC20-BH SH1-FBC22-C SH1-FBF20-BL SH1-FBF22-C SH1-FSF20-BH SH1-FSF20-BL SH1-FSF22-C SH1-FSF23-BL SH1-FSF23-C SH1-FSF23-C x2	16 2 17 413 307 2 5 3 1 28 142 53 125 45 1 1 5 18 6 26 317 22 1 3 4 8 12 1 24 6 160 76 24 34 1 14 13 1 6 8 6 1 17 1		

2 空調設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
冷 温 水 発 生 機	吸収式冷温水発生機 Σ TEC-150DN5C ガス・灯油焚併用型	冷凍能力 528kW/h(150RT) 加熱能力 442kW/h 付属ポンプ類	2 各2	エネルギー棟 1F冷凍機室 "	冷媒ポンプ 噴燃ポンプ 高温吸収液ポンプ 低温吸収液ポンプ バーナー送風機
	冷却塔	能力 155RT 冷却水量 2500L/min 3φ200V 3.7kW	2	エネルギー棟屋上	
	冷温水ポンプ(一次)	3φ200V 7.5kW 口径125φ	2	エネルギー棟	渦巻
	冷温水ポンプ(二次)	3φ200V 5.5kW 口径100φ	4	"	"
	冷却水ポンプ	渦巻 3φ200V 15kW 口径150φ	2	"	"
	サプライヘッダー冷温水用(一次)	口径 250φ 長さ 5,500mm	1	"	鋼管製
	" (二次)	口径 250φ 長さ 5,500mm	1	"	"
	リターンヘッダー冷温水用(一次)	口径 300φ 長さ 3,000mm	1	"	"
	" (二次)	口径 300φ 長さ 3,000mm	1	"	"
	膨張タンク	容量 1,200L 寸法	1		密閉式

[illegible]

[illegible]

		" 100 "	9		
		" 90 "	13		
		" 50 "	1		
	中間ファン	50 "	5		
	中間ダクトファン	230 "	1	病棟1階	病歴庫4
	天井扇	450 "	1	"	倉庫5
	"	200 "	1	"	倉庫A 低騒音型
	"	150 "	1	"	倉庫B "
	"	100 "	1	"	倉庫C "
	ストレートシロッコファン	300 "	1	"	専門認定看護師室、病歴庫2
	"	250 "	1	"	病歴室3
	"	200 "	1	"	サーバー室
	天井扇	340 "	2	病棟3階	特浴
	"	230 "	2	"	器材庫、HWC
	"	200 "	2	"	ナースルーム、
	"	120 "	2	"	病室WC、保護室101
	"	100 "	3	"	職員用WC(男、女)、汚物
送風機	片吸込シロッコ	1500 m ³ /h	1	本館階段室	
	消音ファン	3800 "	1	レストラン厨房	
	ラインファン	300 "	1	手術室	
	消音ファン	130 "	1	就労訓練室	
	片吸込シロッコ	5540 "	1	機械室 - 1	
	有圧扇	1700 "	1	冷凍機室	
	"	1300 "	1	機械室 - 2	
	"	700 "	1	発電機室	
	片吸込シロッコ	7900 "	1	電気室	
	片吸込シロッコ	3900 m ³ /h	1	手術室	
排煙機	ラインファン	7200 m ³ /h	1		
	片吸込リミット	5540 "			
	ロードファン	7200 "	1		
エアーカーテン	ラインファン	870 m ³ /h	1	本館風除室	
空調換気扇	天井埋込	460 m ³ /h	6		
	"	300 "	2		
	"	280 "	25		
	"	140 "	23		
	天井扇	60 "	23		
空気清浄機	天吊り型		4	第二病棟	
			2	第三病棟	
全熱交換ユニット	天井カセット型	130 m ³ /h	1	病棟1階	システム室
	"	220 "	3	"	研修生控室、医療安全室、専門認定看護師室

3 医療ガス設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
医療ガス設備	酸素マニホールド	2列12本立	1	付属棟	
	笑気マニホールド	2列 8本立	1	付属棟	
	窒素マニホールド	2列 8本立	1	付属棟	
	吸水ポンプ装置	0.75kW×2 レシーバータンク500L	1	エネルギー棟	
	圧縮空気装置	1.5kW×2	1	エネルギー棟	
	アウトレット	酸素・吸引	18	病棟・外来	
		酸素・笑気・圧縮空気	1	歯科治療室	
		酸素・笑気・窒素 吸引・圧縮空気	1	手術室	

4 給排水設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
給水設備	揚水ポンプ	片吸込渦巻型 11kW	2	付属棟ポンプ室	上水
		φ80×750L/min×33m			
		多段型 5.5kW	2	エネルギー棟	雑用水
	受水槽	φ65×350L/min×34m			
		容量 66m ³	1	附属棟 屋外	上水
		寸法 5000×4000×4000			
	雨水槽	容量 250m ³	1	エネルギー棟地下	
	雑用水槽	容量 20m ³	1	エネルギー棟地下	
	高置水槽	容量 15m ³	1	本館棟塔屋	
		寸法 3500×2500×2500			
		容量 5m ³	1	"	
		寸法 2000×1500×2500			
	雨水ろ過装置	能力 15m ³ /h 1.5kW		エネルギー棟	
	塩素滅菌装置	容量 100L 0.1kW	1	"	

給湯設備	密閉式膨張タンク	寸法 610φ × 890h	1	エネルギー棟	
	貯湯槽	容量 3000L 寸法 φ1300 × 2500h	2	エネルギー棟	
	給湯ヘッダー	φ200 × L1900 φ200 × L1600	1 1	エネルギー棟 "	(往) (還)
	温水循環ポンプ	ラインポンプ 0.75kW φ40 × 167L/min × 12mH	2	エネルギー棟	
	給湯循環ポンプ	ラインポンプ 0.4kW φ32 × 90L/min × 8mH	4	エネルギー棟	
	ガス瞬間湯沸器	4号 都市ガス13A 9800kcal/h 16号 都市ガス13A 30000kcal/h	8 1	社会復帰棟 7台 エネルギー棟1台 料理室	
	ガス追焚風呂釜	16号 都市ガス13A 30000kcal/h	2	社会復帰棟	
	電気湯沸器	12L 壁掛式 50L 床置き式	8	看護師控室3台 本館棟内5ヶ所 デイルーム	
	貯湯槽(CGS用) 型式 HT-2	容量 1000L 寸法 φ952 × L1300	1	エネルギー棟	
	熱交換器(CGS用)	交換熱量 38.4kW	1	"	
排水設備	湧水ポンプ	水中ポンプ0.75kW φ50 × 150L/min × 10m		本館棟・病棟 社会復帰棟	
	排水ポンプ	水中ポンプ1.5kW φ50 × 100L/min × 10m 水中ポンプ1.5kW φ50 × 200L/min × 10m	4 2	エネルギー棟 トレンチ内 "	排水槽
	衛生器具	洋風大便器 和風大便器 保護室用大便器 小便器 掃除流し ハンドドライヤー 汚物流し	46 37 11 33 11 15 14		
	グリストラップ		2	レストラン 社会復帰棟	

5 消防設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
誘導灯	避難口誘導灯	A級 B級 C級	8 26 10		
	通路誘導灯	B級 C級	1 46		
	誘導標識(避難口)		3		
自動火災報知装置	受信機(本館棟用)	P型1級40L	1	本館守衛室	総合盤内組込
	" (医観法病棟用)	P型1級20L	1	"	
	副受信機	P型1級40L " 5L	1 4	中央監視室	病棟1、2、3階NS、けやき荘
	発信機	P型1級	26		
	スポット型感知器	差動式 定温式	38 69		
	分布型感知器	差動式	17		
	煙感知器	光動式	306		
	スプリンクラー起動装置		1式		
	電源装置	常用 非常用	" "		
防排烟設備	連動操作盤	30L	1	守衛室	総合盤内組込
	排煙口	自動開閉装置付	1		
	排煙窓	手動開放	76		
	防火扉		10		
	防火・防災シャッター		2		
	防火ダンパー		6		
	防煙垂れ壁		3		
	自動起動装置	(煙感知器)	14		
その他	遮煙スクリーン	エレベータ	7		
	消火器	10型	82		
	避難袋 避難用すべり台		3 1		2階 - 2・3階 - 1

ス ブ リ ン ク ラ ー 設 備	自動起動装置		1式	エネルギー棟	
	消火ポンプ	φ 100 × 900L/min × 58 15kw	1	"	
	呼水槽	100L	1	"	
	圧力空気槽	100L	1	"	
	自動警報弁		7	"	
	消火水槽	60m³	1	"	
	スプリンクラーヘッド		1184		
不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	屋内消火栓箱		17		
	噴射ヘッド		14	病棟1階	サーバー室、病歴庫2、病歴室3、病歴庫4
	窒素ガス容器	83L	2	"	"
	制御盤		2	"	"
	ダンパー復帰弁箱		2	"	"
	手動起動装置		4	"	"
	感知器(熱)		4	"	"
	感知器(煙)		3	"	"
	ダンパー		4	"	"
	放出表示灯		4	"	"
	スピーカー		4	"	"
	起動容器	CO2 1L	3	"	"
ハ ロ ン 設 備	圧カスイッチ		1	"	"
	ハロン1301ポンペ	68L/50kg 5L/5kg	2 2	エネルギー棟 "	発電機室・ボイラー室 オイルタンク用
	ハロン1301パッケージ型	40L/35kg	1	病歴室	
	噴射ヘッド		10		
	制御盤		2		
	非常電源装置		1		

6 通信設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
電 話 設 備	電子交換機	局線 33 回線 内線 336 回線	1	サーバ室	
	中継台	据置型	2	電話交換室	視覚障害者用1台
	アウトレット		134		
	ファックス		9		
	ボタン電話機(一般)		247		
	ボタン電話機(多機能)		2		
	PHS用アンテナ		38		
	PHS子機		159		一部出退表示連動
イ ン タ ー ホ ン	インターホン	保守用 X線用 エレベーター用 夜間受付用 携帯用 手術用 けやき荘1階用	1系統 3 " 2 " 2 " 1 " 1 " 10 "		
	親機	60局 5L 2L	2 1 1	1病棟、2病棟 処置室 滅菌機械室	病棟2、3階
	制御機	80局	2	1病棟、2病棟	病棟2、3階
	子機	代表廊下灯 復旧ボタン トイレ・浴室用押しボタン 埋込マイク(音センサ付) 埋込スピーカー子機 ベッド子機 壁埋込型子機	48 48 " 50 " 8 " 8 " 26 36	1病棟、2病棟 " " " " 1病棟 2病棟	病棟2、3階 " " " " 病棟3階 病棟2階
	ページング	親機 PHS呼び出し機	1 8	電話交換室 1病棟、2病棟	

緊急通報装置	緊急通報装置制御装置	ポケベル制御装置	1	守衛室	
		拡張ユニット	1	"	
		エリア情報出力装置	1	"	
	緊急通報呼出装置	発報表示盤(22窓)	6	各所	
		発報表示盤(9窓)	1	守衛室	
一般放送設備	第1外来システム	主装置	2	1病棟、2病棟	
		受信機	32		
		送信機	1式		
	ポケットベル装置	電話交換機OD専用線PK	1		
		専用PHS	17		
電気時計		ポケットベル送信機	1式		
		ポケットベル受信機	1式		
	非常・一般放送設備	ロングラック形非常用放送設備	1	守衛室	非常・一般放送兼用
		出力 360W			
		出力 120W			
テレビ設備		リレーユニット40L			
		非常用電源装置 蓄電池			
	スピーカー	埋込・壁掛・トランペット	305		
	アッテネータ		123		
	BGM		4		
I T V 設備	リモートマイク	25L	1		
		10L	1		
		5L	5		
	親時計	水晶発振式11L	1	中央監視室	
	子時計		126		
研修室 A V 設備	テレビアンテナ	VHF12EL	1		
	"	UHF20EL	1		
	"	UHF27EL	1		
		U-1	1		
		UV-2	6		
I T V 設備		アウトレット	52		
	液晶モニター		2	1病棟	
	デジタルレコーダー		2	"	1TB 9局 500G 2局
	カメラ		13	"	
	液晶モニター		1	2病棟	
研修室 A V 設備	デジタルレコーダー		1	"	500GB 8局
	ピンホールレンズカメラ		4	"	
	ドーム型カメラ		3	"	
	23型液晶モニター		1	けやき荘管理人室	
	ネットワークディスクレコーダー		1	"	1TB
研修室 A V 設備	ドーム型ネットワークカメラ		4	自立訓練施設棟	UTP
	天井付集音マイク		4	"	"
	液晶モニター		1	守衛室	
	デジタルレコーダー		1	"	
	カメラ		3	正面玄関、守衛室	
研修室 A V 設備	液晶モニター		1	守衛室	
	カメラ		1	第三外来	レコーダーなし
	ビデオプロジェクター	100インチ	1	研修室	
	オーバーヘッドカメラ		1		
	16m/m映写機		1		
研修室 A V 設備	機器収納架	ワイヤレス 800 MHz 2ch	1		
		アンプ イコライザー 他			
	操作卓		1		
	CCDカメラ		2		
	スライド映写機		1		
研修室 A V 設備	ワイヤレスマイク	ハンド型	2		
	"	タイピン型	1		
	マイクロフォン	ダイナミック	5		
	マイクスタンド	床上用	3		
	"	卓上用	3		
研修室 A V 設備	メインスピーカー		2		
	スピーカー	天井埋込	6		

体育館兼講堂 A V	音響ラック	モニタ 75W + 75W 天井 60W + 60W メイン 150W + 150W はねかえり "	1		
	ミキサー		1		
	天井吊下スピーカー		1		
	メインスピーカー	30W	2		
	モニタースピーカー		2		
	収納卓	CDプレイヤー カセットデッキ式	1		
	音声調整卓		1		
	ビデオプロジェクター		1		
	機器収納ラック		1		
	モニターテレビ		1		
	マイクロフォン		6		
	ワイヤレスマイク		2		
	マイクスタンド	床上用	2		
	"	卓上用	1		
	ボーダーライト		1		
	アッパーホリゾン		1		
	ロアホリゾン		1		
	フットライト		1		
	スポットライト	ハロゲン	8		
	調光装置		1		
表示機	操作盤	卓上用	1		
	出退表示器 "	30L 15L	5 7		

7 搬送設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
エレベーター	寝台用エレベーター	45m/min 11名 1F - 3F	1	病棟	出入り口4ヶ所 1階2ヶ所
	寝台兼車椅子用 エレベーター	"	1	病棟	

8 その他

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
電気錠	扉		13ヶ所	病棟	
	操作盤		3	ナースステーション	
その他	自動ドア		5		
	緊急遮断弁		3		ガス漏れ
	中央監視盤	CRT タイプライター	1式	中央監視室	

1 電気設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
	高圧断路器	7.2kV 600A 12.5kA	1	副電気室	
	真空遮断器	7.2kV 600A 12.5kA	3	"	電動バネ式
	高圧負荷開閉器	7.2kV 200A 40kA	4	"	
		6.6kV 200A 40kA	3	"	
	変 圧 器	3φ 200kVA 6600/210V	2	"	動力
		1φ 150kVA 6600/210V-105V	2	"	電灯
		50kVA 3φ 210V 1φ 210/210-105V	1	"	非常動力電灯(発電機回路)
	進相コンデンサー	3φ 79.8kvar	2	"	
		3φ 53.2kvar	1	"	
	保護継電器	過電流継電器	3	"	
		地絡過電流継電器	2	"	方向性
		不足電圧継電器	1	"	
配電盤	NO1 低圧動力盤	MCB3P400 A × 1	1	"	
		" 225 A × 3	"	"	
		" 100 A × 3	"	"	
		" 50 A × 2	"	"	
	NO2 "	MCB3P400 A × 1	1	"	
		" 225 A × 6	"	"	
		" 100 A × 2	"	"	
		" 50 A × 1	"	"	
	NO1 低圧電灯盤	MCB3P225 A × 7	1	"	
		" 100 A × 4	"	"	
		" 50 A × 2	"	"	
	NO2 "	MCB3P225 A × 6	1	"	
		" 100 A × 2	"	"	
		" 50 A × 1	"	"	
		MCB2P 50 A × 1	"	"	
	低圧非常用(動力)	MCB3P100 A × 3	1	"	
分電盤	動力盤	" 50 A × 4	"	"	
		MCB3P100 A × 3	1	"	
		" 50 A × 3	"	"	
	電灯盤	MCB2P 50 A × 1	"	"	
		MCB3P100 A × 3	1	"	
		MCB3P 50 A × 2	"	"	
	手元開閉器盤	MCB3P100 A × 3	1	"	
		MCB3P 50 A × 2	"	"	
自家発電	発電機	発電機200V130kVA ブラシレス ディーゼル機関 129.6kW 灯油 バッテリー起動 REH40-12 2個(2005.6)	1	新館発電機室	
	燃料サービスタンク 給油ポンプ	制御盤 190L ギアポンプ φ9 × 5L/min × 150kPa	1	屋外ポンプ室	
		ギアポンプ φ9 × 5L/min × 150kPa	2		
	返油ポンプ	ギアポンプ φ9 × 5L/min × 150kPa	2	発電機室	
直流電源	非常照明 制御・表示	制御弁式据置鉛蓄電池(2005.11) MSE-200 2V 200Ah 54セル 108V	1	副電気室	
照明設備	照明器具	FHF16 × 1	23		
		FHF16 × 2	26		
		FHF32 × 1	671		
		FHF32 × 2	324		
		FHF32 × 3	28		
		FHT24 × 1	215		
		FL10 × 1	3		
		FL20 × 1	114		
		FML18 × 1	18		
		GL6 × 1	22		
		H250	2		
		HID250 × 2	2		
		IL100 × 1	1		
		IL40 × 1	7		
		JD110V50 × 1	97		

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
		JD65W スポットライト	6		
		JD90 × 1	80		
		JE10. 8V30W × 1	10		
		JE4. 8V13W × 1	1		
		SH1ーFBB20AFーBL	19		
		SH1ーFRF20PーBL	2		
		SH1ーFRF20PーC	14		
		SH1ーFRF21PーC	32		
		SH1ーFSF21AFーBL	1		
		D10 × 1FreePa	1		
		FDL18	4		
		FDL18 × 1	3		
		2002TBー14G	2		
		Hfフリコン	13		
		キセノン電球15 × 1	13		
		下面乳白ポリカーボネートパネル	22		
		下面透明強化ガラスパネル	144		
		下面透明ポリカーボネート	384		
		乳白ポリカーボネートパネル付	34		
		標示灯用パネル	3		
		C級環境配慮表示板両面避難口	24		
		C級通路誘導灯表示板環境配慮用	14		
		C級通路誘導灯表示板環境配慮用	8		
		自己点検誘導灯C級片面	3		
		環境配慮表示板B級BL	21		
		環境配慮表示板C級避難口	3		
		LEDダウンライト大	80		
		LED直流電源装置	23		
		LEDユニット大	23		

2 空調設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
冷温水発生機	吸収冷温水機 ΣTBG150MN5 都市ガス	冷凍能力 528kW 加熱能力 530kW 付属ポンプ類 3φ200V 2.8kW	2	機械室	
	冷却塔	能力 990kW 冷却水量 2500L/min 3φ200V 5.5kW	2	屋上	
	冷温水ポンプ(一次)	渦巻 φ80 950L/min 3φ200V 7.5kW	2	機械室	
	冷温水ポンプ(二次)	渦巻 φ80 370L/min 3φ200V 7.5kW	4	"	8時間系統
	冷温水ポンプ(二次)	渦巻 φ40 130L/min 3φ200V 2.2kW	1	"	24時間系統
	冷却水ポンプ	渦巻 φ125 2600L/min 3φ200V 2.2kW	2	"	
	冷温水ヘッダー	往 φ200 × 3480L/min 還 φ250 × 2070L/min	1 1	" "	
	蓄熱槽	240t	1		
空調設備	外気処理空調機	3150m ³ /h × 420Pa 冷38.8kW/暖41.7kW	1	屋上	1階外来診療系統
		29600m ³ /h × 810Pa 冷373kW/暖166kW	1	"	厨房系統
		3500m ³ /h × 450Pa 冷43.1kW/暖46.4kW	1	"	2階中学生病室系統
		3750m ³ /h × 440Pa 冷46.4kW/暖49.7kW	1	"	2階小学生病室系統
		4000m ³ /h × 450Pa 冷49.3kW/暖53.0kW	1	"	3階男性病室系統
		3200m ³ /h × 440Pa 冷39.4kW/暖42.4kW	1	"	3階女性病室系統
		4150m ³ /h × 510Pa 冷51.1kW/暖55.0kW	1	"	3階重症個室系統
	空冷式パッケージ	床置 冷22.4kW	1	副電気室	冷房専用
		壁掛 冷2.2kW/暖3.2kW	1	塵芥集積室	
		天井カセット 冷2.8kW/暖4.0kW	1	食品庫	
		天井カセット 冷4.0kW/暖5.6kW	1	1階倉庫	
		室外機 冷12.5kW/暖14.0kW	1	新館EVホール脇	
		室内機 カセット 冷7.1kW/暖8.5kW	2	調剤室	
		室内機 カセット 冷2.2kW	1	DI室	
	ガスヒートポンプパッケージ	室外機 冷14.0kW/暖18.0kW	1	B1Fドライエリア	
		室内機 カセット 冷11.2kW/暖13.2kW	1	ベッド消毒室	
		室外機 冷45.0kW/暖53.0kW	1	屋上	
		室内機 天吊 冷8.0kW/暖9.5kW	4	調理室、下処理室	
		室内機 天吊 冷14.0kW/暖17.0kW	1	盛付室	

機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
	室外機 冷14.0kW/暖18.0kW	1	屋上	
	室内機 カセット 冷4.5kW/暖5.3kW	1	措置外来受付	
	室内機 カセット 冷3.6kW/暖4.2kW	2	措置外来	
	室外機 冷22.4kW/暖26.5kW	1	屋上	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	7	仮眠室1～7	
	室外機 冷22.4kW/暖26.5kW	1	屋上	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	6	宿直室1～6	
	室内機 カセット 冷2.8kW/暖3.4kW	1	新館守衛室	
	室外機 冷28.0kW/暖33.5kW	1	屋上	
	室内機 カセット 冷7.1kW/暖8.5kW	1	厨房事務室	
	室内機 カセット 冷8.0kW/暖9.5kW	1	厨房休憩室	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	1	検収室	
	室内機 カセット 冷2.8kW/暖3.4kW	2	厨房更衣室	
	室外機 冷28.0kW/暖33.5kW	1	屋上	
	室内機 天吊 冷8.0kW/暖9.5kW	2	洗浄室	
	室内機 カセット 冷11.2kW/暖13.2kW	1	配膳ホール	
	室外機 冷45.0kW/暖53.0kW	1	屋上	
	室内機 壁掛 冷2.8kW/暖3.4kW	1	2F内省室	
	室内機 カセット 冷3.6kW/暖4.2kW	4	2Fナースステーション	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	1	2F診察室	
	室内機 カセット 冷2.8kW/暖3.4kW	1	2F処置室	
	室内機 カセット 冷4.5kW/暖5.3kW	1	2Fカンファレンス室	
	室内機 カセット 冷5.6kW/暖6.7kW	1	2F休憩室	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	1	2F面会室 相談室	
	室内機 カセット 冷2.8kW/暖3.4kW	1	2F回復室	
	室外機 冷45.0kW/暖53.0kW	1	屋上	
	室内機 カセット 冷4.5kW/暖5.3kW	5	3Fナースステーションカンファレンス	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	1	3F診察室	
	室内機 カセット 冷2.8kW/暖3.4kW	1	3F処置室	
	室内機 カセット 冷5.6kW/暖6.7kW	1	3F休憩室	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	1	3F面会室 相談室	
	室内機 カセット 冷2.8kW/暖3.4kW	1	3F回復室	
	室外機 冷14.0kW/暖18.0kW	1	屋上	
	室内機 カセット 冷3.6kW/暖4.2kW	2	プレイルーム	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	2	心理面接室	
ファンコイルユニット	冷2.10kW/暖3.03kW	25		天井カセット2方向
	冷3.32kW/暖4.43kW	29		〃
	冷4.13kW/暖5.88kW	22		〃
	冷4.84kW/暖4.84kW	13		〃
	冷5.99kW/暖9.26kW	15		〃
	冷1.90kW/暖2.93kW	8		天井インペイ型
	冷2.80kW/暖4.19kW	7		〃
	冷3.89kW/暖5.78kW	9		〃
	冷5.29kW/暖7.17kW	6		〃
	冷6.25kW/暖9.65kW	1	1F待合ホール	〃
	冷1.93kW/暖2.90kW	36	2,3F各個室	ビルトイン
	冷3.16kW/暖4.32kW	18	2,3F各個室	〃
	冷2.56kW/暖4.43kW	2	3F個室	〃
	冷2.10kW/暖3.03kW	4		天井カセット1方向
	冷5.99kW/暖9.26kW	3	1F待合ホール	〃
排風機	片吸込シロッコ 14550m3/h	1	熱源機械室	
	〃 1100m3/h	1	発電機室	
	〃 1800m3/h	1	主電気室	
	ストレートシロッコ 700m3/h	1	ベッド消毒室	
	〃 500m3/h	1	B1F倉庫	
	〃 1750m3/h	1	第2外来	
	片吸込シロッコ 1400m3/h	1	第2外来WC	
	〃 29600m3/h	1	厨房	
	ストレートシロッコ 500m3/h	1	1F倉庫	
	片吸込ターボ 600m3/h	1	1FWC2	
	ストレートシロッコ 350m3/h	1	1FWC3	
	〃 200m3/h	1	厨房WC	
	片吸込シロッコ 1800m3/h	1	2F小学生病室	
	ストレートシロッコ 350m3/h	1	2F小学生食堂	
	片吸込シロッコ 1000m3/h	1	2F小学生汚物処理室	
	〃 1250m3/h	1	2F中学生病室	
	〃 1050m3/h	1	2F中学生汚物処理室	
	片吸込ターボ 600m3/h	1	2F中学生浴室	
	ストレートシロッコ 350m3/h	1	2F中学生食堂	
	〃 750m3/h	1	2F汚物処理室3	

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
		片吸込シロッコ 540m3/h ストレートシロッコ 300m3/h 片吸込シロッコ 2000m3/h ストレートシロッコ 350m3/h 片吸込シロッコ 1000m3/h " 1350m3/h " 1000m3/h " 650m3/h ストレートシロッコ 350m3/h 片吸込シロッコ 800m3/h ストレートシロッコ 350m3/h " 450m3/h 片吸込ターボ 250m3/h ストレートシロッコ 250m3/h	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2FWC4 2FWC5 3F女性病棟 3F女性食堂 3F女性汚物処理室 3F男性病棟 3F男性汚物処理室 3F男性浴室 3F男性食堂 3F喫煙室 3F汚物処理室3 3F保護室デイルーム 3FWC6 3Fリネン室	
	送風機	片吸込シロッコ 16250m3/h " 1100m3/h " 1800m3/h	1 1 1	熱源機械室 発電機室 主電気室	
	全熱交換ユニット	壁掛 250m3/h 天井カセット 100m3/h 天井埋込 100m3/h " 150m3/h " 200m3/h " 250m3/h " 300m3/h " 350m3/h " 450m3/h " 500m3/h	12 8 5 8 7 2 6 3 2 4		
	空調換気扇	天井扇 100m3/h " 150m3/h " 340m3/h 有圧扇 1140m3/h レンジフードファン 350m3/h	18 6 23 1 1	冷温水機室 多目的室	

3 給排水設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
給湯設備	ガス焚真空式温水機	定格出力 116.0kW 伝熱面積 4.7㎡ 水頭圧力 700kPa	2	機械室	
	ステンレス製縦型貯湯槽	容量 2000L	2	機械室	
	ダイヤフラム密閉式膨張タンク	容量 190L 最高使用圧力 570kPa	1	機械室	
	給湯ポンプ(1次)	ラインポンプ 0.25kW φ32×90L/min×60kPa	2	機械室	
	給湯ポンプ(2次)	ラインポンプ 0.15kW φ25×20L/min×70kPa	2	機械室	
	ガス瞬間湯沸器	屋外壁掛(50号相当) 112.0kW	3	厨房外部	
給水設備	給水ポンプユニット	3台ローテーション2台並列運転 φ50×φ80×500L/min×330kPa 3.7×2kW	1	屋外ポンプ室	
	受水槽	容量 37㎡ 寸法 4600×3500×3010	1	屋外受水槽置場	
排水設備	湧水ポンプ	水中ポンプ1.5kW φ65×250L/min×110l/min×110kPa	2	東ドライエリアピット	自動交互非常時同時運転
	雑排水ポンプ	水中ポンプ1.5kW φ50×200L/min×110kPa	2	地下ピット	自動交互非常時同時運転
	雨水ポンプ	水中ポンプ0.75kW φ50×100L/min×110kPa 水中ポンプ0.75kW φ50×100L/min×110kPa 水中ポンプ1.5kW φ65×250L/min×110kPa	2 2 2	西ドライエリアピット 北ドライエリアピット 東ドライエリアピット	自動交互非常時同時運転 自動交互非常時同時運転 自動交互非常時同時運転

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
	衛生器具	洋風大便器 身障者用大便器 小便器 掃除流し 汚物流し 水栓 ハンドドライヤー	97 4 6 6 7 93		
	グリストラップ		1		

4 医療ガス設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
医療 ガス 設備	シャットオフバルブ	酸素・空気 酸素	2 2	ナースステーション 外来	
	アウトレット	酸素・吸引	32		
		酸素・吸引・空気	2	病棟処置室	リール式
		酸素・吸引	2	回復室	リール式

5 消防設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
自動 火災 報知 設備	副受信機	P型1級40L	3		
	発信機	P型1級	19		
	スポット型感知器	差動式 2種	11		
		定温式 1種	42		
	煙感知器	光動式 2種	285		
その 他	誘導灯設備	避難口誘導灯	41		
		通路誘導灯	22		
	信号装置	誘導音＋消灯用信号装置	1	EPS	
	防排煙設備	排煙口	3		自動開閉装置付 手動開放
		排煙窓	66		
		防火扉	4		
		自動起動装置(煙感知器)	9		
	スプリンクラー設備	流水検知装置	4		
		スプリンクラーヘッド	872		
		補助散水栓	20		
	火災通報装置	本体	1		
		子機	3		
	ガス漏れ火災警報設備	副受信器15L	1		
		検知器	10		
	消火器	10型	45		
	非難すべり台		1		
	スピーカー		272		

6 弱電設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
電 話 設 備	アウトレット		74		
	電話機(一般)		74		
	電話機(浴室用)		6		
	PHS用基地局		13		
ホ イ ン タ ー	ワンタッチドアホン親機		5		
	ワンタッチドアホン増設機		11		
	玄関子機		8		
電 気 時 計	親時計	水晶発振式1L	1	2Fナースステーション	
	子時計		18		
	壁掛け時計	電池式	105		
共 聴 V		アウトレット	33		

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
ナースコール	親機	60L	1	2Fナースステーション	
		80L	1	3Fナースステーション	
	子機	代表廊下灯	108		
		復旧ボタン	105		
		壁埋込み型子機	54		
		呼び出し押しボタン	38		
		トイレ浴室押しボタン	109		
		埋め込みマイク子機	29	保護室	
		埋め込みスピーカー子機	29	保護室	
		呼出用PHS	8		
備一般放送設	スピーカー	埋込・壁掛・トランペット	269		
	アッテネータ		102		
	リモートマイク	20L	1		
		10L	2		
緊急通報装置	緊急通報装置制御装置	発報表示盤(22窓)	3		
		主装置	2		
		受信機			
		送信機			
	第2外来システム	ワイヤレス呼出制御盤	1		
		呼出用アンテナ	9		
		カード型発信機	9		
		発報表示盤	6		
無線呼出装置	無線呼出表示器	24窓	1	3Fナースステーション	
		8窓	2	2Fナースステーション 処置室	
		呼出表示器	6		
		カード発信器	29		
	集中消去器	10窓	4		
		ワイヤレス用アンテナ	4		
I T V 設備	カメラ駆動ユニット	放送架組込	1	本館守衛室	
	HDDレコーダ	放送架組込	1	〃	
	14型モニター		1	〃	
	20型モニター		3	ナースステーション	
	ドーム型カメラ		4	プレイルーム 廊下	
	天井内カメラ		40	保護室 廊下	
	屋外カメラ		1	玄関	
防犯設備	防犯受信器	3L	1	本館守衛室	
	熱線式検知器	ラウンド型	7	薬剤部	
	熱線式検知器	露出ベース型	1	〃	
	非常用押込ボタン		2	〃	
	メロディサイン		1	〃	
トイレ呼出	呼出表示器	壁掛型	6		
	代表廊下灯		4		
	復旧ボタン		3		
	トイレ浴室押ボタン		9		
待合呼出	主装置	1L	1	第2外来	
	卓上マイク		1	〃	
	スピーカー		5		

7 搬送設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
エレベータ	寝台兼車椅子用	45m/min 15名 1～3F 3ヶ所 1方向	1	No.1	
	寝台用	45m/min 15名 正面 1～3F 3ヶ所 背面 1F 1ヶ所	1	No.2	
	寝台用	45m/min 15名 正面 B1F 2～3F 3ヶ所 背面 1～3F 3ヶ所	1	No.3	

	機 器 名	仕 様	数 量	設 置 場 所	備 考
--	-------	-----	-----	---------	-----

8 その他

	機 器 名	仕 様	数 量	設 置 場 所	備 考
電 気 錠	管理用パソコン		1	既存守衛室	
	副操作盤		3		
	出入管理装置		7		
	電気錠		24		
そ の 他	中央監視盤	新館用システム	1	中央監視室	
	緊急遮断弁		1	厨房	ガス漏れ

1 電気設備

	機 器 名	仕 様	数 量	設 置 場 所	備 考
受変電設備	高圧断路器	7.2kV 600A	1	医療観察法病棟 屋上	
	真空遮断器	7.2kV 600A 12.5kA	1	"	
	高圧電磁接触器	200A	3	"	
	変 圧 器	3φ 6600/210V	1	"	動力
		1φ 6600/210V-105V	1	"	電灯
		3φ 210V 1φ 210/210-105V	1	"	非常動力電灯(発電機回路)
	進相コンデンサー	3φ	3	"	
配電盤	低圧動力盤	過電流継電器	1	"	
		不足電圧継電器	1	"	
		MCCB 3P 300A × 1	1	"	
		MCCB 3P 250A × 1			
		MCCB 3P 225A × 1			
	低圧電灯盤	MCCB 3P 200A × 1			
		MCCB 3P 30A × 2			
分電盤	動力盤 電灯盤 手元開閉器盤	MCCB 3P 225A × 1	1	"	
		MCCB 3P 200A × 3			
		MCCB 3P 175A × 1			
		MCCB 3P 150A × 4			
自家発電	発電機	MCCB 3P 100A × 2	1	"	
		MCCB 3P 50A × 1			
		MCCB 3P 40A × 1			
		MCCB 3P 20A × 2			
	照明器具	FHF32W × 1	199		
		FHF32W × 2	125		
		LED2.3W ダウンライト	31		
		LED ダウンライト(40W相当)	1		
		FHF24W × 1	2		
		MT70W × 1 スポットライト	2		
		MF250W × 1 昇降装置内蔵器具	24		
		FHP32W × 4	12		
		IL100W × 1 スポットライト	12		
		FHP32W × 3	12		
		LED ダウンライト(60W相当)	4		
		LED ダウンライト(100W相当)	259		
		FHT32W × 1 ダウンライト	4		
		LEDユニットフラット形用ブラケット	6		
		FL20W × 1 ブラケット	6		
		JD250W × 1 昇降装置内蔵ダウンライト	8		

2 空調設備

	機 器 名	仕 様	数 量	設 置 場 所	備 考
空調設備	空冷ヒートポンプ形	室外機 冷12.64kW/暖12.37kW	1	室外機置場	
		室内機 カセット 冷3.6kW/暖4.0kW	1	玄関受付	
		天井埋込ﾀﾞｲﾌﾞ 冷2.2/暖2.5	2	面会室1,2	
		カセット 冷2.8kW/暖3.2kW	1	守衛室(7病棟)	
		カセット 冷3.6kW/暖4.0kW	2	ナースルーム	
		カセット 冷4.5kW/暖5.0kW	1	看護管理室	
		カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	2	仮眠室1,2	
		カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	2	更衣室1,2	
		カセット 冷5.6kW/暖6.3kW	2	カンファレンス室	
		天井埋込ﾀﾞｲﾌﾞ 冷4.5kW/暖5.0kW	1	EVホール・廊下	

機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
	室外機 冷 8.16kW/暖 8.22kW	1	室外機置場	
	室内機 カセット 冷3.6kW/暖4.0kW	1	心理面接室	
	カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	喫煙室	
	天井埋込ダクト 冷5.6kW/暖6.3kW	1	談話室兼食堂	
	天井埋込ダクト 冷2.2kW/暖2.5kW	5	個室D1～D5	
	天井埋込ダクト 冷2.8kW/暖3.2kW	1	廊下	
	カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	乾燥M	
	カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	乾燥W	
	カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	脱衣室	
	室外機 冷12.64kW/暖12.37kW	1	室外機置場	
	室内機 天井埋込ダクト 冷2.2kW/暖2.5kW	1	相談室	
	天井埋込ダクト 冷3.6kW/暖4.0kW	2	診察室1,2	
	天井埋込ダクト 冷2.2kW/暖2.5kW	1	内省室和室	
	天井埋込ダクト 冷7.1kW/暖8.0kW	1	談話室兼食堂	
	カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	喫煙室	
	天井埋込ダクト 冷3.6kW/暖4.0kW	2	保護室1,2	
	天井埋込ダクト 冷2.2kW/暖2.5kW	4	個室A1～A4	
	天井埋込ダクト 冷4.5kW/暖5.0kW	1	廊下	
	天井埋込ダクト 冷3.6kW/暖4.0kW	1	廊下	
	カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	乾燥	
	カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	脱衣室	
	室外機 冷12.15kW/暖12.03kW	1	室外機置場	
	室内機 天井埋込ダクト 冷5.6kW/暖6.3kW	1	談話室兼食堂	
	天井埋込ダクト 冷3.6kW/暖4.0kW	1	談話室	
	天井埋込ダクト 冷2.2kW/暖2.5kW	7	個室C1～C7	
	天井埋込ダクト 冷2.8kW/暖3.2kW	1	個室C8	
	カセット 冷3.6kW/暖4.0kW	1	退院訓練室	
	天井埋込ダクト 冷4.5kW/暖5.0kW	1	廊下	
	室外機 冷12.64kW/暖12.37kW	1	室外機置場	
	室内機 天井埋込ダクト 冷9.0kW/暖10.0kW	1	談話室兼食堂	
	天井埋込ダクト 冷3.6kW/暖4.0kW	1	談話室	
	天井埋込ダクト 冷2.2kW/暖2.5kW	14	個室B1～B13・静養室	
	天井埋込ダクト 冷4.5kW/暖5.0kW	1	廊下	
	カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	脱衣室	
	室外機 冷5.40kW/暖5.71kW	1	室外機置場	
	室内機 カセット 冷7.1kW/暖8.0kW	2	スタッフステーション1	
	カセット 冷4.5kW/暖5.0kW	2	スタッフステーション2	
	室外機 冷5.40kW/暖5.71kW	1	室外機置場	
	室内機 カセット 冷11.2kW/暖12.5kW	2	アトリウム	
	室外機 冷8.16kW/暖8.22kW	1	屋上	
	室内機 カセット 冷5.6kW/暖6.3kW	2	集団療法室1・2	
	天井埋込ダクト 冷5.6kW/暖6.3kW	1	防音活動室	
	天井埋込ダクト 冷4.5kW/暖5.0kW	2	作業療法室	
	カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	情報管理室	
	室外機 冷15.4kW/暖16.7kW	1	屋上	
	壁ビルトイン 冷28.0kW/暖31.5kW	2	屋内運動場	
	室外機 冷13.6kW/暖13.5kW	1	屋上	
	外気処理天井埋込ダクト 冷22.4kW/暖21.2kW	1	廊下	
	外気処理天井埋込ダクト 冷14.0kW/暖13.2kW	1	廊下	
	室外機 冷16.81kW/暖14.58kW	1	屋上	
	外気処理天井埋込ダクト 冷14.0kW/暖13.2kW	1	廊下	
	外気処理天井埋込ダクト 冷14.0kW/暖13.2kW	1	廊下	
	外気処理天井埋込ダクト 冷22.4kW/暖21.2kW	1	廊下	
	室外機 冷8.16kW/暖8.22kW	1	屋上	
	外気処理天井埋込ダクト 冷14.0kW/暖13.2kW	1	廊下	
	外気処理天井埋込ダクト 冷14.0kW/暖13.2kW	1	廊下	
静止型全熱交換器	天井埋込 天井カセット	58 1		
排気ファン	片吸込シロッコ	1		
	斜流ファン	2		
	中間ダクトファン	25		
	天井扇	25		
	レンジフードファン	1		
HEPAフィルターユニット		1		
天埋カセット型気化式加湿器		9		

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
--	-------	-----	----	---------	-----

3 給排水設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
給湯・給水設備	ガス給湯器	瞬間式ガス湯沸器 50号 91.6kW 都市ガス13A	6	2F 屋外機械置場	
	膨張タンク	給湯用密閉膨張タンク 容量 20L	1	"	
	給湯循環ポンプ	ステンレス製ラインポンプ 25φ×20L/min×21m	2	"	
	受水槽	ポンプ室付上水用受水槽 呼称容量 10m ³ 有効容量 7.5m ³ 寸法 4m×2m×2mH (ポンプ室 1.5m×2m×2mH)	1	"	
	加圧給水ポンプユニット	指定末端圧カー定インバータ制御方式 (単独交互運転) 50φ×400φ×380L/min×21m	1	受水槽ポンプ室内	
	衛生器具	洋風便器 身障者用大便器オストメイト対応 身障者用大便器 掃除用流し 汚物流し	30 1 1 1 5		
	湧水ポンプ	雑排水用水中ポンプ (自動並列交互運転) 50φ×100L/min×4m×2台	1	地下ピット	

4 医療ガス設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
	シャットオフバルブ	酸素	1	処置室	
	アウトレット	酸素・吸引	2	保護室	

5 消防設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
自動火災報知装置	副受信機	P型1級20L	2	スタッフステーション1,2	
	発信機		7	各所	
	熱感知器	差動スポット型	4	"	
	"	定温スポット型	42	"	
誘導灯設備	煙感知器	光電式	116	"	
	避難口誘導灯	B級	10	"	
	"	C級	9	"	
	通路誘導灯	C級	10	"	
	"	階段	3	"	
その他	防排煙設備	排煙窓	15	"	
	スプリンクラー設備	スプリンクラーヘッド 補助散水栓	321 7	" "	
	消火器		12	"	
	避難階段		1	屋外	

6 弱電設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
電話	アウトレット		24	各所	
	電話機		24	"	
	PHS用基地局		8	"	
インターホン	カラーモニター付インターホン親機		1	守衛室(7病棟)	
	カラーカメラ付ドアホン		2	"	
電気時計	子時計		2	保護室	
TV	アウトレット		14	各所	
ナースコール	親機	60局	1	スタッフステーション1	
	制御機	80局	1	"	
	子機	壁埋込型子機 (呼出ボタン、スピーカー、マイク付)	40	各所	
		押しボタン(トイレ、浴室用) 保持ユニット(1回線用)	50 3	" 診察室1,2、処置室	
放送	スピーカー		96	各所	
	アッテネータ		32	"	

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
I T V 設 備	19型液晶モニター		3	スタッフステーション1,2	
	デジタルレコーダー		3	"	16局 3TB
	カメラドライブユニット		3	"	9局
	"		1	"	4局
	マニュアルスイッチャー		1	"	
	PC		2	"	
	HD増設ユニット		2	"	2TB(500GB×4)
	ドーム型デイナイトカメラ		21	廊下等	
	デイナイトカメラ		2		
	屋外デイナイトカメラ		4	屋上	
	ピンホールレンズカメラ		2	保護室	
	19型液晶モニター		1	守衛室(7病棟)	
	デジタルレコーダー		1	"	16局 3TB
	リモートコントローラ		1	"	
	インターフェースユニット		2	"	
	屋外コンビネーションカメラ		5	屋外	
設 防 備 犯	多回線防犯受信機		1	守衛室(7病棟)	20回線
	赤外線検知器		12	屋外	屋外用ダブルビーム
緊 急 通 報 設 備	緊急通報制御装置	発報表示盤	3		
	緊急通報呼出装置	主装置	1	守衛室(7病棟)	
		受信機	47		H26 8台追加
		送信機			
	ポケットベル装置	LEDフラッシュライト	26		
		ポケットベル送信機	8		
		ポケットベル受信機			

7 搬送設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
E V	寝台兼車椅子用	45m/min 13名 1～2F 2ヶ所 1方向	1		

8 その他

出 入 管 理 シ ス テ ム	センター装置		1	守衛室	
	通信制御装置		1	"	
	電気錠制御盤		1	"	
	フロア制御盤	1階	11	屋内運動場	8扉用
	電源装置	"	22	"	
	カードリーダー	"	95	各所	非接触式
	電気錠	"	90	各所	
	フロア制御盤	2階	2	倉庫3	8扉用
	電源装置	"	4	"	
	カードリーダー	"	15	各所	非接触式
	電気錠	"	14	各所	
	指静脈認証装置	1階	6		