

各 種 測 定

分類	測定の内容	実施回数	備考
空気	室内空気測定 (温度、相対湿度、気流、CO、CO ₂ 、浮遊粉塵量、騒音、照度)	月 1 回	30 ポイント程度 (監督員の指示する箇所)
	室内空気測定 (7 階 特別支援学校) (換気、温度、相対湿度、浮遊粉塵、気流、一酸化炭素、二酸化窒素、照度、まぶしさ、騒音レベル、塩素ガス及び二酸化炭素 (屋内プール))	年 2 回	5 ポイント程度 (監督員の指示する箇所) 令和 1 年度 : 1 回 令和 2、3 年度 : 各 2 回 令和 4 年度 : 1 回
	ダニ又はダニアレルゲン	年 1 回	2 ポイント程度 (監督員の指示する箇所) 令和 2～4 年度 : 各 1 回
	作業環境測定 (空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度)	年 2 回	12 室 15 項目程度 (監督員の指示する箇所) 令和 1 年度 : 1 回 令和 2、3 年度 : 各 2 回 令和 4 年度 : 1 回
水質	上水の残留塩素	週 1 回	2 ヶ所
	上水の水質検査	年 1 回	省略不可 11 項目及び残塩 令和 1～3 年度 : 各 1 回
		年 1 回	ビル管理法 28 項目 (ビル管理法 16 項目＋消毒副生成物 12 項目) 令和 2～4 年度 : 各 1 回
	上水の水質検査 (味・臭気・濁り・色)	日 1 回	
	中水の水質検査 (pH・臭気・残留塩素)	日 1 回	
	中水の水質検査 (大腸菌群数)	月 1 回	
	防災用井戸の水質検査	年 1 回	水道法に基づく 51 項目検査
	下水排水の水質検査	月 1 回	2 ポイント
他	各種ポンプの絶縁抵抗の測定	月 1 回	
	無影灯の照度測定	年 1 回	
	上記については、厚生省「建築物環境衛生管理基準 (法第 4 条、令第 2 条、規第 2 条第 3 条第 4 条)、文部科学省「学校環境衛生基準 (学校保健安全法第 6 条第 1 項)」及び労働安全衛生法第 65 条に基づく。		