

圧力容器等清掃整備業務実施要領

この実施要領は、第一種圧力容器（一部第二種圧力容器も含む）の清掃整備業務の概要を示すものであり、ここに記載されていない細部の事項についても、現場の状況に応じて誠意を持って行うものとする。

1 対象設備

別紙 4－2 のとおりとする。

2 実施基準

圧力容器安全規則に基づき、次のとおり行うものとする。

① 熱交換器・貯湯槽・間接蒸気発生器

- （１）内外部の清掃、点検
- （２）計器の点検、安全弁試験・分解整備
- （３）制御装置の点検

② 還水槽

- （１）内外部の清掃、点検

3 実施方法等

- （１）実施方法については、上記①②のとおりとする。
- （２）性能検査は、「検査代行機関」にて行うものとし、検査日時は発注者の指定した日時に行うものとする。
- （３）第一種圧力容器の性能検査前作業については、検査日時前に完全に終了し、検査に支障のないようにすること。

4 負担区分

- （１）この業務に使用する工具・測定機器・水面計・パッキン等の消耗品及び検査手数料は、受注者の負担とする。
- （２）この業務に使用する電力・水・燃料は、発注者の負担とする。