

第一種圧力容器等の清掃整備対象設備

(令和 2～4 年度)

検査証 No.	名称	種類	伝熱面積 又は内容積 m^3	設置場所	法定検査		備考
					有効期限	検査予定	
	貯湯槽 TVW-1-1	液体加熱器	3	B 2 階	/	6 月予定	
	貯湯槽 TVW-1-2	液体加熱器	3	B 2 階	/	"	
	貯湯槽 TVW-2-1	液体加熱器	2	1 3 階	/	"	
	貯湯槽 TVW-2-2	液体加熱器	2	1 3 階	/	"	
	貯湯槽 TVW-3-1	液体加熱器	1	7 階	/	"	
	貯湯槽 TVW-3-2	液体加熱器	1	7 階	/	"	
	温水一次用 HE-4	熱交換器		B 1 階	/	"	
	温水一次用 HE-5	熱交換器		B 1 階	/	"	
	間接蒸気発生器 STW-1	間接蒸気発生器		B 1 階	/	"	
	間接蒸気発生器 STW-2	間接蒸気発生機		B 1 階	/	"	

清掃整備のみ（第二種圧力容器）（10 年程度に 1 回実施）

	貯湯槽 TVW-4	液体加熱器		B 2 階			
	貯湯槽 TVW-5	液体加熱器		1 3 階			
	低層予熱槽熱交 HX-1	熱交換器		B 2 階			
	高層予熱槽熱交 HX-2	熱交換器		1 3 階			
	夏季温水用熱交 HE-6	熱交換器		B 1 階			
	夏季温水用熱交 HE-7	熱交換器		B 1 階			
	体育館床暖用 HE-8	熱交換器		7 階			
	プール床暖用 HE-9	熱交換器		7 階			

・地下タンク及び地下埋設配管の定期点検（令和 3 年度）

地下オイルタンク（30 k L 灯油槽×3 基）を消防法に基づき気密漏洩検査及び
内部清掃を 3 年に 1 回行うこと。

また、清掃時に発生した洗浄廃油などは、マニフェストを作成し適切に処分すること。