

巡視点検の基準

受電設備	断路器	1	1 回／月	受と刃の接触、過熱、変色及びゆるみ
		2	〃	汚損、異物付着
	遮断機	1	1 回／月	外観点検、汚損、油漏れ、亀裂、過熱及び発錆損傷
		2	〃	指示及び点灯
		3	〃	その他必要事項
	母線	1	1 回／月	母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離
		2	〃	変色及びゆるみ
	受電用変圧器	1	1 回／月	本体の外部点検、油漏れ、汚損、振動、音響及び温度
	計器用変成器	1	1 回／月	外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響及びヒューズの異常、その他必要事項
	避雷器	1	1 回／月	外部の損傷、亀裂、ゆるみ及び汚損
	受電盤	1	1 回／月	計器及び表示灯の異常
		2	〃	操作及び切替開閉器等の異常、その他必要事項
	監視盤	1	1 回／月	計器及び表示灯の異常
		2	〃	操作及び切替開閉器等の異常、その他必要事項
	電力用コンデンサ	1	1 回／月	本体外部点検、油漏れ、汚損、音響及び振動
	蓄電池	1	1 回／月	液面、沈殿物、色相、極版曲がり、離隔版、端子のゆるみ及び損傷並びに表示電池の電圧、比重及び温度測定
	電線及び支持物	1	1 回／月	電線の高さ及び他の工作物、樹木との離隔距離
		2	〃	標識及び保護柵の状況
	ケーブル	1	1 回／月	過熱（ヘッド、接続箱、分岐箱等の接続部）、損傷、腐食等及びコンパウンドの油漏れ
		2	〃	布設部の無断掘削
		3	〃	標識及び他物との離隔距離
配電設備 （屋外電線を含む）	断路器、遮断機 開閉器類	1	1 回／月	受電設備用と同じ
	配電盤	1	1 回／月	計器及び表示灯の異常
		2	〃	操作及び切替開閉器等の異常、その他必要事項
	配電用変圧器	1	1 回／月	受電設備用と同じ
	電線及び支持物	1	1 回／月	電線の高さ及び他の工作物、樹木との離隔距離
		2	〃	標識及び保護柵の状況
	ケーブル	1	1 回／月	過熱（ヘッド、接続箱、分岐箱等の接続部）、損傷、腐食等及びコンパウンドの油漏れ
		2	〃	布設部の無断掘削
		3	〃	標識及び他物との離隔距離
負荷設備	回転機器	1	1 回／日	音響、回転、過熱、異臭及び給油状況等
		2	1 回／月	整流子、刷子及び集電環
		3	1 回／3 月	音響、振動及び温度
	その他の機器	1	1 回／日	温度、変形及び損傷等
		2	1 回／月	接続部の変色及び過熱
	照明設備	1	1 回／日	異音、汚損及び不点
自家発電設備	配線	1	1 回／月	開閉器の点検、湿気、じんあい等
	原動機関係	1	1 回／月	燃料系統からの油漏れ及び貯溜
		2	〃	機関の始動及び停止
		3	〃	始動用空気タンクの圧力
	発電機関係	1	1 回／月	回転機器、その他の機器と同じ
井戸設備	蓄電池	1	1 回／月	受電設備と同じ
	給水設備	1	1 回／月	外観、圧力、電流、異常音・振動等
		2	1 回／3 月	ポンプヘッド、継手
		3	1 回／6 月	圧力タンク内圧、ポンプオイル
		4	1 回／年	ポンプ絶縁抵抗