

作業基準表(2)

階	部門	場所	面積	空調設定	空気清浄度測定	空気環境測定
B1	栄養	調乳室	24.58 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
1F	薬剤	調剤	170.21 m ²	中性能F		
1F	薬剤	調剤2	58.21 m ²	中性能F		
1F	薬剤	調剤前室	4.17 m ²	中性能F		
1F	薬剤	調剤室(散剤)	28.18 m ²	中性能F		
1F	薬剤	調剤室	52.07 m ²	中性能F		
1F	薬剤	無菌調整準備室	51.12 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
1F	薬剤	治験薬	7.69 m ²	一般		
1F	薬剤	危険物	3.57 m ²	一般		
1F	薬剤	技師室	44.57 m ²	一般		
1F	薬剤	当直室	16.55 m ²	一般		
1F	薬剤	部長室	13.50 m ²	一般		
1F	薬剤	特殊製剤試験検査室	18.91 m ²	一般		
1F	薬剤	DI兼管理室	13.50 m ²	一般		
1F	薬剤	検収 払出室	9.27 m ²	一般		
1F	薬剤	集塵機械室	5.62 m ²	一般		
1F	薬剤	相談室	10.29 m ²	一般		
1F	救急	初療室1	26.91 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
1F	救急	初療室2	23.48 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
2F	外来	レーザー室	39.00 m ²	高性能F		
3F	検査	細菌室	68.07 m ²	高性能F		
3F	検査	細胞分離室	15.58 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
3F	検査	細胞培養室	20.01 m ²	高性能F		
4F	手術	手術ホール	402.58 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
4F	手術	回復		ISOクラス7	年1回	年1回
4F	手術	SS		ISOクラス8	年1回	年1回
4F	手術	中央器材スペース		ISOクラス8	年1回	年1回
4F	手術	OP-5	86.25 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
4F	手術	BCR(OP-6)	93.12 m ²	ISOクラス5	年1回	年1回
4F	手術	OP-7	90.68 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
4F	手術	OP-4	75.45 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
4F	手術	OP-3	70.78 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
4F	手術	OP-2	70.40 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
4F	手術	OP-1	59.20 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
4F	手術	前室4	37.08 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
4F	手術	ポンプ室	24.57 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
4F	手術	スタッフ廊下4	16.21 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
4F	手術	スタッフ廊下3	70.98 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
4F	手術	前室3/救急ホール	50.87 m ²	一般		
4F	手術	外来更衣室	11.50 m ²	一般		
4F	手術	WC5(外来更衣室内)	3.90 m ²	一般		
4F	手術	麻酔管理室	64.22 m ²	一般		
4F	手術	麻酔準備室	21.59 m ²	一般		
4F	手術	Ns休憩室	27.14 m ²	一般		
4F	手術	ラウンジ	46.11 m ²	一般		
4F	手術	ME室	18.04 m ²	一般		
4F	手術	清掃休憩	9.17 m ²	一般		
4F	手術	スタッフ廊下2	5.48 m ²	一般		
4F	手術	当直室2	8.69 m ²	一般		
4F	手術	当直室1	11.21 m ²	一般		
4F	手術	更衣室2	34.21 m ²	一般		
4F	手術	脱衣室2(更衣室2内)	1.80 m ²	一般		
4F	手術	SW2(更衣室2内)	1.28 m ²	一般		
4F	手術	WC・2個所(更衣室2内)	3.30 m ²	一般		
4F	手術	更衣室1	33.45 m ²	一般		
4F	手術	脱衣室1(更衣室1内)	1.80 m ²	一般		
4F	手術	SW1(更衣室1内)	1.50 m ²	一般		

作業基準表(2)

階	部門	場所	面積	空調設定	空気清浄 度測定	空気環境 測定
4F	手術	WC(更衣室1内)	1.61 m ²	一般		
4F	手術	前室1	6.69 m ²	一般		
4F	手術	スタッフ廊下1	17.67 m ²	一般		
4F	手術	清掃用具	3.48 m ²	一般		
4F	手術	師長室	9.36 m ²	一般		
4F	手術	検査室	7.21 m ²	一般		
4F	中材	既滅菌室	64.16 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
4F	中材	払出	17.00 m ²	一般		
4F	中材	受渡し	3.63 m ²	一般		
4F	中材	診療材料1	30.22 m ²	一般		
4F	中材	診療材料2	12.63 m ²	一般		
4F	中材	展開	34.43 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
4F	中材	組立室	66.45 m ²	一般		
4F	中材	内視LM保管庫	8.87 m ²	一般		
4F	中材	廃棄物保管庫	5.40 m ²	一般		
4F	中材	前室2	10.50 m ²	一般		
4F	中材	中材事務室	10.11 m ²	一般		
4F	中材	中材休憩室	9.74 m ²	一般		
4F	中材	更衣室3	7.88 m ²	一般		
4F	中材	前室3	6.59 m ²	一般		
4F	中材	WC4	2.24 m ²	一般		
4F	中材	仕分・洗浄	99.16 m ²	一般		
4F	PICU	前室7	72.95 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
4F	PICU	PICUエリア	916.75 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
4F	PICU	付室1・2・3	44.58 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
4F	PICU	PICU薬品調製室	15.19 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
4F	PICU	PICU調乳室	9.69 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
4F	PICU	カンファレンスルーム	33.82 m ²	一般		
4F	PICU	PICU師長室	9.92 m ²	一般		
4F	PICU	リネン室	8.14 m ²	一般		
4F	PICU	下膳室	6.20 m ²	一般		
4F	PICU	ターティリネン室	2.38 m ²	一般		
4F	PICU	廃棄物保管庫	2.30 m ²	一般		
4F	PICU	汚物室	12.30 m ²	一般		
4F	PICU	Ns休憩室	35.88 m ²	一般		
4F	PICU	医師室	58.88 m ²	一般		
4F	PICU	医師管理室	13.10 m ²	一般		
4F	PICU	面談室	6.78 m ²	一般		
4F	PICU	器材庫1	43.85 m ²	一般		
4F	PICU	器材庫2	25.26 m ²	一般		
4F	PICU	情報室	11.88 m ²	一般		
4F	PICU	検査室	9.10 m ²	一般		
4F	PICU	X線室	10.70 m ²	一般		
4F	PICU	操作室	18.67 m ²	一般		
4F	PICU	CT	36.96 m ²	一般		
4F	PICU	機械室	11.55 m ²	一般		
4F	PICU	WC(男)(女)	15.30 m ²	一般		
4F	PICU	仮眠室1, 2, 3, 4	35.20 m ²	一般		
4F	PICU	更衣室1(男子)	13.99 m ²	一般		
4F	PICU	更衣室2(女子)	21.53 m ²	一般		
4F	PICU	前室6	14.77 m ²	一般		
4F	PICU	面談室1	9.42 m ²	一般		
4F	PICU	前室4	29.51 m ²	一般		
4F	HCU	HCUエリア	834.93 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
4F	HCU	中央薬剤調製室	30.98 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
4F	HCU	X線室	7.09 m ²	一般		
4F	HCU	仮眠室1, 2, 3	20.13 m ²	一般		

作業基準表(2)

階	部門	場所	面積	空調設定	空気清浄 度測定	空気環境 測定
4F	HCU	カンファレンスルーム	22.15 m ²	一般		
4F	HCU	気送管室	2.83 m ²	一般		
4F	HCU	リネン室	4.95 m ²	一般		
4F	HCU	清掃用具室	1.89 m ²	一般		
4F	HCU	調乳室	9.80 m ²	一般		
4F	HCU	医師休憩室	17.93 m ²	一般		
4F	HCU	Ns休憩室	38.18 m ²	一般		
4F	HCU	洗浄室	9.06 m ²	一般		
4F	HCU	汚物室	11.71 m ²	一般		
4F	HCU	ダーティリネン室	5.54 m ²	一般		
4F	HCU	廃棄物保管庫	5.54 m ²	一般		
4F	HCU	器材庫3	8.35 m ²	一般		
4F	HCU	WC	2.31 m ²	一般		
4F	HCU	HWC	5.32 m ²	一般		
4F	HCU	前室3	75.46 m ²	一般		
4F	HCU	管理室	13.28 m ²	一般		
4F	HCU	更衣室1	13.28 m ²	一般		
4F	HCU	更衣室2	20.48 m ²	一般		
4F	HCU2	前室1	9.77 m ²	一般		
4F	HCU2	プレイコーナー	22.92 m ²	一般		
4F	HCU2	廊下1	34.38 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
4F	HCU2	前室2	6.90 m ²	一般		
4F	HCU2	器材庫1	7.60 m ²	一般		
4F	HCU2	廊下2	7.60 m ²	一般		
4F	HCU2	WC1	1.68 m ²	一般		
4F	HCU2	WC2	1.72 m ²	一般		
4F	HCU2	HWC	4.82 m ²	一般		
4F	HCU2	HCU薬品調製室	11.35 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
4F	放射線	アンギオ(血管撮影室)	61.25 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
4F	放射線	器材庫2	8.41 m ²	一般		
4F	放射線	器材庫	10.04 m ²	一般		
4F	放射線	更衣室	4.46 m ²	一般		
4F	放射線	CPU	15.22 m ²	一般		
4F	放射線	操作室	37.94 m ²	一般		
4F	放射線	更衣室2	3.57 m ²	一般		
4F	放射線	前室	21.62 m ²	一般		
4F	放射線	脱衣室(前室)	1.10 m ²	一般		
4F	放射線	SW(前室)	1.45 m ²	一般		
4F	放射線	WC1(前室)	1.85 m ²	一般		
4F	放射線	WC2(前室)	1.85 m ²	一般		
5F	NICU	廊下5(日赤接続廊下)	48.12 m ²	一般		
5F	NICU	日赤周産期接続廊下	36.53 m ²	高性能F		
5F	NICU	廊下(接続廊下手前)	32.10 m ²	一般		
5F	NICU	調乳前室	7.57 m ²	一般		
5F	NICU	NICU調乳母乳室	25.88 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
5F	NICU	家族ロッカー	12.14 m ²	一般		
5F	NICU	前室1	13.05 m ²	一般		
5F	NICU	N1	421.58 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
5F	NICU	N2	119.02 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
5F	NICU	N3	44.49 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
5F	NICU	N4	105.44 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
5F	NICU	NICU注射室	28.96 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
5F	NICU	NICU検査室	24.59 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
5F	NICU	医師室	8.72 m ²	一般		
5F	NICU	受付クラーク	9.84 m ²	一般		
5F	NICU	NICU診療材料室	25.10 m ²	高性能F		
5F	NICU	NICU内廊下	95.55 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回

作業基準表(2)

階	部門	場所	面積	空調設定	空気清浄 度測定	空気環境 測定
5F	NICU	感染隔離室1	13.83 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
5F	NICU	感染隔離前室1	6.82 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
5F	NICU	眼科治療(眼底検査室)	37.28 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
5F	NICU	当直室1	7.04 m ²	一般		
5F	NICU	当直室2	5.89 m ²	一般		
5F	NICU	当直室3	6.87 m ²	一般		
5F	NICU	当直室4	5.75 m ²	一般		
5F	NICU	仮眠室1	5.97 m ²	一般		
5F	NICU	仮眠室2	5.75 m ²	一般		
5F	NICU	脱衣室1	2.41 m ²	一般		
5F	NICU	SW	1.63 m ²	一般		
5F	NICU	廊下(当直室前)	11.43 m ²	一般		
5F	NICU	前室3	10.99 m ²	一般		
5F	NICU	説明2	6.50 m ²	一般		
5F	NICU	説明1	5.93 m ²	一般		
5F	NICU	器材倉庫	70.75 m ²	一般		
5F	NICU	リネン室	16.12 m ²	一般		
5F	NICU	カンファレンスルーム	21.70 m ²	一般		
5F	NICU	スタッフ廊下1(リネン室前)	41.10 m ²	一般		
5F	NICU	救急ホール	10.45 m ²	一般		
5F	NICU	前室2	8.39 m ²	一般		
5F	NICU	下膳室	9.91 m ²	一般		
5F	NICU	汚物室・不潔リネン室	14.63 m ²	一般		
5F	NICU	資料室	6.50 m ²	一般		
5F	NICU	ガス室	5.36 m ²	一般		
5F	NICU	スタッフ廊下3	51.15 m ²	一般		
5F	NICU	医師待機室	47.24 m ²	一般		
5F	NICU	看護休憩室	91.63 m ²	一般		
5F	NICU	看護管理室	23.01 m ²	一般		
5F	NICU	SK	1.90 m ²	一般		
5F	NICU	WC1(胎児診断支援室横)	2.25 m ²	一般		
5F	NICU	WC2(SK横)男	2.41 m ²	一般		
5F	NICU	WC3	2.41 m ²	一般		
5F	NICU	WC4	2.45 m ²	一般		
5F	NICU	更衣室1(男子)	27.45 m ²	一般		
5F	NICU	WC5(男子更衣室内)	2.92 m ²	一般		
5F	NICU	脱衣室2(男子更衣室内)	2.66 m ²	一般		
5F	NICU	SW2(男子更衣室内)	1.44 m ²	一般		
5F	NICU	仮眠室3(男子更衣室内)	7.48 m ²	一般		
5F	NICU	WC6	4.97 m ²	一般		
5F	NICU	WC7	4.97 m ²	一般		
5F	NICU	更衣室2(女子)	58.95 m ²	一般		
5F	NICU	WC8(女子更衣室内)	2.39 m ²	一般		
5F	NICU	脱衣室3(女子更衣室内)	3.15 m ²	一般		
5F	NICU	SW3(女子更衣室内)	2.06 m ²	一般		
5F	NICU	仮眠室4(女子更衣室内)	5.13 m ²	一般		
5F	NICU	仮眠室5(女子更衣室内)	5.13 m ²	一般		
5F	NICU	仮眠室6(女子更衣室内)	5.13 m ²	一般		
5F	NICU	助手休憩室	13.77 m ²	一般		
5F	NICU	更衣室3(病理)	2.47 m ²	一般		
5F	NICU	更衣室4(病理)	3.13 m ²	一般		
5F	NICU	スタッフ廊下2	26.42 m ²	一般		
5F	NICU	胎児診断支援室	12.96 m ²	一般		
5F	NICU	周産期カンファレンスルーム	83.58 m ²	一般		
5F	NICU	スタッフ廊下4	11.31 m ²	一般		
5F	NICU	スタッフ廊下5	58.22 m ²	一般		
5F	NICU	保育器洗浄室	24.75 m ²	一般		年1回

作業基準表(2)

階	部門	場所	面積	空調設定	空気清浄 度測定	空気環境 測定
5F	NICU	スタッフ廊下5(南階段前)	49.63 m ²	一般		
5F	GCU	G1/G2	304.40 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
5F	GCU	G3	210.06 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
5F	GCU	G5	15.50 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
5F	GCU	G4	15.36 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
5F	GCU	検査室	14.94 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
5F	GCU	注射室	21.13 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
5F	GCU	前室1	9.15 m ²	一般		
5F	GCU	搾乳室	10.47 m ²	一般		
5F	GCU	調乳室	24.34 m ²	ISOクラス8	年1回	年1回
5F	GCU	眼底脳波室	18.54 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
5F	GCU	前室2	17.64 m ²	一般		
5F	GCU	沐浴室	27.81 m ²	一般		
5F	GCU	廊下1	106.95 m ²	一般		
5F	GCU	調乳前室	5.76 m ²	一般		
5F	GCU	家族休憩室	18.54 m ²	一般		
5F	GCU	WC3(家族休憩室)	3.23 m ²	一般		
5F	GCU	WC4(家族休憩室)	3.23 m ²	一般		
5F	GCU	受付	12.20 m ²	一般		
5F	GCU	廊下2	16.29 m ²	一般		
5F	GCU	保育室	6.97 m ²	一般		
5F	GCU	説明室1	8.76 m ²	一般		
5F	GCU	カウンセリング室	14.45 m ²	一般		
5F	GCU	廊下3	28.40 m ²	一般		
5F	GCU	説明室2	10.95 m ²	一般		
5F	GCU	下膳室	11.56 m ²	一般		
5F	GCU	ダスト室・汚物室	13.32 m ²	一般		
5F	GCU	清掃用具	10.05 m ²	一般		
5F	GCU	リネン室	14.07 m ²	一般		
5F	GCU	診材室	15.08 m ²	一般		
5F	GCU	機材室X線撮影装置保管	20.10 m ²	一般		
5F	GCU	前室3	8.44 m ²	一般		
5F	GCU	医師室	44.20 m ²	一般		
5F	GCU	周産期情報管理室	33.39 m ²	一般		
5F	GCU	看護休憩室	79.00 m ²	一般		
5F	GCU	看護管理室	20.89 m ²	一般		
5F	GCU	WC10	5.14 m ²	一般		
5F	GCU	WC9	5.14 m ²	一般		
5F	GCU	スタッフ廊下7	61.11 m ²	一般		
5F	GCU	仮眠室3	5.80 m ²	一般		
5F	GCU	更衣室2(女子)	52.70 m ²	一般		
5F	GCU	仮眠室1(女子更衣室)	6.25 m ²	一般		
5F	GCU	仮眠室2(女子更衣室)	6.25 m ²	一般		
5F	GCU	WC6(女子更衣室)	3.31 m ²	一般		
5F	GCU	脱衣室2(女子更衣室)	1.63 m ²	一般		
5F	GCU	SW(女子更衣室)	1.33 m ²	一般		
5F	GCU	WC8	2.28 m ²	一般		
5F	GCU	WC7	2.28 m ²	一般		
5F	GCU	器材倉庫3	38.15 m ²	一般		
5F	GCU	カンファレンスルーム	25.34 m ²	一般		
5F	GCU	更衣室1(男子)	13.80 m ²	一般		
5F	GCU	脱衣室1(男子更衣室)	1.76 m ²	一般		
5F	GCU	SW(男子更衣室)	1.33 m ²	一般		
5F	GCU	WC(男子更衣室)	2.42 m ²	一般		
5F	GCU	廊下4	125.53 m ²	一般		
5F	GCU	消毒室	12.12 m ²	一般		
10F	無菌	医師室2	15.44 m ²	一般		

作業基準表(2)

階	部門	場所	面積	空調設定	空気清浄 度測定	空気環境 測定
10F	無菌	スタッフステーション	79.52 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	調剤コーナー	14.82 m ²	高性能F		
10F	無菌	器材洗浄室2	5.78 m ²	一般		
10F	無菌	処置・計測室2	14.78 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	廃棄汚物2	6.93 m ²	一般		
10F	無菌	廊下	224.66 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	プレイルーム	70.24 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	4床室C	54.85 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	WC(1001室手前)	1.93 m ²	一般		
10F	無菌	4床室A(2か所)	107.48 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	WC(4床室A、2か所)	7.12 m ²	一般		
10F	無菌	個室A(2か所)	29.11 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	個室A前室	6.68 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	WC(個室A、2か所)	3.48 m ²	一般		
10F	無菌	調乳・配膳室2	11.41 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	個室D(3か所)	42.45 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	WC(個室D、3か所)	5.10 m ²	一般		
10F	無菌	脱衣室2	4.69 m ²	一般		
10F	無菌	SW2	5.19 m ²	一般		
10F	無菌	脱衣室4	4.12 m ²	一般		
10F	無菌	SW4	4.52 m ²	一般		
10F	無菌	沐浴室2	8.16 m ²	一般		
10F	無菌	脱衣室	4.29 m ²	一般		
10F	無菌	SW	1.55 m ²	一般		
10F	無菌	滅菌水置場	4.45 m ²	一般		
10F	無菌	個室(準無菌)(4か所)	59.69 m ²	ISOクラス6	年1回	年1回
10F	無菌	WC(準無菌個室、4か所)	6.80 m ²	一般		
10F	無菌	個室(無菌)(4か所)	83.26 m ²	ISOクラス5	年1回	年1回
10F	無菌	廊下(無菌病棟内)	37.52 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	処置室(無菌病棟内)	11.16 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	器材庫2(無菌病棟内)	11.14 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	個室E(3か所)	41.07 m ²	ISOクラス7	年1回	年1回
10F	無菌	WC(個室E、3か所)	5.10 m ²	一般		
10F	無菌	HWC3	4.68 m ²	一般		