

令和4年12月 2日

質問書への回答

件名：22 埼玉県立病院機構建築物定期調査業務

書類名、該当頁、	見出番号等 質問事項
別添建物一覧 特定天井について	体育館が対象かと思いますが、点検の際はキャットウォーク等を利用する認識でよろしいでしょうか 【回答】 ご質問の通りです。
別添建物一覧 特定天井について	足場の用意や点検口設置等はないと考えてよろしいでしょうか。もし必要であれば対象の高さや数量を教えてください 【回答】 ご質問の通りです。調査方法は双眼鏡等を使用する目視を原則とします。