

埼玉県立小児医療センター 2 階外来、3 階保健発達、SPD エリア LED 照明化修繕 仕様書

本業務は、地方独立行政法人埼玉県立病院機構の工事实務要覧に基づくほか、この仕様書により実施するものとする。また、この仕様書は本業務の概要を示すものであり、ここに記載されていない細部の事項については、発注者と受注者が協議して決定するものとする。

1 総則

1-1 一般事項

本仕様書は、埼玉県立小児医療センター（以下「発注者」という。）が発注する「埼玉県立小児医療センター 2 階外来、3 階保健発達、SPD エリア LED 照明化修繕」（以下「本業務」という。）の適正な履行の確保を図るため、地方独立行政法人埼玉県立病院機構建設工事標準請負契約約款（以下「約款」という）第 1 条第 1 項に規定する仕様書として、本工事に必要な事項を定めるものとする。また、受注者は、本仕様書に定めるほか、関係法令を遵守し、円滑な業務の遂行に努めるものとする。

1-2 適用範囲

受注者は、約款、及び本仕様書の定めるところにより、本業務を履行するものとする。

1-3 提出書類

- （1）受注者は、希望があれば指定の期日までに、発注者の定める様式により書類を提出する。
- （2）受注者は、提出した書類に変更が生じた時は、直ちに変更届を提出する。
- （3）受注者は、業務履行関係書類を常に、監督員に提出できるように整備しておく。

2 安全管理

2-1 一般事項

受注者は、常に安全に留意して現場を管理し、災害を防止するために、従業員及び公衆の安全衛生を図るため常に細心の注意を払い、労働安全衛生法規等を遵守する。

監督員の指示に従い作業をし、指示があれば作業を随時中断する。

2-2 事故の防止

- （1）受注者は、業務履行に必要な安全管理者、業務責任者等を配置して、安全管理と事故防止に努める。
- （2）受注者は、業務履行に当たり、使用する機械・器具の点検整備を行い、取扱いに当たっては、熟練者が操作し、事故を未然に防止する。

2-3 事故報告

受注者は、業務履行中、万一事故が発生したときは、必要な措置を講ずるとともに事故発生の原因及び経過並びに事故による被害の内容等を速やかに監督員に報告しなければならない。

2-4 後片付け

受注者は、業務の完了までに現場の清掃を行い、付近施設に損傷を与えた場合は修復する。

3 業務履行

3-1 業務場所

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2

3-2 業務内容

- ・蛍光灯のLED照明化を目的として履行すること。
- ・既設の蛍光灯の台座を流用する修繕を行うこと。
- ・安定器を取り外し、配線を繋ぎなおす修繕を行うこと。
- ・既設の蛍光灯はLED照明に交換すること。その際のLED照明は受注者が用意すること。
- ・LED照明はHf32型蛍光灯に代替可能な直管形LED照明を用いること。
- ・地下1階SPDエリア内の交換するLED照明は消費電力18W以下のものを使用し、明るさは図1のものと同等以上のものとする。
- ・2階外来エリア、3階保健発達エリア内の交換するLED照明は明るさを確保するため3000lm以上のものを使用し、消費電力は25W以下のものを選ぶこと（例：図2）。
- ・対象の詳細については別添の図面のとおり。



図1 代替LED例①



図2 代替LED例②

3-3 就業時間

作業は20時～翌7時の間に行うこと。

3-4 その他

- ・修繕対象は別添の照明器具姿図のいずれかが取り付けられている。
- ・内訳書のLED照明備考欄に交換予定の型番を記入すること。
- ・作業の際に生じた廃棄物は受注者が処分すること。