

エレベーター仕様書(エレベーター設備(その4)保守点検業務)

別紙

No.	庁舎又は機関	所在地	棟	号機	種類	速度	停止階床数	通過階床数	エレベーター 非常用	(身体障害者用 車椅子仕様)	遠隔点検	積載量	付加運転						契約方式	点検月数	備考	
													地震時 管制運転	火災時 管制運転	自家発電時 管制運転	停止時 救出運転	アナウンス	遠隔監視				群管制 方式
1	埼玉県立循環器・呼吸器病センター	熊谷市板井1696	A病棟	3	(3)	45	4	0	×	○	×	1000	d	○	○	○	○	×	×	POG	12	遮煙性能付扉、監視盤
2	埼玉県立循環器・呼吸器病センター	熊谷市板井1696	本館棟	11	(3)	45	6	0	×	○	×	1200	d	○	○	○	○	×	×	POG	12	監視盤

設備 ○:設備有り ×:設備なし

遠隔点検、遠隔監視 ○:実施する ×:実施しない

種類 (1):直流又は交流ギアレス (2)直流ギアード(歯車式) (3)交流乗用(交流一段式、交流二段式、帰還制御式、インバータ制御式) (4):機械室なし (5)小型乗用(巻胴式) (6)油圧乗用(直接) (7)油圧乗用(関節) (8):小荷物専用昇降機

地震時管制運転 a:普通級 b:精密級 c:普通級(P波検知付) d:精密級(P波検知付)