

空調設備リスト

個別空調機

機器番号	階層	部屋名	作業内容	メーカー	型番	台数	フィルター	備考
PAC1-1-1	1	ホットラボ前室	フィルター交換作業時に立会いを行う（年1回）。 改正 フロン法に伴う簡易点検時に立会いを行う（年4回）	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-2	1	更衣室(男)	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-3	1	更衣室(女)	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-4	1	リカバリー室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-5	1	機械室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP71K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-6	1	機械室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP140K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-7	1	待合 (PET)	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP45K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-8	1	RI診察室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-9	1	読影室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP36K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-10	1	操作室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP140K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-11	1	汚染検査室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-12	1	品質管理室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-13	1	陽電子診療	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-14	1	陽電子待機室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-15	1	待合 (PET)	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP45K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-1-16	1	ストレッチャー待機	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP28K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-12-1	1	PET-CT室1	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP50K1	1	F-23LD3 (重量法40%)	
PAC1-12-2	1	PET-CT室2	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP56K1	1	F-23LD3 (重量法40%)	
PAC1-12-3	1	PET-CT室3	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP45K1	1	F-23LD3 (重量法40%)	
PAC1-12-4	1	SPECT-CT室1	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP112K1	1	F-46LD3 (重量法40%)	
PAC1-12-5	1	SPECT-CT室2	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP112K1	1	F-46LD3 (重量法40%)	
PAC1-12-6	1	SPECT-CT室3	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP112K1	1	F-46LD3 (重量法40%)	
PAC1-12-7	1	陽電子準備室2	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP45K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC1-12-8	1	RI処置室	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP22K1	1	F-23LD3 (重量法40%)	
PAC1-12-9	1	RI準備室	:	日立アプライアンス㈱	RCID-AP40K1	1	F-23LD3 (重量法40%)	
PAC4-1-1	4	操作室	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP40K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC4-2-1	4	PET-RI病室1	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP36K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC4-2-2	4	PET-RI病室2	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP36K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC4-2-3	4	PET-RI病室3	:	日立アプライアンス㈱	RCI-AP36K3	1	F-160L (重量法50%)	
PAC3-OP-13-1	4	小線源治療手術室	:	㈱アイソテック	MDF-1W	4	HEPAフィルター 低圧損型 (DOP99.97%以上) 610×610×150H	クリーンファンユニット
	4	小線源治療手術室	:	㈱アイソテック	RX-P56M	4	プレフィルタ 不織布 集塵効率50%以上	壁吸込ユニット
	4	小線源治療手術室	:	㈱アイソテック	HU-01	2	HEPAフィルター 低圧損型 (DOP99.97%以上) 150t 610×305	HEPAユニット

ファンコイルユニット

機器番号	階層	部屋名	作業内容	メーカー	型番	台数	フィルター	備考
FCK-02D-S	4	手術前室	フィルター交換作業時に立会いを行う（年1回）	ダイキン工業㈱	FWHCK2CHDR	1	プレ+メインフィルタ	
FCK-02D-S	4	汚染検査室	:	ダイキン工業㈱	FWHCK2CHDR	1	プレ+メインフィルタ	

外調機(給排気)

機器番号	階層	部屋名	作業内容	メーカー	型番	台数	フィルター	備考
FE1-1-1	1	排気機械室	Vベルト交換作業時に立会いを行う（年1回）	荏原実業㈱	21/2SRP30	1		
FE1-1-2	1	排気機械室	:	荏原実業㈱	21/2SRP30	1		
FE-4-1-1	11	空調機械室	:	荏原実業㈱	21/2SRP30	1		