

令和5年6月9日

質問書への回答

件名：23精神医療センター緊急通報設備ほか改修工事

書類名、該当頁、	見出番号等 質問事項
図面 E-45	受変電設備（VCS）停電工事の円滑作業を図る為、参考業者名をご教示願います。 →【回答】 参考業者名をお示しすることは出来ません。
共通	本工事の施工可能時間帯等をご教示願います。 →【回答】 原則日中作業とします。停電を伴う工事は特記仕様書に記載の通り停電検査の日程に合わせて行ってください。