

物 品 購 入 仕 様 書

品名及び規格	灯油 J I S 1号												
予定数量 (契約期間中の見込み数量)	<p>1 4 4 , 0 0 0 リットル</p> <p><内訳></p> <p>(1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 1 3 6 , 0 0 0 リットル</p> <p>(2) 埼玉県立精神医療センター 8 , 0 0 0 リットル</p>												
履行期間	令和5年12月1日から令和6年1月31日まで												
契約方法	1リットル当たりの単価契約												
納入方法	指定日時に指定数量を指定場所に納入する。												
納入場所	<p>(1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 埼玉県熊谷市板井1696番地 電話 : 048-536-9900</p> <p>(2) 埼玉県立精神医療センター 埼玉県北足立郡伊奈町小室818番地2 電話 : 048-723-1111</p>												
灯油タンクの注入口のサイズ	<p>(1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>A (エレギー棟)</td><td>30,000ℓ × 2基</td><td>65mm</td></tr> <tr><td>B (RI棟)</td><td>3,000ℓ</td><td>65mm</td></tr> <tr><td>C (実験検査棟)</td><td>1,900ℓ</td><td>50mm</td></tr> <tr><td>D (A病棟)</td><td>10,000ℓ</td><td>50mm</td></tr> </table> <p>(2) 埼玉県立精神医療センター 6,000ℓ × 2基 55mm</p>	A (エレギー棟)	30,000ℓ × 2基	65mm	B (RI棟)	3,000ℓ	65mm	C (実験検査棟)	1,900ℓ	50mm	D (A病棟)	10,000ℓ	50mm
A (エレギー棟)	30,000ℓ × 2基	65mm											
B (RI棟)	3,000ℓ	65mm											
C (実験検査棟)	1,900ℓ	50mm											
D (A病棟)	10,000ℓ	50mm											
納入条件 及び 特記事項	<p>(1) 納入に当たっては現場の指示に従うこと。</p> <p>(2) 実際の使用量が、上記「予定数量」欄の数量に満たない場合でも 契約満了日をもって本契約は終了する。</p> <p>(3) 契約の期間中において、市場価格に著しい変動があった場合には、 協議の上、契約内容を変更する場合がある。</p> <p>* 年間使用見込数量は別添のとおり。 ただし、予定数量等は変更になる可能性がある。</p> <p>* タンク容量等については別添図面のとおり。</p> <p>* 循環器・呼吸器病センターのDのタンクに関しては、A病棟と調理・ 洗濯棟の間の通路を通る際、職員立会いのもとでシャッターの開閉が 必要となる。</p>												