

# 物 品 購 入 仕 様 書

品名及び規格	灯油 J I S 1号
予定数量 (契約期間中の 見込み数量)	88,000リットル <内訳> (1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 44,000リットル (2) 埼玉県立がんセンター 40,000リットル (3) 埼玉県立精神医療センター 4,000リットル
履行期間	令和6年6月1日から令和6年7月31日まで
契約方法	1リットル当たりの単価契約
納入方法	指定日時に指定数量を指定場所に納入する。
納入場所	(1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 埼玉県熊谷市板井1696番地 電話：048-536-9900 (2) 埼玉県立がんセンター (病院棟) 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室780番地 電話：048-722-1111 (研究棟) 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室818番地 電話：048-722-1111 (3) 埼玉県立精神医療センター 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室818番地2 電話：048-723-1111
灯油タンクの 注入口のサイズ	(1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター A (エルギ-棟) 30,000ℓ × 2 基 6 5 mm B (RI 棟) 3,000ℓ 6 5 mm C (A 病棟) 10,000ℓ 5 0 mm (2) 埼玉県立がんセンター (病院棟) 60,000ℓ × 2 基 6 5 mm (研究棟) 20,000ℓ × 1 基 6 5 mm (3) 埼玉県立精神医療センター 6,000ℓ × 2 基 5 5 mm

<p>納入条件 及び 特記事項</p>	<p>(1) 納入に当たっては現場の指示に従うこと。</p> <p>(2) 実際の使用量が、上記「予定数量」欄の数量に満たない場合でも 契約満了日をもって本契約は終了する。</p> <p>(3) 契約の期間中において、市場価格に著しい変動があった場合には、 協議の上、契約内容を変更する場合がある。</p> <p>* 年間使用見込数量は別添のとおり。</p> <p>ただし、予定数量等は変更になる可能性がある。</p> <p>* タンク容量等については別添図面のとおり。</p> <p>* 循環器・呼吸器病センターのCのタンクに関しては、A病棟と調理・ 洗濯棟の間の通路を通る際、職員立会いのもとでシャッターの開閉が 必要となる。</p>
-----------------------------	---