

埼玉県立循環器・呼吸器病センター消防用設備等点検業務入札に係る質問事項に対する回答

No.	項目	質問趣旨	回答
①	特記仕様書 3 頁 2 (9)	電源設備とありますが、こちらの詳細を教えてください	各盤（受信機等）の常用電源、予備電源設備です
②			
③			