







系統名		室外機													室内機																										
		機器番号	台数	システム			相当馬力 HP	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	電気容量 (50Hz)					設置場所		備考	機器番号	型式				台数	相当馬力 HP	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	送風機		電気容量 (50Hz)		フィルター			設置場所		備考					
				店舗用	設備	マルチ型				相-電圧 φ-V	圧縮機 (kW)	送風機 (kW)			階	室名			カセット形	床置形	風量 (m3/h)	機外静圧 (Pa)					相-電圧 φ-V	送風機 (kW)	80%	65%	99.97%	階	部屋番号	室名							
B1	電気室	PAC-B1-1	3			○		100	125.0	-	3-200	7.2+(6.0+4.4)×2	0.49+0.91×2	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長125m 室内外機高低差23m	PAC-B1-1-1					○		6	20.0	50.0	-	9,900	200	3-200	3.70	○	○			B1	B1-6-14	電気室	
B1	仮眠	PAC-B1-2	1			○		5.0	14.0	-	3-200	3.0	0.3	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長120m 室内外機高低差23m	PAC-B1-2-1					○		1	5.0	14.0	-	2,520	200	3-200	0.75	○	○			B1	B1-6-7	コ・ジェネレーション室	
B1	中央監視室	PAC-B1-3	1			○		6.0	16.0	18.0	3-200	3.0	0.19	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長120m 室内外機高低差20m	PAC-B1-3-1			○			2	2.8	8.0	9.0	1,620	-	1-200	0.057	○	○			B1	B1-6-1	中央監視室		
																			PAC-B1-3-2				○		1	0.8	2.2	2.2	648	-	1-200	0.025	○	○			B1	B1-6-4	仮眠		
																			PAC-B1-3-3				○		1	0.8	2.2	2.2	648	-	1-200	0.025	○	○			B1	B1-6-T4	仮眠		
																			PAC-1-1-1			○		1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○			1	1-1-9	ホットラボ前室			
																			PAC-1-1-2			○		1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○			1	1-1-14	更衣室(男)			
																			PAC-1-1-3			○		1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○			1	1-1-15	更衣室(女)			
																			PAC-1-1-4			○		1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○			1	1-1-19/20	PET待機室			
																			PAC-1-1-5			○		1	2.5	7.1	8.5	1,620	-	1-200	0.057		○			1	1-1-27	機械室			
																			PAC-1-1-6			○		1	5.0	14.0	16.0	2,220	-	1-200	0.127		○			1	1-1-25	機械室			
																			PAC-1-1-7			○		1	1.6	4.5	5.0	1,260	-	1-200	0.057		○			1	1-1-21	待合 (PET)			
																			PAC-1-1-8			○		1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○			1		RI診察室			
																			PAC-1-1-9			○		1	1.3	3.6	4.0	1,260	-	1-200	0.057		○			1		読影室			
																			PAC-1-1-10			○		1	5.0	14.0	16.0	2,220	-	1-200	0.127		○			1		操作室			
																			PAC-1-1-11			○		1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○			1		汚染検査室			
																			PAC-1-1-12			○		1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○			1		品質管理室			
																			PAC-1-1-13			○		1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○			1		陽電子診療			
																			PAC-1-1-14			○		1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○			1		陽電子待機室			
																			PAC-1-1-15			○		1	1.6	4.5	5.0	1,260	-	1-200	0.057		○			1		待合 (PET)			
																			PAC-1-1-16			○		1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○			1		ストレッチャー待機			
																			PAC-1-1-17			○		1	1.6	4.5	5.0	1,260	-	1-200	0.057		○			1		小線源操作			
																			PAC-1-1-18			○		1	3.2	9.0	10.0	1,620	-	1-200	0.057		○			1		操作			
PAC-1-1-19			○		1	5.0	14.0	16.0	2,220	-	1-200	0.127		○			1		操作																						
PAC-1-1-20			○		1	2.0	5.6	6.3	1,320	-	1-200	0.057		○			1		操作																						
1	MR I 諸室	PAC-1-2	1					38.0	109.0	118.0	3-200	7.2×2+(4.8+4.4)	0.49×2+0.66	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長120m 室内外機高低差18m	PAC-1-2-1	○					1	3.2	9.0	10.0	1,620	120 (最大170)	1-200	0.29	○	○			1		MRI検査室1		
																			PAC-1-2-2			○			1	6.0	16.0	18.0	2,220	-	1-200	0.127	○	○			1		MRI機械室1		
																			PAC-1-2-3			○			1	6.0	16.0	18.0	2,220	-	1-200	0.127	○	○			1		MRI機械室2		
																			PAC-1-2-4			○			1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		MRI操作室		
																			PAC-1-2-5	○					1	2.0	5.6	6.3	900	120 (最大170)	1-200	0.15	○	○			1		MRI検査室2		
																			PAC-1-2-6			○			2	1.6	4.5	5.0	1,260	-	1-200	0.057	○	○			1		技師室		
																			PAC-1-2-7			○			2	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		マンモ待合		
																			PAC-1-2-8			○			1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		マンモ検査室1		
																			PAC-1-2-9			○			1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		マンモ検査室2		
																			PAC-1-2-10			○			1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		超音波検査室1		
																			PAC-1-2-11			○			1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		超音波検査室2		
																			PAC-1-2-12			○			2	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		操作室 (一般)		
																			PAC-1-2-13			○			1	2.0	5.6	6.3	1,320	-	1-200	0.057	○	○			1		アンギオ機械室		
																			PAC-1-2-14	○					1	5.0	14.0	16.0	2,220	120 (最大170)	1-200	0.29	○	○			1		アンギオ室		
																			PAC-1-2-15			○			1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		前処置室		
																			PAC-1-2-16			○			1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		リカバリー室		
																			PAC-1-2-17			○			1	1.3	3.6	4.0	1,020	-	1-200	0.057	○	○			1		アンギオ操作室		
																			PAC-1-2-18			○			1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		アンギオ準備室		
																			PAC-1-2-19			○			1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		部長室		
																			PAC-1-2-20			○			1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		器材室		

系統名		室外機														室内機																											
		機器番号	台数	システム			相当馬力HP	冷房能力(kw)	暖房能力(kw)	電気容量 (50Hz)				設置場所		備考	機器番号	型式					相当馬力HP	冷房能力(kw)	暖房能力(kw)	送風機		電気容量 (50Hz)		フィルター			設置場所		備考								
				店舗用	設備	マルチ型				相-電圧φ-V	圧縮機(kw)	送風機(kw)									カセット形	床置形				台数	風量(m3/h)	機外静圧(Pa)	相-電圧φ-V	送風機(kw)	80%	65%	99.97%	階		部屋番号	室名						
1	X線TV室他	PAC-1-3	1					○	34.0	95.0	106.0	3-200	6.0+7.2×2	0.44+0.49×2		SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長135m 室内外機高低差18m	PAC-1-3-1			○				1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.06		○			1		看護控室		
																			PAC-1-3-2			○					1	1.3	3.6	4	1,020	—	1-200	0.06		○			1		一般撮影(頭)		
																			PAC-1-3-3			○					1	1.6	4.5	5	1,260	—	1-200	0.06		○			1		一般撮影(胸)		
																			PAC-1-3-4	○							1	1.6	4.5	5	780	120	1-200	0.15		○			1		一般撮影(骨)		
																			PAC-1-3-5				○				1	0.8	2.2	2.5	510	—	1-200	0.04		○			1		事務室		
																			PAC-1-3-6				○				1	0.8	2.2	2.5	510	—	1-200	0.035		○			1		暗室		
																			PAC-1-3-7				○				1	0.8	2.2	2.5	510	—	1-200	0.035		○			1		当直室		
																			PAC-1-3-8			○					3	3.2	9.0	10.0	1620	—	1-200	0.057		○			1		受付		
																			PAC-1-3-9				○				1	0.8	2.2	2.5	510	—	1-200	0.035		○			1		医師室		
																			PAC-1-3-10			○					1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057		○			1		読影・カフアレス室		
																			PAC-1-3-11			○					1	2.8	8.0	9.0	1620	—	1-200	0.057		○			1		X線TV室1		
																			PAC-1-3-12			○					1	2.8	8.0	9.0	1620	—	1-200	0.057		○			1		X線TV室2		
																			PAC-1-3-13			○					1	1.6	4.5	5.0	1,260	—	1-200	0.057		○			1		X線TV操作室		
																			PAC-1-3-14			○					1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057		○			1		更衣室(女)		
																			PAC-1-3-15			○					1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057		○			1		更衣室(男)		
																			PAC-1-3-16			○					2	1.3	3.6	4.0	1020	—	1-200	0.057		○			1		操作室(CT)		
																			PAC-1-3-17			○					1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057		○			1		読影		
1	CT検査室他	PAC-1-4	1					○	38.0	109.0	118.0	3-200	7.2×2+(4.8+4.4)	0.49×2+0.66	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長130m 室内外機高低差18m	PAC-1-4-1			○				1	2.5	7.1	8.5	1,620	—	1-200	0.057	○	○			1		CT検査室3		
																			PAC-1-4-2			○					1	2.5	7.1	8.5	1620	—	1-200	0.057	○	○			1		CT-3機械室		
																			PAC-1-4-3			○					1	2.5	7.1	8.5	1620	—	1-200	0.057	○	○			1		CT検査室2		
																			PAC-1-4-4			○					1	2.5	7.1	8.5	1140	—	1-200	0.035	○	○			1		CT-2機械室		
																			PAC-1-4-5			○					1	2.5	7.1	8.5	1,140	—	1-200	0.035	○	○			1		CT-1機械室		
																			PAC-1-4-6			○					1	2.5	7.1	8.5	1620	—	1-200	0.057	○	○			1		CT検査室1		
																			PAC-1-4-7			○					1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057	○	○			1		血管確保・観察		
																			PAC-1-4-8	○							2	1.6	4.5	5.0	780	—	1-200	0.035	○	○			1		CT待合		
																			PAC-1-4-9	○							2	1.6	4.5	5.0	780	—	1-200	0.035	○	○			1		MRI待合		
																			PAC-1-4-10			○					1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057	○	○			1		スタッフ通路		
																			PAC-1-4-11			○					1	1.3	3.6	4.0	1,020	—	1-200	0.06	○	○			1		CT操作		
																			PAC-1-4-12			○					2	2.8	8.0	9.0	1,620	—	1-200	0.06	○	○			1		CTシミュレータ		
																			PAC-1-4-13			○					1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.06	○	○			1		CT機械室		
																			PAC-1-4-15			○					2	2.0	5.6	6.3	1,320	—	1-200	0.057	○	○			1		防災センター		
																			PAC-1-4-16			○					1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057	○	○			1		当直		
1	リニアック室1	PAC-1-5	1					○	8.0	20.0	22.4	3-200	4.0	0.17×2		SP	RF	屋上 (2F)	配管長40m、高低差4m	PAC-1-5-1				○			1	1.0	2.8	3.2	600	—	1-200	0.035		○			1		リニアック室1		
																			PAC-1-5-2				○				1	2.8	8.0	9.0	1140	—	1-200	0.055		○			1		リニアック室1、 機械室		
1	リニアック室2	PAC-1-6	1					○	8.0	20.0	22.4	3-200	4.0	0.17×2		SP	RF	屋上 (2F)	配管長40m、高低差4m	PAC-1-6-1				○			1	1.0	2.8	3.2	600	—	1-200	0.04		○			1		リニアック室2		
																			PAC-1-6-2				○				1	2.8	8.0	9.0	1,140	—	1-200	0.06		○			1		リニアック室2、 機械室		
1	リニアック室3	PAC-1-7	1					○	10.0	28.0	31.5	3-200	6.0	0.4		SP	RF	屋上 (2F)	配管長40m、高低差4m	PAC-1-7-1				○				1	4.0	10.0	11.2	2,220	—	1-200	0.13		○			1		リニアック室3	電源は室外機送り
																			PAC-1-7-2	○							1	1.8	5.0	5.6	900	120	1-200	0.150		○			1		リニアック室3	電源は室外機送り	
																			PAC-1-7-3				○				1	2.5	7.1	8.5	1620	—	1-200	0.057		○			1		リニアック室3	電源は室外機送り	
1	リニアック室4	PAC-1-8	1	○					4.0	10.0	11.2	3-200	1.9	0.2		SP	RF	屋上 (2F)	配管長40m、高低差4m	PAC-1-8-1				○				1	4.0	10.0	11.2	2220	—	1-200	0.127		○			1		リニアック室4	電源は室外機送り
1	小線源治療	PAC-1-11	1	○					4.0	10.0	11.2	3-200	1.9	0.2		SP	RF	屋上 (2F)	配管長40m、高低差4m	PAC-1-11-1				○				1	4.0	10.0	11.2	2220	—	1-200	0.127		○			1		小線源治療	電源は室外機送り

- <特記事項>
 
  - コンクリート基礎は建築工事とする。
  - 能力はJIS条件に基づく値を表す。
  - 各室内機はリモコンスイッチ付属とする（床置型を除く）。
  - 中央監視に該当する機器は室外機基板改装とする。
  - 集中リモコンは以下の系統①～③毎に1台設置する。  
①PAC1-1系統 ②PAC1-2,3系統 ③PAC1-4、1-5～11系統
  - 高調波対策としてDCリアクトルを付属品とする。
  - 防振装置は、SP : スプリング 防振、G : ゴムパッド、HN : 防振ハンガーとする

系統名		室外機														室内機																										
		機器番号	台数	システム				相当馬力 HP	冷房能力 (kw)	暖房能力 (kw)	相-電圧 φ-V	電気容量 (50Hz)				設置場所		備考	機器番号	型式						台数	相当馬力 HP	冷房能力 (kw)	暖房能力 (kw)	送風機				電気容量 (50Hz)				フィルター			設置場所	
店舗用	設備			マルチ型	圧縮機 (kw)	送風機 (kw)	階					室名	カセット形	床置形		風量 (m3/h)	機外静圧 (Pa)			相-電圧 φ-V	送風機 (kw)	80%	65%	99.97%	階					部屋番号	室名											
1	PET-CT室 SPEC-CT室 他	PAC-1-12	1				○	27.0	73.0	82.5	3-200	7.2+(4.8+4.0)	0.49+0.66		SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長140m 室内外機高低差12m	PAC-1-12-1			○			1	1.8	5.0	5.6	900	—	1-200	0.350	○	○			1		PET-CT室1	日立製作所		
																		PAC-1-12-2			○			1	2.0	5.6	6.3	900	—	1-200	0.350	○	○			1		PET-CT室2				
																		PAC-1-12-3			○			1	1.6	4.5	5.0	780	—	1-200	0.350	○	○			1		PET-CT室3	日立製作所			
																		PAC-1-12-4			○			1	4.0	11.2	12.5	1,740	—	1-200	0.055×2	○	○			1		SPECT-CT室1				
																		PAC-1-12-5			○			1	4.0	11.2	12.5	1,740	—	1-200	0.055×2	○	○			1		SPECT-CT室2				
																		PAC-1-12-6			○			1	4.0	11.2	12.5	1740	—	1-200	0.055×2	○	○			1		SPECT-CT室3				
																		PAC-1-12-7		○				1	1.6	4.5	5.0	1260	—	1-200	0.570	○	○			1		陽電子準備室2				
																		PAC-1-12-8			○			1	0.8	2.2	2.8	600	—	1-200	0.350	○	○			1		RI処置室				
																		PAC-1-12-9			○			1	1.6	4.0	4.5	780	—	1-200	0.350	○	○			1		RI準備室				
																		PAC-1-12-10			○			1	5.0	14.0	16.0	2040	—	1-200	0.350	○	○			1		サーバー室				
2	治験薬 保管庫	PAC-2-1	1	○				4.0	10.0	11.2	3-200	1.9	0.2	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長115m 室内外機高低差13m	PAC-2-1-1			○			1	4.0	10.0	11.2	1740	—	1-200	0.035 ×2	○	○			2		治験薬保管庫	日立製作所		
3	サーバー 室	PAC-3-1	2			○		16.0	40.0	—	3-200	4.8+4.4	0.7	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長70m 室内外機高低差13m	PAC-3-1-1					○	2	16.0	40.0	—	7,200	160	3-200	2.200	○	○			3		サーバー室	日立製作所		
4	操作室	PAC-4-1	1	○				1.5	3.6	4.0	3-200	0.6	0.0	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長30m 室内外機高低差-5m	PAC-4-1-1			○			1	1.5	3.6	4.0	1260	—	1-200	0.057	○	○			4		操作室	日立製作所		
4	PET- RI病室	PAC-4-2	1	○				5.0	14.0	16.0	3-200	3.0	0.3		SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長80m 室内外機高低差-5m	PAC-4-2-1			○			1	1.5	3.6	4.0	1,020	—	1-200	0.057	○	○			4		PET-RI病室1	日立製作所		
																		PAC-4-2-2			○			1	1.5	3.6	4.0	1020	—	1-200	0.057	○	○			4		PET-RI病室2				
																		PAC-4-2-3			○			1	1.5	3.6	4.0	1020	—	1-200	0.057	○	○			4		PET-RI病室3				
11	電気室	PAC-11-1	2			○		8.0	22.4	—	3-200	4.8	0.3	○	SP	RF	屋上 (11F)	冷媒配管長120m 室内外機高低差±0m	PAC-11-1-1					○	2	8.0	22.4	—	3780	160	3-200	1.500	○	○			11		電気室	日立製作所		
1	特高 変電室	PAC-N-1	1				○	10.0	28.0	31.5	3-200	6.0	0.4	○	G	屋外	屋外 (付属棟)	冷媒配管長40m 室内外機高低差±0m	PAC-N-1					○	2	5.0	14.0	16.0	1,980	—	1-200	0.155	○	○			1		特高変電室	日立製作所		
B1	中央 監視室	PAC-1-1 ~PAC1-4	2	集中リモ コン																																				日立製作所		

- （特記事項）
- コンクリート基礎は建築工事とする。
  - 能力はJIS条件に基づく値を表す。
  - 各室内機はリモコンスイッチ付属とする（床置型を除く）。
  - 中央監視に該当する機器は室外機基板改裝とする。
  - 集中リモコンは以下の系統①～③毎に1台設置する。  
①PAC1-1系統 ②PAC1-2,3系統 ③PAC1-4、1-5～11系統
  - 高調波対策としてDCリアクトルを付属品とする。
  - 防振装置は、SP：スプリング防振、G：ゴムパッド、HN：防振バネとする



■フィルター

機器番号	機器名称	型式		台数	容量	風量	フィルター						系統名		エアフロー		設置場所		備考
					種別	m3/h	プレ	高性能	HEPA	セラミック	脱臭 吸着	HEPA (RI用)	階	系統	ファン	外調機			
FU-B1-1	フィルターユニット	ダクト接続ユニット型	屋外床置型	1	EA	8,890	○	○	○		○		B1	剖検	FE-H-1-1	OAC-B1-3	11F	屋外機械置場	日本無機
FU-1-1-1	フィルターユニット	密封交換チャンバー型（RI用）	屋内床置型	1	EA	5,640	○	○				○	1	放射線診断（RI）	FE-1-1-1	OAC-1-1	1F	廃棄施設（排気機械室）	日本無機
																			日本無機
FU-1-1-2	フィルターユニット	密封交換チャンバー型（RI用）	屋内床置型	1	EA	5,800	○	○				○	1	放射線診断（RI）	FE-1-1-2	OAC-1-1	1F	廃棄施設（排気機械室）	日本無機
																			日本無機
FU-H-2	フィルターユニット	ダクト接続ユニット型	屋外床置型	1	EA	12,310	○	○			○		2	病理	FE-H-2	OAC-2-3	11F	屋外機械置場	日本無機
FU-2-4-4	フィルターユニット	ダクト接続ユニット型	屋内床置型	1	EA	1,050	○	○	○				2	細菌検査	FE-2-4-4	OAC-2-4	2F	DS	日本無機
FU-4-1-1	フィルターユニット	密封交換チャンバー型（RI用）	屋内床置型	1	EA	5,220	○	○				○	4	R I 病室	FE-4-1-1	OAC-4-1	11F	空調機械室	日本無機
FU-K-1	フィルターユニット	ダクト接続ユニット型	屋外床置型	1	EA	3,660	○	○	○				各階	感染室	FE-K-1	OAC-BB-W	11F	屋外機械置場	日本無機
FU-2-10-4	フィルターユニット	密封交換チャンバー型（厨房用）	屋内床置型	1	EA	11020							3	レストラン厨房	FE-2-10-4		3F	空調機械室	ミドリ安全エアクオリティ
FU-2-11-1	フィルターユニット	ダクト接続ユニット型	屋内天吊型	1	0A	5,230	○	○					2	有機溶剤	FS-2-11		2F	空調機械室	日本無機

- 〈特記事項〉
- コンクリート基礎は建築工事とする
  - フィルター効率は、プレ：AFI90%、高性能：NBS90%、HEPA：PA099.97%とする
  - 中央監視用差圧計・点検口・他付属品一式を含む
  - 鋼板製焼付塗装ダクト接続型とする





機器一覧表(ファンコイルユニット)

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
2-3-3	2	閲覧	FCK-02D-S	0.40	0.07	0.7	0.1	1	0.7	0.1	
2-3-4	2	閲覧	FCK-02D-S	0.42	0.09	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
2-3-5	2	閲覧	FCK-02D-S	0.42	0.09	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
2-3-6	2	閲覧	FCK-02D-S	0.40	0.07	0.7	0.1	1	0.7	0.1	
2-3-8	2	CRC事務	FCK-04D-S	3.13	1.37	5.6	2.4	1	5.6	2.4	
2-3-9	2	CRC事務	FCK-03D-S	2.65	1.18	4.7	2.1	1	4.7	2.1	
2-3-10	2	面談	FCK-02D-S	0.71	0.09	1.3	0.2	1	1.3	0.2	
2-3-11	2	面談	FCK-02D-S	0.73	0.13	1.3	0.2	1	1.3	0.2	
2-3-12	2	面談	FCK-02D-S	0.73	0.13	1.3	0.2	1	1.3	0.2	
2-3-13	2	閲覧	FCK-02D-S	0.63	0.09	1.1	0.2	1	1.1	0.2	
	2	廊下9	FCK-02D-S	1.78	0.12	3.2	0.2	2	6.4	0.4	
	2	廊下1	FCK-02D-S	2.15	0.00	3.8	0.0	3	11.5	0.0	
2-3-15	2	トランス研究室	FCK-06D-S	5.17	0.95	9.2	1.7	2	18.5	3.4	
2-3-16	2	カンファレンス	FCK-06D-S	4.51	1.93	8.1	3.4	1	8.1	3.4	
2-3-17	2	バイオ	FCK-02D-S	1.60	0.26	2.9	0.5	1	2.9	0.5	
2-3-18	2	ゲノム	FCK-02D-S	1.99	0.31	3.6	0.5	1	3.6	0.5	
2-3-19	2	電気泳動	FCK-03D-S	2.54	0.44	4.5	0.8	1	4.5	0.8	
2-3-20	2	培養室	FCK-02D-S	1.11	0.17	2.0	0.3	1	2.0	0.3	
2-3-24	2	がん免疫	FCK-02D-S	1.36	0.21	2.4	0.4	4	9.7	1.5	
2-3-25	2	フリーザ倉庫	FCK-04C-S	3.09	0.00	5.5	0.0	1	5.5	0.0	
2-3-29	2	試験薬保管	FCK-02D-S	0.73	0.00	1.3	0.0	1	1.3	0.0	
2-3-30	2	調剤	CFU-10D-P	1.35	0.17	2.4	0.3	1	2.4	0.3	
2-3-31	2	クリーンルーム	CFU-10D-P	1.08	0.17	1.9	0.3	1	1.9	0.3	
2-3-T3	2	前室	FCK-02D-S	0.06	0.09	0.1	0.2	1	0.1	0.2	
2-3-32	2	測定	FCK-04D-S	2.81	0.22	5.0	0.4	1	5.0	0.4	
2-3-33	2	細胞療法室	CFU-13D-P	2.15	0.17	3.8	0.3	2	7.7	0.6	
	2	廊下3	FCK-02D-S	1.06	0.00	1.9	0.0	1	1.9	0.0	
2-4-2	2	事務受付	FCK-02D-S	0.84	0.31	1.5	0.6	1	1.5	0.6	
2-4-3	2	フリーザー	FCK-02C-S	0.93	0.00	1.7	0.0	1	1.7	0.0	
2-4-4	2	組織固定室	FCK-06D-S	1.94	3.59	3.5	6.4	1	3.5	6.4	
2-4-5	2	切出室	FCK-02D-S	1.49	1.59	2.7	2.8	1	2.7	2.8	
2-4-6	2	組織標本作成	FCK-04D-S	2.79	2.52	5.0	4.5	4	19.9	18.0	
2-4-7	2	蛍光顕微(暗室)	FCK-02D-S	0.34	0.00	0.6	0.0	1	0.6	0.0	
2-4-8	2	ﾊﾞｰﾁｬﾙｽﾗｲﾄﾞ	FCK-03D-S	2.38	0.17	4.2	0.3	1	4.2	0.3	
2-4-9	2	組織診断	FCK-06D-S	5.10	2.43	9.1	4.3	2	18.2	8.7	
2-4-11	2	迅速診断室	FCK-02D-S	1.81	0.26	3.2	0.5	1	3.2	0.5	
2-4-12	2	細胞診断	FCK-04D-S	3.46	1.08	6.2	1.9	1	6.2	1.9	
2-4-13	2	ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ保管室	FCK-03D-S	2.16	0.52	3.9	0.9	1	3.9	0.9	
2-4-15	2	記録室	FCK-02D-S	0.77	0.10	1.4	0.2	1	1.4	0.2	
2-4-16	2	標本・レポート	FCK-02D-S	0.60	0.09	1.1	0.2	1	1.1	0.2	
2-4-17	2	技師(サロン)	FCK-02D-S	1.15	0.20	2.1	0.4	1	2.1	0.4	
2-4-18	2	カンファレンス	FCK-03D-S	2.31	0.88	4.1	1.6	2	8.3	3.1	
2-4-10	2	廊下8	FCK-03D-S	2.59	0.21	4.6	0.4	1	4.6	0.4	
2-7-7	2	前室	FCK-02D-S	0.27	0.00	0.5	0.0	1	0.5	0.0	
2-7-8	2	反応準備	FCK-04D-S	2.95	0.20	5.3	0.4	1	5.3	0.4	
2-7-9	2	電気泳動室	FCK-06D-S	4.43	0.58	7.9	1.0	1	7.9	1.0	
2-7-25	2	血液エリア	FCK-06D-S	4.60	0.37	8.2	0.7	2	16.4	1.3	
2-7-26	2	暗室	FCK-02D-S	1.14	0.00	2.0	0.0	1	2.0	0.0	
2-7-10	2	核酸抽出室	FCK-06D-S	4.76	0.35	8.5	0.6	1	8.5	0.6	
2-7-33	2	情報管理	FCK-02D-S	1.40	0.17	2.5	0.3	1	2.5	0.3	
2-7-27	2	学生控	FCK-02D-S	0.87	0.13	1.6	0.2	1	1.6	0.2	
2-7-28	2	事務	FCK-02D-S	1.47	0.72	2.6	1.3	1	2.6	1.3	
2-7-29	2	精度管理	FCK-03D-S	2.39	0.79	4.3	1.4	1	4.3	1.4	

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
2-7-30	2	技師室	FCK-06D-S	4.54	1.38	8.1	2.5	2	16.2	4.9	
2-7-34	2	部長室	FCK-03D-S	2.39	1.35	4.3	2.4	1	4.3	2.4	
2-7-32	2	自動系検査	FCK-08D-S	6.26	0.61	11.2	1.1	8	89.5	8.8	
2-7-32	2	一般検査	FCK-06D-S	4.36	0.35	7.8	0.6	1	7.8	0.6	
2-7-23	2	自己血採血室	FCK-03D-S	2.23	0.17	4.0	0.3	1	4.0	0.3	
2-7-24	2	輸血室(輸血)	FCK-06D-S	4.55	0.35	8.1	0.6	2	16.3	1.2	
2-3-21	2	検査倉庫	FCK-02D-S	0.00	0.00	0.0	0.0	1	0.0	0.0	
2-7-21	2	検査更衣	FCK-02D-S	0.79	0.00	1.4	0.0	1	1.4	0.0	
2-7-22	2	検査更衣	FCK-02D-S	1.02	0.00	1.8	0.0	1	1.8	0.0	
	2	廊下6	FCK-02D-S	1.88	0.54	3.4	1.0	1	3.4	1.0	
2-7-35	2	当直室	FCK-02D-S	1.22	0.44	2.2	0.8	1	2.2	0.8	
2-7-11	2	培養室	CFU-15D-P	2.50	0.22	4.5	0.4	1	4.5	0.4	
2-7-12	2	無菌室	CFU-13D-P	2.19	0.17	3.9	0.3	1	3.9	0.3	
2-7-14	2	細菌検査室	CFU-24D-P	3.77	0.66	6.7	1.2	3	20.2	3.5	
2-7-16	2	暗室	FCK-02D-S	1.22	0.00	2.2	0.0	1	2.2	0.0	
2-7-17	2	洗浄・滅菌	FCK-02C-S	0.72	0.00	1.3	0.0	1	1.3	0.0	
	2	廊下7	FCK-04D-S	2.92	0.00	5.2	0.0	1	5.2	0.0	
2-8-1	2	採血	FCK-03D-S	2.41	0.33	4.3	0.6	2	8.6	1.2	
2-8-2	2	待合	FCK-04D-S	3.05	0.97	5.4	1.7	2	10.9	3.5	
	2	寝台ELVホール	FCD-02D-S	1.18	0.32	2.1	0.6	1	2.1	0.6	
	2	乗用ELVホール	FCD-03D-S	2.03	0.54	3.6	1.0	1	3.6	1.0	
2-8-T2	2	待合	FCK-06D-S	5.27	0.56	9.4	1.0	2	18.8	2.0	
2-8-20	2	受付	FCK-02D-S	0.33	0.04	0.6	0.1	1	0.6	0.1	
2-8-8	2	心電図	FCK-02D-S	0.63	0.16	1.1	0.3	2	2.3	0.6	
2-8-12	2	超音波1	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-13	2	超音波2	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-14	2	超音波3	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-15	2	超音波4	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-16	2	超音波5	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-17	2	超音波6	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-18	2	超音波7	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-19	2	超音波8	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-21	2	スタッフ作業	FCK-06D-S	4.64	0.70	8.3	1.2	1	8.3	1.2	
2-8-23	2	肺機能1	FCK-02D-S	0.94	0.22	1.7	0.4	1	1.7	0.4	
2-8-24	2	肺機能2	FCK-02D-S	0.62	0.16	1.1	0.3	1	1.1	0.3	
2-8-25	2	運動負荷・呼気	FCK-02D-S	1.21	0.27	2.2	0.5	1	2.2	0.5	
2-8-26	2	操作室	FCK-02D-S	1.46	0.07	2.6	0.1	1	2.6	0.1	
2-8-27	2	脳波	FCD-02D-S	0.53	0.18	0.9	0.3	1	0.9	0.3	
2-8-28	2	データ解析室	FCD-02D-S	1.63	0.26	2.9	0.5	1	2.9	0.5	
2-8-34,35	2	特殊エコー	FCK-12D-S	6.90	0.49	12.3	0.9	1	12.3	0.9	
2-8-T3	2	休憩室	FCK-02D-S	0.49	0.00	0.9	0.0	1	0.9	0.0	
2-8-36	2	待合	FCK-08D-S	5.45	0.16	9.7	0.3	3	29.2	0.9	
2-5-1	2	個室	FCK-02D-S	0.43	0.13	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
2-5-18	2	個室	FCK-02D-S	0.43	0.13	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
2-5-6	2	化学療法室	FCK-04D-S	3.66	0.90	6.5	1.6	4	26.2	6.4	
2-5-T2	2	サテライト	FCK-06D-S	5.35	1.57	9.6	2.8	4	38.2	11.2	
2-5-T3	2	サテライト	FCK-04D-S	3.13	0.89	5.6	1.6	4	22.4	6.3	
2-5-7	2	スタッフ休憩	FCK-03D-S	2.74	1.35	4.9	2.4	1	4.9	2.4	
2-5-10	2	機材	FCK-02D-S	0.76	0.33	1.4	0.6	1	1.4	0.6	
2-5-11	2	処置	FCK-02D-S	1.58	0.33	2.8	0.6	1	2.8	0.6	
2-5-14	2	SS	FCK-03D-S	2.79	0.37	5.0	0.7	2	10.0	1.3	
2-5-15	2	準備	FCK-02D-S	1.36	0.00	2.4	0.0	1	2.4	0.0	
2-5-20	2	待合	FCK-03D-S	2.52	0.51	4.5	0.9	1	4.5	0.9	

部屋名			機器番号	能力		水量			合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min		冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称								
2-5-22	2	相談	FCK-02D-S	0.68	0.09	1.2	0.2	1	1.2	0.2
2-5-23	2	相談	FCK-02D-S	0.68	0.09	1.2	0.2	1	1.2	0.2
2-5-T5	2	デイルーム	FCK-06D-S	5.11	2.61	9.1	4.7	1	9.1	4.7
2-5-T6	2	受付	FCK-02D-S	0.61	0.09	1.1	0.2	1	1.1	0.2
	2	廊下4	FCK-08D-S	6.19	0.00	11.1	0.0	4	44.2	0.0
2-6-1,2	2	服薬指導室	FCK-03D-S	2.20	0.23	3.9	0.4	2	7.9	0.8
2-6-3,4	2	薬剤師室	FCK-02D-S	1.83	0.36	3.3	0.6	4	13.1	2.6
2-6-6	2	ロッカー(男)	FCK-02D-S	0.58	0.00	1.0	0.0	1	1.0	0.0
2-6-5	2	ロッカー(女)	FCK-02D-S	0.79	0.00	1.4	0.0	1	1.4	0.0
2-6-12	2	麻薬払出室	FCK-02D-S	1.02	0.13	1.8	0.2	1	1.8	0.2
2-6-13	2	薬剤部長室	FCK-02D-S	1.10	0.15	2.0	0.3	1	2.0	0.3
2-6-9	2	当直室	FCK-02D-S	1.24	0.44	2.2	0.8	1	2.2	0.8
2-6-14	2	抗がん薬調整室	CFU-24D-P	3.42	0.07	6.1	0.1	2	12.2	0.2
2-6-15	2	注射薬調製室	CFU-10D-P	1.24	1.31	2.2	2.3	1	2.2	2.3
2-6-16	2	調整更衣室	CFU-10D-P	0.61	0.13	1.1	0.2	1	1.1	0.2
2-6-17	2	作業準備室	CFU-15D-P	2.37	0.22	4.2	0.4	1	4.2	0.4
2-6-18	2	払出室	FCK-02D-S	0.60	0.09	1.1	0.2	1	1.1	0.2
2-6-19	2	薬剤前室	FCK-02D-S	0.24	0.00	0.4	0.0	1	0.4	0.0
2-6-31	2	散薬調剤室	CFU-10D-P	0.78	0.09	1.4	0.2	1	1.4	0.2
2-6-25	2	調剤室兼注射薬	FCK-08D-S	6.30	0.41	11.3	0.7	8	90.1	5.9
2-6-26	2	湿性製剤室	FCK-03D-S	2.59	0.17	4.6	0.3	2	9.2	0.6
2-6-27	2	無菌更衣室	CFU-10D-P	0.04	0.06	0.1	0.1	1	0.1	0.1
2-6-28	2	無菌準備室	CFU-10D-P	1.64	0.09	2.9	0.2	1	2.9	0.2
2-6-29	2	クリーンルーム	CFU-10D-P	1.02	1.31	1.8	2.3	1	1.8	2.3
2-6-T1	2	調整室	FCK-02D-S	0.58	0.00	1.0	0.0	1	1.0	0.0
2-6-30	2	機械室	FCK-03C-S	2.00	0.00	3.6	0.0	1	3.6	0.0
2-6-23	2	医薬品相談室	FCK-02D-S	0.77	0.00	1.4	0.0	1	1.4	0.0
2-6-24	2	薬剤窓口	FCK-02D-S	0.57	0.09	1.0	0.2	1	1.0	0.2
	2	廊下5	FCK-02D-S	2.34	0.63	4.2	1.1	2	8.4	2.3
2-9-1	2	待合1	FCK-06D-S	5.00	1.92	8.9	3.4	5	44.7	17.2
2-9-2,3	2	説明コーナー	FCK-06D-S	1.63	0.17	2.9	0.3	1	2.9	0.3
0	2	廊下（説明コーナ	FCK-06D-S	3.85	1.76	6.9	3.1	1	6.9	3.1
2-9-8	2	説明	FCK-02D-S	0.46	0.06	0.8	0.1	1	0.8	0.1
2-9-4	2	消内-1	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-5	2	消内-2	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-6	2	消内-3	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-7	2	消内-4	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
1-7-40	2	循-1	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-16	2	血内-1	FCK-02D-S	1.17	0.53	2.1	1.0	1	2.1	1.0
2-9-17	2	血内-2	FCK-02D-S	1.17	0.53	2.1	1.0	1	2.1	1.0
2-11-2	2	カド・北・ニオ診察1	FCK-02D-S	1.17	0.53	2.1	1.0	1	2.1	1.0
2-11-3	2	カド・北・ニオ診察2	FCK-02D-S	1.17	0.53	2.1	1.0	1	2.1	1.0
2-11-4	2	カド・北・ニオ診察3	FCK-02D-S	1.17	0.53	2.1	1.0	1	2.1	1.0
2-9-11	2	スタッフ作業	FCK-02D-S	1.89	0.25	3.4	0.4	1	3.4	0.4
	2	待合2	FCK-06D-S	4.61	3.05	8.2	5.5	2	16.5	10.9
2-9-18,19	2	説明コーナー	FCK-06D-S	1.63	0.17	2.9	0.3	1	2.9	0.3
0	2	廊下（説明コーナ	FCK-06D-S	3.46	0.26	6.2	0.5	1	6.2	0.5
2-9-20	2	乳内-1	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-21	2	乳内-2	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-22	2	乳内-3	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-23	2	胸外-1	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-24	2	胸外-2・緩和1	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
1-7-60	2	脳外-1	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9

機器一覧表(ファンコイルユニット)

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
3-5-20	3	副部長2	FCK-02D-S	1.08	0.13	1.9	0.2	1	1.9	0.2	
3-5-21	3	副部長3	FCK-02D-S	1.08	0.13	1.9	0.2	1	1.9	0.2	
3-5-22	3	副部長4	FCK-02D-S	1.08	0.13	1.9	0.2	1	1.9	0.2	
3-5-28	3	副部長5	FCK-03D-S	2.01	0.99	3.6	1.8	1	3.6	1.8	
3-5-27	3	副部長6	FCK-02D-S	1.08	0.13	1.9	0.2	1	1.9	0.2	
3-5-26	3	副部長7	FCK-02D-S	1.08	0.13	1.9	0.2	1	1.9	0.2	
3-5-25	3	副部長8	FCK-02D-S	1.08	0.13	1.9	0.2	1	1.9	0.2	
	3	前室	FCK-02D-S	1.90	0.28	3.4	0.5	1	3.4	0.5	
3-5-45	3	応接1	FCK-02D-S	0.98	0.69	1.7	1.2	1	1.7	1.2	
3-5-46	3	応接2	FCK-02D-S	0.98	0.69	1.7	1.2	1	1.7	1.2	
3-5-T3	3	応接3	FCK-02D-S	1.60	1.13	2.9	2.0	1	2.9	2.0	
3-5-48	3	医局秘書室	FCK-03D-S	1.95	1.01	3.5	1.8	1	3.5	1.8	
3-6-13	3	サーバー管理室	FCK-04D-S	3.38	0.98	6.0	1.7	1	6.0	1.7	
	3	廊下4	FCK-03D-S	2.31	0.41	4.1	0.7	2	8.3	1.5	
3-4-5	3	洗浄	FCK-08D-H	3.32	4.18	5.9	7.5	2	11.9	14.9	
3-4-7	3	大型WDI	FCK-06D-H	3.69	0.94	6.6	1.7	1	6.6	1.7	
3-4-8	3	組立室	FCK-06D-H	4.70	0.39	8.4	0.7	2	16.8	1.4	
	3	オートクレープ室	FCK-04C-H	2.74	0.00	4.9	0.0	1	4.9	0.0	
3-4-13	3	事務兼休憩室	FCK-02D-H	1.57	0.17	2.8	0.3	1	2.8	0.3	
3-4-9	3	既滅菌室	CFU-10D-P	1.28	0.20	2.3	0.4	4	9.1	1.4	○
3-4-15	3	払出	FCK-02D-H	1.31	0.00	2.4	0.0	1	2.4	0.0	
3-4-10	3	サブライ倉庫	CFU-10D-P	1.57	0.21	2.8	0.4	3	8.4	1.1	○
3-4-16	3	前室	CFU-10D-P	0.36	0.00	0.6	0.0	1	0.6	0.0	
3-1-15	3	手術ホール・器材	CFU-24D-P	3.63	1.46	6.5	2.6	12	77.9	31.4	○
3-1-16,T1	3	器材2・手洗い	CFU-10D-P	0.25	0.94	0.4	1.7	2	0.9	3.4	○
3-1-17	3	切出・撮影	FCK-04D-H	3.62	1.49	6.5	2.7	1	6.5	2.7	
3-1-28	3	前室	FCK-02D-H	0.66	0.14	1.2	0.2	1	1.2	0.2	
3-1-26	3	リカバリー	CFU-20D-P	2.74	0.99	4.9	1.8	1	4.9	1.8	○
3-1-29	3	看護部長室	FCK-02D-H	0.89	0.21	1.6	0.4	1	1.6	0.4	
3-1-30	3	薬剤保管	FCK-02D-H	0.59	0.21	1.1	0.4	1	1.1	0.4	
3-1-31	3	外来更衣	FCK-02D-H	0.37	0.00	0.7	0.0	1	0.7	0.0	
3-1-18	3	スタッフ休憩1	FCK-06D-S	5.28	1.71	9.4	3.1	1	9.4	3.1	
3-1-19	3	更衣(女)	FCK-02D-S	1.92	0.57	3.4	1.0	1	3.4	1.0	
3-1-20	3	更衣(男)	FCK-02D-S	1.53	0.41	2.7	0.7	1	2.7	0.7	
3-1-21	3	ME	FCK-02D-S	1.82	0.57	3.2	1.0	1	3.2	1.0	
3-1-22	3	カンファレンス	FCK-02D-S	1.79	0.35	3.2	0.6	1	3.2	0.6	
3-1-23	3	麻酔医	FCK-02D-S	1.85	0.20	3.3	0.4	2	6.6	0.7	
3-1-25	3	スタッフ休憩2	FCK-02D-S	1.64	0.26	2.9	0.5	1	2.9	0.5	
3-1-27	3	手術管理	FCK-02D-S	1.96	0.22	3.5	0.4	2	7.0	0.8	
	3	廊下7	FCK-02D-S	1.36	0.52	2.4	0.9	1	2.4	0.9	
3-2-1	3	ICU-1	CFU-24D-P	3.19	1.69	5.7	3.0	1	5.7	3.0	○
3-2-2	3	ICU-2	CFU-20D-P	2.87	1.03	5.1	1.8	1	5.1	1.8	○
3-2-3	3	ICU-3	CFU-20D-P	2.90	1.08	5.2	1.9	1	5.2	1.9	○
3-2-4	3	ICU-4	CFU-20D-P	2.90	1.08	5.2	1.9	1	5.2	1.9	○
3-2-5	3	ICU-5	CFU-20D-P	2.90	1.08	5.2	1.9	1	5.2	1.9	○
3-2-6	3	ICU-6	CFU-20D-P	2.90	1.08	5.2	1.9	1	5.2	1.9	○
3-2-7	3	ICU-7(隔離)	CFU-20D-P	2.92	1.27	5.2	2.3	1	5.2	2.3	○
3-2-8	3	ICU-8(陰陽圧)	CFU-20D-P	2.92	1.27	5.2	2.3	1	5.2	2.3	○
3-2-13	3	スタッフステーション	CFU-20D-P	2.60	1.12	4.7	2.0	7	32.6	14.0	○
3-2-21	3	器材	FCK-02D-H	0.76	0.73	1.4	1.3	1	1.4	1.3	
3-2-22	3	準備	CFU-10D-P	1.69	0.73	3.0	1.3	1	3.0	1.3	
3-2-T5	3	スタッフ通路	CFU-10D-P	0.72	1.16	1.3	2.1	1	1.3	2.1	○
3-2-18	3	スタッフ休憩	FCK-04D-H	3.14	1.49	5.6	2.7	1	5.6	2.7	

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
3-2-19	3	カンファレンス	FCK-03D-H	2.41	1.01	4.3	1.8	1	4.3	1.8	
3-2-23	3	当直	FCK-02D-H	0.83	0.42	1.5	0.8	1	1.5	0.8	
3-2-24	3	医師(面談)	FCK-02D-H	1.30	0.44	2.3	0.8	1	2.3	0.8	
3-3-1	3	HCU-1(陰陽圧)	CFU-13D-P	1.93	1.05	3.4	1.9	1	3.4	1.9	○
3-3-2	3	HCU-2(陰陽圧)	CFU-20D-P	2.92	1.89	5.2	3.4	1	5.2	3.4	○
3-3-3	3	HCU-3	CFU-13D-P	2.00	0.84	3.6	1.5	1	3.6	1.5	○
3-3-4	3	HCU-4	CFU-10D-P	1.75	0.76	3.1	1.4	1	3.1	1.4	○
3-3-5	3	HCU-5	CFU-10D-P	1.75	0.76	3.1	1.4	1	3.1	1.4	○
3-3-6	3	HCU-6	CFU-13D-P	2.00	0.84	3.6	1.5	1	3.6	1.5	○
3-3-7	3	HCU-7	CFU-10D-P	1.75	0.76	3.1	1.4	1	3.1	1.4	○
3-3-8	3	HCU-8	CFU-10D-P	1.75	0.76	3.1	1.4	1	3.1	1.4	○
3-3-9	3	HCU-9	CFU-13D-P	2.00	0.84	3.6	1.5	1	3.6	1.5	○
3-3-10	3	HCU-10	CFU-10D-P	1.64	0.74	2.9	1.3	1	2.9	1.3	○
3-3-11	3	HCU-11	CFU-13D-P	2.00	0.84	3.6	1.5	1	3.6	1.5	○
3-3-12	3	HCU-12	CFU-13D-P	2.00	0.84	3.6	1.5	1	3.6	1.5	○
3-3-13	3	HCU-13	CFU-10D-P	0.94	0.00	1.7	0.0	1	1.7	0.0	○
3-3-14	3	HCU-14	CFU-10D-P	0.94	0.00	1.7	0.0	1	1.7	0.0	○
3-3-15	3	HCU-15	CFU-10D-P	0.94	0.00	1.7	0.0	1	1.7	0.0	○
3-3-16	3	HCU-16	CFU-10D-P	0.94	0.00	1.7	0.0	1	1.7	0.0	○
3-3-24	3	スタッフステーション	CFU-24D-P	3.19	1.28	5.7	2.3	3	17.1	6.9	○
3-3-34	3	スタッフステーション	CFU-15D-P	2.46	0.48	4.4	0.9	3	13.2	2.6	○
3-3-21	3	カンファレンス	FCK-02D-H	1.78	0.74	3.2	1.3	1	3.2	1.3	
3-3-22	3	準備	FCK-03D-H	2.11	0.85	3.8	1.5	1	3.8	1.5	
3-3-23	3	医師(面談)	FCK-02D-H	1.31	0.43	2.3	0.8	1	2.3	0.8	
3-3-25	3	配膳室	FCK-03D-H	2.25	0.62	4.0	1.1	1	4.0	1.1	
3-3-33	3	スタッフ休憩	FCK-02D-H	1.71	0.50	3.1	0.9	1	3.1	0.9	
3-1-33	3	返却・清掃	FCK-02D-S	1.14	0.22	2.0	0.4	1	2.0	0.4	
3-1-34	3	保管	FCK-02D-S	1.56	0.53	2.8	0.9	4	11.2	3.8	
3-1-35	3	休憩	FCK-02D-S	1.51	0.67	2.7	1.2	1	2.7	1.2	
3-1-36	3	説明	FCK-02D-S	0.99	0.34	1.8	0.6	1	1.8	0.6	
3-1-37	3	説明	FCK-02D-S	0.69	0.09	1.2	0.2	1	1.2	0.2	
3-1-38	3	説明	FCK-02D-S	0.91	0.09	1.6	0.2	1	1.6	0.2	
3-1-39	3	説明	FCK-02D-S	0.60	0.09	1.1	0.2	1	1.1	0.2	
3-5-1	3	部長1	FCK-02D-S	1.53	0.64	2.7	1.1	1	2.7	1.1	
3-5-2	3	部長2	FCK-02D-S	1.58	0.64	2.8	1.1	1	2.8	1.1	
3-5-3	3	部長3	FCK-02D-S	1.63	0.64	2.9	1.1	1	2.9	1.1	
3-5-4	3	部長4	FCK-02D-S	1.65	0.65	3.0	1.2	1	3.0	1.2	
3-6-15	3	秘書	FCK-02D-S	0.58	0.09	1.0	0.2	1	1.0	0.2	
3-6-16	3	面談室	FCK-02D-S	0.42	0.09	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
3-6-17	3	面談室	FCK-02D-S	0.42	0.09	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
3-6-18	3	面談室	FCK-02D-S	0.42	0.09	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
3-6-19	3	副院長室1	FCK-03D-S	2.12	0.77	3.8	1.4	1	3.8	1.4	
3-6-20	3	副院長室2	FCK-03D-S	2.16	0.79	3.9	1.4	1	3.9	1.4	
3-6-21	3	副院長室3	FCK-03D-S	2.33	0.98	4.2	1.7	1	4.2	1.7	
3-6-22	3	院長室	FCK-06D-S	4.72	2.35	8.4	4.2	1	8.4	4.2	
3-6-23	3	応接室	FCK-03D-S	2.19	0.89	3.9	1.6	1	3.9	1.6	
3-6-24	3	事務局長室	FCK-03D-S	2.05	0.66	3.7	1.2	1	3.7	1.2	
3-6-T2	3	会議室	FCK-03D-S	2.19	0.44	3.9	0.8	1	3.9	0.8	
3-6-25	3	医療安全対策室	FCK-03D-S	2.75	0.68	4.9	1.2	1	4.9	1.2	
	3	廊下3	FCK-03D-S	2.57	0.44	4.6	0.8	2	9.2	1.6	
3-6-T1	3	会議室(TV)	FCK-06D-S	5.48	1.77	9.8	3.2	2	19.6	6.3	
	3	廊下2	FCK-02D-S	0.78	0.00	1.4	0.0	1	1.4	0.0	
3-7-2	3	当直	FCK-02D-S	0.44	0.10	0.8	0.2	1	0.8	0.2	

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
3-7-4	3	会議室	FCK-02D-S	1.12	0.22	2.0	0.4	1	2.0	0.4	
3-7-5	3	認定看護師	FCK-03D-S	2.74	0.36	4.9	0.6	2	9.8	1.3	

機器一覧表(ファンコイルユニット)

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
5-2-5	5	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6	
5-2-6	5	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.66	0.67	3.0	1.2	1	3.0	1.2	
5-2-7	5	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.34	0.73	2.4	1.3	1	2.4	1.3	
5-2-8	5	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.55	0.50	2.8	0.9	1	2.8	0.9	
5-2-9	5	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.38	0.43	2.5	0.8	1	2.5	0.8	
5-2-10	5	1床室(重症)	FCK-03D-S	1.99	0.74	3.6	1.3	1	3.6	1.3	
5-2-23	5	面談	FCK-02D-S	0.95	0.84	1.7	1.5	1	1.7	1.5	
5-2-25	5	ﾃﾞｲﾔｰﾅｰ (北)	FCK-08D-S	5.31	1.63	9.5	2.9	1	9.5	2.9	
5-2-11	5	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.10	0.74	3.8	1.3	1	3.8	1.3	
5-2-12	5	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.23	0.81	4.0	1.5	1	4.0	1.5	
5-2-13	5	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.12	0.81	3.8	1.5	1	3.8	1.5	
5-2-14	5	1床室(有料)	FCK-03D-S	1.71	0.58	3.1	1.0	1	3.1	1.0	
5-2-15	5	4床室	FCK-03D-S	2.16	1.23	3.9	2.2	1	3.9	2.2	
5-2-16	5	4床室	FCK-04D-S	3.21	1.95	5.7	3.5	1	5.7	3.5	
5-2-17	5	4床室	FCK-04D-S	3.21	1.49	5.7	2.7	1	5.7	2.7	
5-2-18	5	4床室	FCK-04D-S	3.19	1.56	5.7	2.8	1	5.7	2.8	
5-2-19	5	4床室	FCK-04D-S	3.12	1.43	5.6	2.6	1	5.6	2.6	
5-2-T15	5	面談	FCK-02D-S	0.58	0.09	1.0	0.2	1	1.0	0.2	
5-2-25	5	ﾃﾞｲﾔｰﾅｰ (南)	FCK-08D-S	5.15	1.50	9.2	2.7	1	9.2	2.7	
5-2-40	5	カンファレンス	FCK-02S-S	0.62	0.23	1.1	0.4	1	1.1	0.4	
	5	廊下2	FCK-03D-S	2.70	0.75	4.8	1.3	2	9.7	2.7	
5-2-26・41	5	ｽｷｯﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ	FCK-08S-S	5.77	1.63	10.3	2.9	2	20.6	5.8	
5-2-T13	5	作業	FCK-02S-S	0.81	0.29	1.5	0.5	1	1.5	0.5	
5-2-27	5	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.66	0.13	1.2	0.2	1	1.2	0.2	
5-2-T12	5	処置(不潔)	FCK-02S-S	1.05	0.34	1.9	0.6	1	1.9	0.6	
5-2-36	5	薬品準備	FCK-02S-S	1.37	0.44	2.4	0.8	1	2.4	0.8	
5-2-39	5	スタッフフルーム	FCK-02S-S	0.53	0.09	0.9	0.2	1	0.9	0.2	
5-2-21	5	スタッフ休憩	FCK-03D-S	2.54	1.27	4.5	2.3	1	4.5	2.3	
5-2-37	5	仮眠	FCK-02S-S	0.31	0.28	0.6	0.5	1	0.6	0.5	
5-2-38	5	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
5-1-27	5	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.83	0.20	1.5	0.4	1	1.5	0.4	
5-1-T12	5	処置(不潔)	FCK-02S-S	0.73	0.32	1.3	0.6	1	1.3	0.6	
5-1-26・42	5	ｽｷｯﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ	FCK-08S-S	5.84	1.62	10.4	2.9	2	20.9	5.8	
5-1-37	5	薬品準備	FCK-02S-S	1.37	0.44	2.5	0.8	1	2.5	0.8	
5-1-T13	5	作業	FCK-02S-S	0.81	0.29	1.5	0.5	1	1.5	0.5	
5-1-40	5	スタッフフルーム	FCK-02S-S	0.53	0.09	0.9	0.2	1	0.9	0.2	
5-1-38	5	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
5-1-39	5	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
5-1-21	5	スタッフ休憩	FCK-02D-S	1.83	1.06	3.3	1.9	1	3.3	1.9	
5-1-22	5	カンファレンス	FCK-04D-S	3.31	1.60	5.9	2.9	1	5.9	2.9	
5-1-T17	5	ﾀｯﾌﾟ通路(寝台ELV	FCD-04S-S	3.26	0.86	5.8	1.5	1	5.8	1.5	
6-1-1	6	4床室	FCK-04D-S	2.70	2.31	4.8	4.1	1	4.8	4.1	
6-1-2	6	4床室	FCK-04D-S	2.98	2.44	5.3	4.4	1	5.3	4.4	
6-1-3	6	4床室	FCK-03D-S	2.78	1.89	5.0	3.4	1	5.0	3.4	
6-1-4	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6	
6-1-5	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6	
6-1-6	6	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.24	0.55	2.2	1.0	1	2.2	1.0	
6-1-7	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.67	0.84	3.0	1.5	1	3.0	1.5	
6-1-8	6	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.51	0.43	2.7	0.8	1	2.7	0.8	
6-1-9	6	1床室(重症)	FCK-03D-S	2.27	0.74	4.0	1.3	1	4.0	1.3	
6-1-10	6	1床室(重症)	FCK-03D-S	2.27	0.74	4.0	1.3	1	4.0	1.3	
6-1-23	6	面談	FCK-06D-S	3.69	1.17	6.6	2.1	1	6.6	2.1	
6-1-25	6	ﾃﾞｲﾔｰﾅｰ (北)	FCK-08D-S	5.77	1.63	10.3	2.9	1	10.3	2.9	

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
6-1-11	6	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.29	0.78	4.1	1.4	1	4.1	1.4	
6-1-12	6	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.29	0.78	4.1	1.4	1	4.1	1.4	
6-1-13	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.62	0.64	2.9	1.1	1	2.9	1.1	
6-1-14	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.47	1.02	2.6	1.8	1	2.6	1.8	
6-1-15	6	4床室	FCK-04D-S	3.21	2.59	5.7	4.6	1	5.7	4.6	
6-1-16	6	4床室	FCK-04D-S	3.46	2.12	6.2	3.8	1	6.2	3.8	
6-1-17	6	4床室	FCK-04D-S	3.17	1.54	5.7	2.8	1	5.7	2.8	
6-1-18	6	4床室	FCK-04D-S	3.14	1.42	5.6	2.5	1	5.6	2.5	
6-1-19	6	4床室	FCK-04D-S	3.14	1.42	5.6	2.5	1	5.6	2.5	
6-1-25	6	ﾃﾞｲﾔｰﾅｰ (南)	FCK-08D-S	5.74	1.50	10.3	2.7	1	10.3	2.7	
6-1-41	6	カンファレンス	FCK-02S-S	0.63	0.24	1.1	0.4	1	1.1	0.4	
6-1-T16	6	面談	FCK-06D-S	3.58	0.99	6.4	1.8	1	6.4	1.8	
6-1-49	6	食堂・ﾃﾞｲﾙｰﾑ	FCD-08D-S	6.06	4.11	10.8	7.3	1	10.8	7.3	
	6	乗用ELVホール	FCD-02S-S	1.70	0.38	3.0	0.7	1	3.0	0.7	
	6	廊下1	FCK-03D-S	2.70	0.75	4.8	1.3	2	9.7	2.7	
6-2-1	6	4床室	FCK-04D-S	3.00	2.31	5.4	4.1	1	5.4	4.1	
6-2-2	6	4床室	FCK-04D-S	2.85	2.23	5.1	4.0	1	5.1	4.0	
6-2-3	6	4床室	FCK-04D-S	3.06	2.31	5.5	4.1	1	5.5	4.1	
6-2-4	6	1床室(有料)	FCK-03D-S	1.86	1.70	3.3	3.0	1	3.3	3.0	
6-2-5	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6	
6-2-6	6	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.66	0.67	3.0	1.2	1	3.0	1.2	
6-2-7	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.34	0.73	2.4	1.3	1	2.4	1.3	
6-2-8	6	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.55	0.50	2.8	0.9	1	2.8	0.9	
6-2-9	6	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.38	0.43	2.5	0.8	1	2.5	0.8	
6-2-10	6	1床室(重症)	FCK-03D-S	1.99	0.74	3.6	1.3	1	3.6	1.3	
6-2-23	6	面談	FCK-02D-S	0.95	0.84	1.7	1.5	1	1.7	1.5	
6-2-25	6	ﾃﾞｲﾔｰﾅｰ (北)	FCK-08D-S	5.31	1.63	9.5	2.9	1	9.5	2.9	
6-2-11	6	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.10	0.74	3.8	1.3	1	3.8	1.3	
6-2-12	6	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.23	0.81	4.0	1.5	1	4.0	1.5	
6-2-13	6	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.12	0.81	3.8	1.5	1	3.8	1.5	
6-2-14	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.71	0.58	3.1	1.0	1	3.1	1.0	
6-2-15	6	4床室	FCK-03D-S	2.16	1.23	3.9	2.2	1	3.9	2.2	
6-2-16	6	4床室	FCK-04D-S	3.19	1.84	5.7	3.3	1	5.7	3.3	
6-2-17	6	4床室	FCK-04D-S	3.21	1.49	5.7	2.7	1	5.7	2.7	
6-2-18	6	4床室	FCK-04D-S	3.19	1.56	5.7	2.8	1	5.7	2.8	
6-2-19	6	4床室	FCK-04D-S	3.12	1.43	5.6	2.6	1	5.6	2.6	
6-2-T15	6	面談	FCK-02D-S	0.58	0.09	1.0	0.2	1	1.0	0.2	
6-2-25	6	ﾃﾞｲﾔｰﾅｰ (南)	FCK-08D-S	5.15	1.50	9.2	2.7	1	9.2	2.7	
6-2-40	6	カンファレンス	FCK-02S-S	0.62	0.23	1.1	0.4	1	1.1	0.4	
	6	廊下2	FCK-03D-S	2.70	0.75	4.8	1.3	2	9.7	2.7	
6-2-26・41	6	ｽｷｯﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ	FCK-06S-S	4.44	1.46	7.9	2.6	2	15.9	5.2	
6-2-T13	6	作業	FCK-02S-S	0.81	0.29	1.5	0.5	1	1.5	0.5	
6-2-27	6	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.66	0.13	1.2	0.2	1	1.2	0.2	
6-2-T12	6	処置(不潔)	FCK-02S-S	1.05	0.34	1.9	0.6	1	1.9	0.6	
6-2-36	6	薬品準備	FCK-02S-S	1.37	0.44	2.4	0.8	1	2.4	0.8	
6-2-39	6	スタッフフルーム	FCK-02S-S	0.53	0.09	0.9	0.2	1	0.9	0.2	
6-2-21	6	スタッフ休憩	FCK-03D-S	2.54	1.27	4.5	2.3	1	4.5	2.3	
6-2-37	6	仮眠	FCK-02S-S	0.31	0.28	0.6	0.5	1	0.6	0.5	
6-2-38	6	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
6-1-27	6	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.83	0.20	1.5	0.4	1	1.5	0.4	
6-1-T12	6	処置(不潔)	FCK-02S-S	0.73	0.32	1.3	0.6	1	1.3	0.6	
6-1-26・42	6	ｽｷｯﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ	FCK-06S-S	4.51	1.45	8.1	2.6	2	16.1	5.2	
6-1-37	6	薬品準備	FCK-02S-S	1.37	0.44	2.5	0.8	1	2.5	0.8	

部屋名			機器番号	能力		水量			合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min		冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称								
6-1-T13	6	作業	FCK-02S-S	0.81	0.29	1.5	0.5	1	1.5	0.5
6-1-40	6	スタッフルーム	FCK-02S-S	0.53	0.09	0.9	0.2	1	0.9	0.2
6-1-38	6	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3
6-1-39	6	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3
6-1-21	6	スタッフ休憩	FCK-02D-S	1.83	1.06	3.3	1.9	1	3.3	1.9
6-1-62	6	カンファレンス	FCK-04D-S	3.31	1.60	5.9	2.9	1	5.9	2.9
6-1-T17	6	タップ通路(寝台ELV)	FCD-04S-S	3.26	0.86	5.8	1.5	1	5.8	1.5
7-1-1	7	4床室	FCK-04D-S	2.70	2.31	4.8	4.1	1	4.8	4.1
7-1-2	7	4床室	FCK-04D-S	2.98		5.3	4.4	1	5.3	4.4
7-1-3	7	4床室	FCK-03D-S	2.78	1.89	5.0	3.4	1	5.0	3.4
7-1-4	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6
7-1-5	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6
7-1-6	7	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.24	0.55	2.2	1.0	1	2.2	1.0
7-1-7	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.67	0.84	3.0	1.5	1	3.0	1.5
7-1-8	7	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.51	0.43	2.7	0.8	1	2.7	0.8
7-1-9	7	1床室(重症)	FCK-03D-S	2.27	0.74	4.0	1.3	1	4.0	1.3
7-1-10	7	1床室(重症)	FCK-03D-S	2.27	0.74	4.0	1.3	1	4.0	1.3
7-1-23	7	面談	FCK-06D-S	3.69	1.17	6.6	2.1	1	6.6	2.1
7-1-25	7	デューナ(北)	FCK-08D-S	5.77	1.63	10.3	2.9	1	10.3	2.9
7-1-11	7	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.29	0.78	4.1	1.4	1	4.1	1.4
7-1-12	7	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.29	0.78	4.1	1.4	1	4.1	1.4
7-1-13	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.62	0.64	2.9	1.1	1	2.9	1.1
7-1-14	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.47	1.02	2.6	1.8	1	2.6	1.8
7-1-15	7	4床室	FCK-04D-S	3.21	2.59	5.7	4.6	1	5.7	4.6
7-1-16	7	4床室	FCK-04D-S	3.46	2.12	6.2	3.8	1	6.2	3.8
7-1-17	7	4床室	FCK-04D-S	3.17	1.54	5.7	2.8	1	5.7	2.8
7-1-18	7	4床室	FCK-04D-S	3.14	1.42	5.6	2.5	1	5.6	2.5
7-1-19	7	4床室	FCK-04D-S	3.14	1.42	5.6	2.5	1	5.6	2.5
7-1-25	7	デューナ(南)	FCK-08D-S	5.74	1.50	10.3	2.7	1	10.3	2.7
7-1-41	7	カンファレンス	FCK-02S-S	0.63	0.24	1.1	0.4	1	1.1	0.4
7-1-T16	7	面談	FCK-06D-S	3.58	0.99	6.4	1.8	1	6.4	1.8
7-1-49	7	食堂・デイルーム	FCD-08D-S	6.06	4.11	10.8	7.3	1	10.8	7.3
	7	乗用ELVホール	FCD-02S-S	1.70	0.38	3.0	0.7	1	3.0	0.7
	7	廊下1	FCK-03D-S	2.70	0.75	4.8	1.3	2	9.7	2.7
7-2-1	7	4床室	FCK-04D-S	3.00	2.31	5.4	4.1	1	5.4	4.1
7-2-2	7	4床室	FCK-04D-S	2.85	2.23	5.1	4.0	1	5.1	4.0
7-2-3	7	4床室	FCK-04D-S	3.06	2.31	5.5	4.1	1	5.5	4.1
7-2-4	7	1床室(有料)	FCK-03D-S	1.86	1.70	3.3	3.0	1	3.3	3.0
7-2-5	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6
7-2-6	7	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.66	0.67	3.0	1.2	1	3.0	1.2
7-2-7	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.34	0.73	2.4	1.3	1	2.4	1.3
7-2-8	7	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.55	0.50	2.8	0.9	1	2.8	0.9
7-2-9	7	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.38	0.43	2.5	0.8	1	2.5	0.8
7-2-10	7	1床室(重症)	FCK-03D-S	1.99	0.74	3.6	1.3	1	3.6	1.3
7-2-23	7	面談	FCK-02D-S	0.95	0.84	1.7	1.5	1	1.7	1.5
7-2-25	7	デューナ(北)	FCK-08D-S	5.31	1.63	9.5	2.9	1	9.5	2.9
7-2-11	7	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.10	0.74	3.8	1.3	1	3.8	1.3
7-2-12	7	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.23	0.81	4.0	1.5	1	4.0	1.5
7-2-13	7	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.12	0.81	3.8	1.5	1	3.8	1.5
7-2-14	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.71	0.58	3.1	1.0	1	3.1	1.0
7-2-15	7	4床室	FCK-03D-S	2.16	1.23	3.9	2.2	1	3.9	2.2
7-2-16	7	4床室	FCK-04D-S	3.19	1.84	5.7	3.3	1	5.7	3.3
7-2-17	7	4床室	FCK-04D-S	3.21	1.49	5.7	2.7	1	5.7	2.7



機器一覧表(ファンコイルユニット)

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
8-2-1	8	4床室	FCK-04D-S	3.00	2.31	5.4	4.1	1	5.4	4.1	
8-2-2	8	4床室	FCK-04D-S	2.85	2.23	5.1	4.0	1	5.1	4.0	
8-2-3	8	4床室	FCK-04D-S	3.06	2.31	5.5	4.1	1	5.5	4.1	
8-2-4	8	1床室(有料)	FCK-03D-S	1.86	1.70	3.3	3.0	1	3.3	3.0	
8-2-5	8	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6	
8-2-6	8	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.66	0.67	3.0	1.2	1	3.0	1.2	
8-2-7	8	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.34	0.73	2.4	1.3	1	2.4	1.3	
8-2-8	8	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.55	0.50	2.8	0.9	1	2.8	0.9	
8-2-9	8	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.38	0.43	2.5	0.8	1	2.5	0.8	
8-2-10	8	1床室(重症)	FCK-03D-S	1.99	0.74	3.6	1.3	1	3.6	1.3	
8-2-23	8	面談	FCK-02D-S	0.95	0.84	1.7	1.5	1	1.7	1.5	
8-2-25	8	デイコナー (北)	FCK-08D-S	5.31	1.63	9.5	2.9	1	9.5	2.9	
8-2-11	8	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.10	0.74	3.8	1.3	1	3.8	1.3	
8-2-12	8	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.23	0.81	4.0	1.5	1	4.0	1.5	
8-2-13	8	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.12	0.81	3.8	1.5	1	3.8	1.5	
8-2-14	8	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.71	0.58	3.1	1.0	1	3.1	1.0	
8-2-15	8	4床室	FCK-03D-S	2.16	1.23	3.9	2.2	1	3.9	2.2	
8-2-16	8	4床室	FCK-04D-S	3.19	1.84	5.7	3.3	1	5.7	3.3	
8-2-17	8	4床室	FCK-04D-S	3.21	1.49	5.7	2.7	1	5.7	2.7	
8-2-18	8	4床室	FCK-04D-S	3.19	1.56	5.7	2.8	1	5.7	2.8	
8-2-19	8	4床室	FCK-04D-S	3.12	1.43	5.6	2.6	1	5.6	2.6	
8-2-T15	8	面談	FCK-02D-S	0.58	0.09	1.0	0.2	1	1.0	0.2	
8-2-25	8	デイコナー (南)	FCK-08D-S	5.15	1.50	9.2	2.7	1	9.2	2.7	
8-2-40	8	カンファレンス	FCK-02S-S	0.62	0.23	1.1	0.4	1	1.1	0.4	
	8	廊下2	FCK-03D-S	2.70	0.75	4.8	1.3	2	9.7	2.7	
8-2-26・41	8	スタッフステーション	FCK-06S-S	4.44	1.46	7.9	2.6	2	15.9	5.2	
8-2-T13	8	作業	FCK-02S-S	0.81	0.29	1.5	0.5	1	1.5	0.5	
8-2-27	8	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.66	0.13	1.2	0.2	1	1.2	0.2	
8-2-T12	8	処置(不潔)	FCK-02S-S	1.05	0.34	1.9	0.6	1	1.9	0.6	
8-2-36	8	薬品準備	FCK-02S-S	1.37	0.44	2.4	0.8	1	2.4	0.8	
8-2-39	8	スタッフルーム	FCK-02S-S	0.53	0.09	0.9	0.2	1	0.9	0.2	
8-2-21	8	スタッフ休憩	FCK-03D-S	2.54	1.27	4.5	2.3	1	4.5	2.3	
8-2-37	8	仮眠	FCK-02S-S	0.31	0.28	0.6	0.5	1	0.6	0.5	
8-2-38	8	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
8-1-27	8	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.83	0.20	1.5	0.4	1	1.5	0.4	
8-1-T12	8	処置(不潔)	FCK-02S-S	0.73	0.32	1.3	0.6	1	1.3	0.6	
8-1-26・42	8	スタッフステーション	FCK-06S-S	4.51	1.45	8.1	2.6	2	16.1	5.2	
8-1-37	8	薬品準備	FCK-02S-S	1.37	0.44	2.5	0.8	1	2.5	0.8	
8-1-T13	8	作業	FCK-02S-S	0.81	0.29	1.5	0.5	1	1.5	0.5	
8-1-40	8	スタッフルーム	FCK-02S-S	0.53	0.09	0.9	0.2	1	0.9	0.2	
8-1-38	8	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
8-1-39	8	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
8-1-21	8	スタッフ休憩	FCK-02D-S	1.83	1.06	3.3	1.9	1	3.3	1.9	
8-1-22	8	カンファレンス	FCK-04D-S	3.31	1.60	5.9	2.9	1	5.9	2.9	
8-1-T17	8	タッフ通路(寝台ELV	FCD-04S-S	3.26	0.86	5.8	1.5	1	5.8	1.5	
9-1-1	9	4床室	FCK-06D-S	3.16	2.77	5.7	5.0	1	5.7	5.0	
9-1-2	9	4床室	FCK-04D-S	3.33	2.64	5.9	4.7	1	5.9	4.7	
9-1-3	9	4床室	FCK-04D-S	3.31	2.53	5.9	4.5	1	5.9	4.5	
9-1-4	9	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.53	1.02	2.7	1.8	1	2.7	1.8	
9-1-5	9	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.53	1.02	2.7	1.8	1	2.7	1.8	
9-1-6	9	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.35	0.68	2.4	1.2	1	2.4	1.2	
9-1-7	9	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.67	0.84	3.0	1.5	1	3.0	1.5	
9-1-8	9	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.60	0.52	2.9	0.9	1	2.9	0.9	

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
9-1-9	9	1床室(重症)	FCK-03D-S	2.51	0.98	4.5	1.8	1	4.5	1.8	
9-1-10	9	1床室(重症)	FCK-03D-S	2.51	0.98	4.5	1.8	1	4.5	1.8	
9-1-23	9	面談	FCK-02D-S	1.09	1.12	1.9	2.0	1	1.9	2.0	
9-1-25	9	デイコナー (北)	FCK-08D-S	5.84	1.24	10.4	2.2	1	10.4	2.2	
9-1-11	9	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.57	1.07	4.6	1.9	1	4.6	1.9	
9-1-12	9	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.68	1.18	4.8	2.1	1	4.8	2.1	
9-1-13	9	1床室(有料)	FCK-03D-S	1.83	0.86	3.3	1.5	1	3.3	1.5	
9-1-14	9	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.47	1.02	2.6	1.8	1	2.6	1.8	
9-1-15	9	4床室	FCK-04D-S	3.37	2.40	6.0	4.3	1	6.0	4.3	
9-1-16	9	4床室	FCK-06D-S	3.65	2.27	6.5	4.1	1	6.5	4.1	
9-1-17	9	4床室	FCK-04D-S	3.31	1.82	5.9	3.3	1	5.9	3.3	
9-1-18	9	4床室	FCK-04D-S	3.28	1.70	5.9	3.0	1	5.9	3.0	
9-1-19	9	4床室	FCK-04D-S	3.28	1.70	5.9	3.0	1	5.9	3.0	
9-1-25	9	デイコナー (南)	FCK-08D-S	5.91	1.78	10.6	3.2	1	10.6	3.2	
9-1-41	9	カンファレンス	FCK-02S-S	0.63	0.23	1.1	0.4	1	1.1	0.4	
9-1-T16	9	面談	FCK-02D-S	0.58	0.09	1.0	0.2	1	1.0	0.2	
9-1-49	9	食堂・デイルーム	FCD-03D-S	2.70	1.72	4.8	3.1	1	4.8	3.1	
	9	乗用ELVホール	FCD-02S-S	1.88	0.86	3.4	1.5	1	3.4	1.5	
	9	廊下1	FCK-03D-S	2.42	0.00	4.3	0.0	2	8.6	0.0	
9-1-27	9	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.89	0.13	1.6	0.2	1	1.6	0.2	
9-1-T12	9	処置(不潔)	FCK-02S-S	0.37	0.81	0.7	1.5	1	0.7	1.5	
9-1-26・42	9	スタッフステーション	FCK-12S-S	6.93	2.63	12.4	4.7	2	24.8	9.4	
9-1-37	9	薬品準備	FCK-02S-S	1.64	0.14	2.9	0.3	1	2.9	0.3	
9-1-T13	9	作業	FCK-02S-S	0.89	0.28	1.6	0.5	1	1.6	0.5	
9-1-40	9	スタッフルーム	FCK-02S-S	0.47	0.13	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
9-1-38	9	仮眠	FCK-02S-S	0.33	0.27	0.6	0.5	1	0.6	0.5	
9-1-39	9	仮眠	FCK-02S-S	0.29	0.16	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
9-1-21	9	スタッフ休憩	FCK-04D-S	2.84	1.41	5.1	2.5	1	5.1	2.5	
9-1-22	9	カンファレンス	FCK-04D-S	3.25	1.41	5.8	2.5	1	5.8	2.5	
9-1-T21	9	共用会議室	FCK-03D-S	1.82	1.84	3.2	3.3	1	3.2	3.3	
	9	寝台ELVホール	FCD-06S-S	4.17	1.20	7.5	2.1	1	7.5	2.1	
9-2-1	9	完全無菌1	FCB-02D-H	0.74	0.61	1.3	1.1	1	1.3	1.1	○
9-2-2	9	完全無菌2	FCB-02D-H	0.74	0.61	1.3	1.1	1	1.3	1.1	○
9-2-3	9	完全無菌3	FCB-02D-H	0.74	0.61	1.3	1.1	1	1.3	1.1	○
9-2-4	9	面会室	CFU-10D-P	0.54	0.63	1.0	1.1	1	1.0	1.1	○
9-2-12	9	無菌廊下	CFU-10D-P	0.18	0.18	0.3	0.3	3	1.0	1.0	○
9-2-16	9	スタッフステーション	CFU-10D-P	1.09	0.14	1.9	0.2	2	3.9	0.5	○
9-2-17	9	1床室	CFU-10D-P	1.07	0.93	1.9	1.7	1	1.9	1.7	○
9-2-18	9	1床室	CFU-10D-P	1.61	1.74	2.9	3.1	1	2.9	3.1	○
9-2-19	9	1床室	CFU-10D-P	1.59	2.01	2.8	3.6	1	2.8	3.6	○
9-2-20	9	1床室	CFU-10D-P	1.63	1.08	2.9	1.9	1	2.9	1.9	○
9-2-21	9	1床室	CFU-10D-P	1.79	1.26	3.2	2.2	1	3.2	2.2	○
9-2-37	9	スタッフ休憩	FCK-02D-H	1.73	0.82	3.1	1.5	1	3.1	1.5	○
9-2-22	9	1床室	CFU-13D-P	1.87	1.33	3.3	2.4	1	3.3	2.4	○
9-2-23	9	1床室	CFU-13D-P	1.87	1.33	3.3	2.4	1	3.3	2.4	○
9-2-24	9	1床室	CFU-13D-P	1.93	1.37	3.4	2.4	1	3.4	2.4	○
9-2-25	9	1床室	CFU-10D-P	1.43	0.52	2.6	0.9	1	2.6	0.9	○
9-2-26	9	1床室	CFU-10D-P	1.21	1.16	2.2	2.1	1	2.2	2.1	○
9-2-27	9	4床室	CFU-10D-P	1.34	1.00	2.4	1.8	2	4.8	3.6	○
9-2-28	9	4床室	CFU-10D-P	1.61	1.47	2.9	2.6	2	5.8	5.3	○
9-2-29	9	4床室	CFU-10D-P	1.60	1.43	2.9	2.6	2	5.7	5.1	○
9-2-39	9	リハビリ	CFU-10D-P	1.49	0.94	2.7	1.7	2	5.3	3.4	○
9-2-56	9	食堂・デイルーム	CFU-10D-P	1.18	0.96	2.1	1.7	2	4.2	3.4	○

部屋名			機器番号	能力		水量			合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min		冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称								
9-2-60	9	デイコナー（南）	CFU-15D-P	2.37	1.35	4.2	2.4	2	8.5	4.8
9-2-39	9	デイコナー（北）	CFU-20D-P	2.69	1.02	4.8	1.8	2	9.6	3.6
9-2-50	9	カンファレンス	CFU-10S-P	0.55	0.25	1.0	0.4	1	1.0	0.4
	9	廊下2	CFU-10D-P	0.58	0.00	1.0	0.0	6	6.2	0.0
9-2-40・52	9	スタッフステーション	CFU-10S-P	2.43	0.64	4.4	1.2	4	17.4	4.6
9-2-41	9	処置	CFU-10S-P	1.24	0.26	2.2	0.5	1	2.2	0.0
9-2-42	9	細胞	CFU-10S-P	0.47	0.09	0.8	0.2	1	0.8	0.2
9-2-47	9	薬品準備	CFU-10S-P	1.34	0.17	2.4	0.3	1	2.4	0.3
9-2-T4	9	作業	CFU-10S-P	0.83	0.28	1.5	0.5	1	1.5	0.5
9-2-48	9	仮眠	FCK-02S-H	0.25	0.04	0.4	0.1	1	0.4	0.1
9-2-49	9	仮眠	FCK-02S-H	0.25	0.04	0.4	0.1	1	0.4	0.1
10-1-1	10	1床室	FCK-03D-S	1.83	1.78	3.3	3.2	1	3.3	3.2
10-1-2	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-3	10	1床室	FCK-02D-S	1.79	1.65	3.2	3.0	1	3.2	3.0
10-1-4	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-5	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-6	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-7	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-8	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-9	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-21	10	食堂・デイルム	FCD-08D-S	6.35	3.22	11.4	5.7	2	22.7	11.5
10-1-22	10	デイコナー	FCK-08D-S	6.03	2.72	10.8	4.9	1	10.8	4.9
10-1-10	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.22	1.98	4.0	3.5	1	4.0	3.5
10-1-11	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.29	1.52	4.1	2.7	1	4.1	2.7
10-1-12	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.39	1.73	4.3	3.1	1	4.3	3.1
10-1-13	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.31	1.48	4.1	2.6	1	4.1	2.6
10-1-14	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.31	1.48	4.1	2.6	1	4.1	2.6
10-1-15	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.31	1.48	4.1	2.6	1	4.1	2.6
10-1-16	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.31	1.48	4.1	2.6	1	4.1	2.6
10-1-17	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.31	1.48	4.1	2.6	1	4.1	2.6
10-1-18	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.31	1.48	4.1	2.6	1	4.1	2.6
10-1-45	10	家族控	FCK-02D-S	1.77	1.18	3.2	2.1	1	3.2	2.1
10-1-39	10	ボランティア控	FCK-02S-S	1.85	0.56	3.3	1.0	1	3.3	1.0
10-1-41	10	家族控	FCK-02S-S	1.20	0.34	2.1	0.6	1	2.1	0.6
10-1-42	10	家族控	FCK-02S-S	1.26	0.50	2.3	0.9	1	2.3	0.9
10-1-46	10	診察・処置	FCK-04D-S	3.24	2.06	5.8	3.7	1	5.8	3.7
10-1-T6	10	デイコナー	FCD-08D-S	6.37	3.19	11.4	5.7	1	11.4	5.7
	10	乗用ELVホール	FCD-02S-S	1.51	0.74	2.7	1.3	1	2.7	1.3
	10	廊下1	FCK-04D-S	2.85	1.31	5.1	2.3	5	25.5	11.7
10-2-1	10	1床室	FCK-03D-S	1.85	1.78	3.3	3.2	1	3.3	3.2
10-2-2	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-2-3	10	1床室	FCK-02D-S	1.74	1.50	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-2-4	10	1床室	FCK-02D-S	1.66	1.38	3.0	2.5	1	3.0	2.5
10-2-5	10	1床室	FCK-02D-S	1.66	1.38	3.0	2.5	1	3.0	2.5
10-2-6	10	1床室	FCK-02D-S	1.66	1.38	3.0	2.5	1	3.0	2.5
10-2-7	10	1床室	FCK-02D-S	1.66	1.38	3.0	2.5	1	3.0	2.5
10-2-8	10	1床室	FCK-02D-S	1.66	1.38	3.0	2.5	1	3.0	2.5
10-2-9	10	1床室	FCK-02D-S	1.66	1.38	3.0	2.5	1	3.0	2.5
10-2-21	10	食堂・デイルム	FCD-06D-S	4.92	3.80	8.8	6.8	2	17.6	13.6
10-2-22	10	デイコナー	FCK-06D-S	4.83	2.72	8.6	4.9	1	8.6	4.9
10-2-10	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.20	1.98	3.9	3.5	1	3.9	3.5
10-2-11	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.27	1.52	4.1	2.7	1	4.1	2.7
10-2-12	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.32	1.73	4.1	3.1	1	4.1	3.1