

令和7年4月11日

## 質問書への回答

件名：24循環器・呼吸器病センターエネルギー棟熱源設備改修工事

書類名、該当頁、	見出番号等 質問事項
自動制御設備	監視ポイントの追加や削除により既存システムに支障が出た場合、別途工事とさせていただいてよろしいでしょうか。 →【回答】 協議の上、設計図書の訂正又は変更を行う必要があると認められる場合は、契約約款に基づき対応することとなります。