

1 電気設備

	機 器 名	仕 様	数 量	設 置 場 所	備 考
(受変電用設備)	高圧キャビネット(UGS)	7.2kV 400A 12.5kA	1	引込柱わき	VT内蔵 H25より
	真空遮断器	7.2kV-600 A-12.5KA	2	主電気室	電動バネ式
	高圧断路器	7.2kV-400A	1	"	
	保護継電器	過電流継電器	2	"	受電、新館送り用
		不足電圧継電器	1	"	受電用
		地絡方向継電器	1	"	新館送り用
受変電設備(本館)	変 圧 器	3φ 200kVA 6600/420V	1	主電気室	X線CT用
		3φ 200kVA 6600/210V	2	"	一般動力
		1φ 100kVA 6600/210V-105V	3	"	電灯
		1φ 75kVA 210/210-105V	1	"	非常照明(発電機回路)
	真空遮断器	7.2kV-600 A-12.5KA	1	"	電動バネ式
	進相コンデンサー	3φ 50kVA	3	"	リアクトル式
	高圧断路器	7.2kV-400A	1	"	
	高圧負荷開閉器	7.2kV-200A	7	"	
	避雷器	8.4kV-2500A	1	"	
	保護継電器	過電流継電器	2	"	
配電盤	NO1 低圧動力盤	ELB3P225 A × 1 " 100 A × 3	1	主電気室	X線CT用
	NO2 "	MCB3P225 A × 9 " 100 A × 1	1	"	
	NO3 "	MCB3P400 A × 1 " 225 A × 6 " 100 A × 10 " 50 A × 5	1	"	
	NO1 低圧電灯盤	MCB3P400 A × 1 " 225 A × 4 " 100 A × 2	1	"	
	NO2 "	MCB3P400 A × 2 " 225 A × 2 " 100 A × 1 " 50 A × 1	1	"	
	NO3 "	MCB3P225 A × 4 " 100 A × 1 " 50 A × 1 MCB2P 50 A × 2	1	"	
	非常電源盤(動力)	MCB3P225 A × 2 " 100 A × 1 " 50 A × 3	1	"	
	非常電源盤(浄化槽)	MCB3P225 A × 1 " 100 A × 1	1	"	
	非常電源盤(電灯NO1)	MCB3P225 A × 1 " 100 A × 1 " 50 A × 1 MCB2P 50 A × 1	1	"	
	非常電源盤(電灯NO2)	MCB3P100 A × 2 MCB2P100 A × 1 MCB3P 50 A × 2	1	"	
自家発電	発電機	発電機200V/250kVA ブラシレス ディーゼル機関 330PS灯油 バッテリー起動 REH40-12 2個(2005.6) 制御盤	1	発電機室	燃料サービスタンク200L 内容量 225L
			1	"	
			1式	"	
C G S 設備	コージェネレーションシステム CP25VB3-TNB 連系ユニット	3φ 200V 25kW ガスエンジン 都市ガス13A 地絡過電圧継電器(OVGR) 逆電力継電器(RPR) 直流電源装置 DC24V 2.5A 電力変換器 アイソレータ(電力変換器出力信号用) 遮断器等	1 1	屋外 主電気室	

直 流 電 源	非常照明	制御弁式据置鉛蓄電池(2014.3) MSEX-150 2V 150Ah 54セル 108V	1	主電気室	
照 明 設 備	照明器具 ※一部直管LEDあり	FL40W × 6 " 40W × 4 " 40W × 3 " 40W × 2 " 40W × 1 " 20W × 6 " 20W × 5 " 20W × 4 " 20W × 3 " 20W × 2 " 20W × 1 FHF32W × 3 " 32W × 2 " 32W × 1 " 24W × 1 " 16W × 1 FHP32W × 4 " 32W × 3 FPL36W × 4 " 36W × 1 FDL27W FHT24W FCL 40W + 30W FHC 34W + 20W 殺菌灯 MF400W MF360W ビームランプ150W IL100W " 80W " 60W " 40W " 10W U 13W SH1-FBC20-BH SH1-FBC22-C SH1-FBF20-BL SH1-FBF22-C SH1-FSF20-BH SH1-FSF20-BL SH1-FSF22-C SH1-FSF23-BL SH1-FSF23-C SH1-FSF23-C x2	16 2 17 413 307 2 5 3 1 28 142 53 125 45 1 1 5 18 6 26 317 22 1 3 4 8 12 1 24 6 160 76 24 34 1 14 13 1 6 8 6 1 17 1		

2 空調設備

	機 器 名	仕 様	数 量	設 置 場 所	備 考
冷 温 水 発 生 機	吸収式冷温水発生機 Σ TEC-150DN5C ガス・灯油焚併用型	冷凍能力 528kW/h(150RT) 加熱能力 442kW/h 付属ポンプ類	2 各2	エネルギー棟 1F冷凍機室 "	冷媒ポンプ 噴燃ポンプ 高温吸収液ポンプ 低温吸収液ポンプ バーナー送風機
	冷却塔	能力 155RT 冷却水量 2500L/min 3φ 200V 3.7kW	2	エネルギー棟屋上	
	冷温水ポンプ(一次)	3φ 200V 7.5kW 口径125φ	2	エネルギー棟	渦巻
	冷温水ポンプ(二次)	3φ 200V 5.5kW 口径100φ	4	"	"
	冷却水ポンプ	渦巻 3φ 200V 15kW 口径150φ	2	"	"
	サブライヘッダー冷温水用(一次)	口径 250φ 長さ 5,500mm	1	"	鋼管製
	" (二次)	口径 250φ 長さ 5,500mm	1	"	"
	リターンヘッダー冷温水用(一次)	口径 300φ 長さ 3,000mm	1	"	"
	" (二次)	口径 300φ 長さ 3,000mm	1	"	"
	膨張タンク	容量 1,200L 寸法	1		密閉式

[illegible]

	天井カセット 7.1/8.0 kwh 天井カセット 7.1/8.0 kwh 天井カセット 25.0/- kwh 天井カセット 25.0/- kwh 壁掛け 2.8/3.6 kwh 壁掛け 2.8/3.6 kwh 壁掛け 2.5/2.8 kwh スポット 3700/- kcal/h 天井埋込 14.0/20.0 kwh 天井カセット 2.2/2.8 kwh 天井カセット 2.8/3.4 kwh 天井カセット 2.8/3.4 kwh 天井カセット 2.8/3.4 kwh 天井カセット 5.6/6.7 kwh 天井カセット 7.1/8.5 kwh 天井カセット 2.8/3.4 kwh 天井カセット 2.2/2.8 kwh	1 病歴室2 1 専門認定看護執務室 1 サーバー室 1 サーバー室 1 医療安全室 1 システム室 1 看護研修生室 1 レストラン厨房 4 倉庫4・システム室・医療安全室・看護研修生室 1 前室2 1 超音波検査室 1 操作室 1 心電検査室 1 事務室 3 検査室 1 脳波検査室 1 無菌検査室	【停止中】マルチGHP マルチEHP " " " " " " " " " " "
ファンコイルユニット	1150/1360 kcal/h 1750/2040 " 1750/2040 " 2300/2720 " 2300/2720 " 3450/4070 " " " 4600/5430 " " " 4.8 kw 4.1 kw 2.67kW/3.32kW 4.01kW/4.97kW	3 15 4 19 2 68 21 53 5 4 看護部長、審査書類 1 医療安全管理室 20 病棟3階 個室、保護室等 1 病棟3階 感染症エリア	カセット型 " 天井インペイ型 カセット型 天井インペイ型 カセット型 天井インペイ型 カセット型 天井インペイ型 天井インペイ型 天井インペイ型 天井インペイ型
排風機	片吸込シロッコ 4000 m³/H " 2400 " ラインファン 1850 " " 1030 " " 1000 " " 1000 " " 500 " ラインファン 700 " " 600 " 消音ファン 140 " 片吸込シロッコ 4350 " 天井扇 380 " " 320 " 片吸込シロッコ 750 " 消音ファン 615 " " 450 " 有圧扇 1280 " 片吸込シロッコ 3040 " " 2220 " ラインファン 1600 " " 1000 " 片吸込シロッコ 750 " 消音ファン 940 " " 760 " " 730 " " 1040 " ストレートシロット 500 " 片吸込シロッコ 5540 " 有圧扇 1700 " " 1300 " 片吸込シロッコ 17600 " 天井扇 90 " " 50 " 有圧扇 250 " 消音ファン 620 " 天井扇 560 " " 500 " " 330 " " 320 " " 200 " " 180 " " 150 "	1 レストラン厨房 1 研修室 1 便所 - 1 1 コメディカル 1 便所 - 2 1 便所 - 3 1 洗浄滅菌室 1 便所(男) - 4 1 便所(女) - 5 1 理容室 2 結核病棟 10 便所 - 6・7・8 2 3F談話室 1 階段室(ビット) 6 デイルーム 1 集団療法室 2 エレベーター機械 1 キッチンルーム 1 料理室 1 便所 - 9 1 便所 - 10 1 階段室(ピット) 1 リビングルーム 1 工芸室 1 就労訓練室 1 作業グループ室 1 体育館倉庫 1 機械室 - 1 1 冷凍機室 1 機械室 - 2 1 発電機室 1 中央監視室便所 1 " 浴室 1 オイルサービスタンク室 1 中監室湯槽コーナー 1 霊安室 4 12 4 7 13 6	

		100	9		
		90	13		
		50	1		
	中間ファン	50	5		
	中間ダクトファン	230	1	病棟1階	病歴庫4
	天井扇	450	1	"	倉庫5
	"	200	1	"	倉庫A 低騒音型
	"	150	1	"	倉庫B "
	"	100	1	"	倉庫C "
	ストレートシロッコファン	300	1	"	専門認定看護師室、病歴庫2
	"	250	1	"	病歴室3
	"	200	1	"	サーバー室
	天井扇	340	2	病棟3階	特浴
	"	230	2	"	器材庫、HWC
	"	200	2	"	ナースルーム、
	"	120	2	"	病室WC、保護室101
	"	100	3	"	職員用WC(男、女)、汚物
送風機	片吸込シロッコ	1500 m ³ /h	1	本館階段室	
	消音ファン	3800 "	1	レストラン厨房	
	ラインファン	300 "	1	手術室	
	消音ファン	130 "	1	就労訓練室	
	片吸込シロッコ	5540 "	1	機械室 - 1	
	有圧扇	1700 "	1	冷凍機室	
	"	1300 "	1	機械室 - 2	
	"	700 "	1	発電機室	
	片吸込シロッコ	7900 "	1	電気室	
	還風機	片吸込シロッコ 3900 m ³ /h	1	手術室	
排煙機	ラインファン	7200 m ³ /h	1		
	片吸込リミット	5540 "			
	ロードファン	7200 "	1		
エアーカーテン	ラインファン	870 m ³ /h	1	本館風除室	
空調換気扇	天井埋込	460 m ³ /h	6		
	"	300 "	2		
	"	280 "	25		
	"	140 "	23		
	天井扇	60 "	23		
空気清浄機	天吊り型		4	第二病棟	
			2	第三病棟	
全熱交換ユニット	天井カセット型	130 m ³ /h	1	病棟1階	システム室
	"	220 "	3	"	研修生控室、医療安全室、専門認定看護師室

3 医療ガス設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
医 療 ガ ス 設 備	酸素マニホールド	2列12本立	1	付属棟	
	笑気マニホールド	2列 8本立	1	付属棟	
	窒素マニホールド	2列 8本立	1	付属棟	
	吸水ポンプ装置	0.75kW×2 レシーバータンク500L	1	エネルギー棟	
	圧縮空気装置	1.5kW×2	1	エネルギー棟	
	アウトレット	酸素・吸引 酸素・笑気・圧縮空気 酸素・笑気・窒素 吸引・圧縮空気	18 1 1	病棟・外来 歯科治療室 手術室	

4 給排水設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
給 水 設 備	揚水ポンプ	片吸込渦巻型 11kW	2	付属棟ポンプ室	上水
		φ80×750L/min×33m			
		多段型 5.5kW	2	エネルギー棟	雑用水
		φ65×350L/min×34m			
	受水槽	容量 66m ³ 寸法 5000×4000×4000	1	附属棟 屋外	上水
	雨水槽	容量 250m ³	1	エネルギー棟地下	
	雑用水槽	容量 20m ³	1	エネルギー棟地下	
	高置水槽	容量 15m ³	1	本館棟塔屋	
		寸法 3500×2500×2500			
		容量 5m ³ 寸法 2000×1500×2500	1	"	
	雨水ろ過装置	能力 15m ³ /h 1.5kW		エネルギー棟	
	塩素滅菌装置	容量 100L 0.1kW	1	"	

給湯設備	密閉式膨張タンク	寸法 610φ×890h	1	エネルギー棟	
	貯湯槽	容量 3000L 寸法 φ1300×2500h	2	エネルギー棟	
	給湯ヘッダー	φ200×L1900 φ200×L1600	1 1	エネルギー棟 "	(往) (還)
	温水循環ポンプ	ラインポンプ 0.75kW φ40×167L/min×12mH	2	エネルギー棟	
	給湯循環ポンプ	ラインポンプ 0.4kW φ32×90L/min×8mH	4	エネルギー棟	
	ガス瞬間湯沸器	4号 都市ガス13A 9800kcal/h 16号 都市ガス13A 30000kcal/h	8 1	社会復帰棟 7台 エネルギー棟1台 料理室	
	ガス追焚風呂釜	16号 都市ガス13A 30000kcal/h	2	社会復帰棟	
	電気湯沸器	12L 壁掛式 50L 床置き式	8	看護師控室3台 本館棟内5ヶ所 デイルーム	
	貯湯槽(CGS用) 型式 HT-2	容量 1000L 寸法 φ952×L1300	1	エネルギー棟	
	熱交換器(CGS用)	交換熱量 38.4kW	1	"	
排水設備	湧水ポンプ	水中ポンプ0.75kW φ50×150L/min×10m		本館棟・病棟 社会復帰棟	
	排水ポンプ	水中ポンプ1.5kW φ50×100L/min×10m 水中ポンプ1.5kW φ50×200L/min×10m	4 2	エネルギー棟 トレンチ内 "	排水槽
	衛生器具	洋風大便器 和風大便器 保護室用大便器 小便器 掃除流し ハンドドライヤー 汚物流し	46 37 11 33 11 15 14		
	グリストラップ		2	レストラン 社会復帰棟	

5 消防設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
誘導灯	避難口誘導灯	A級 B級 C級	8 26 10		
	通路誘導灯	B級 C級	1 46		
	誘導標識(避難口)		3		
自動火災報知装置	受信機(本館棟用)	P型1級40L	1	本館守衛室	総合盤内組込
	" (医観法病棟用)	P型1級20L	1	"	
	副受信機	P型1級40L " 5L	1 4	中央監視室	病棟1、2、3階NS、けやき荘
	発信機	P型1級	26		
	スポット型感知器	差動式 定温式	38 69		
	分布型感知器	差動式	17		
	煙感知器	光動式	306		
	スプリンクラー起動装置		1式		
	電源装置	常用 非常用	" "		
防排煙設備	連動操作盤	30L	1	守衛室	総合盤内組込
	排煙口	自動開閉装置付	1		
	排煙窓	手動開放	76		
	防火扉		10		
	防火・防災シャッター		2		
	防火ダンパー		6		
	防煙垂れ壁		3		
	自動起動装置	(煙感知器)	14		
	遮煙スクリーン	エレベータ	7		
その他	消火器	10型	82		
	避難袋		3		2階 - 2・3階 - 1
	避難用すべり台		1		

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	自動起動装置		1式	エネルギー棟	
	消火ポンプ	φ 100 × 900L/min × 58 15kw	1	〃	
	呼水槽	100L	1	〃	
	圧力空気槽	100L	1	〃	
	自動警報弁		7	〃	
	消火水槽	60m ³	1	〃	
	スプリンクラーヘッド		1184		
	屋内消火栓箱		17		
	噴射ヘッド		14	病棟1階	サーバー室、病歴庫2、病歴室3、病歴庫4
不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	窒素ガス容器	83L	2	〃	〃
	制御盤		2	〃	〃
	ダンパー復帰弁箱		2	〃	〃
	手動起動装置		4	〃	〃
	感知器(熱)		4	〃	〃
	感知器(煙)		3	〃	〃
	ダンパー		4	〃	〃
	放出表示灯		4	〃	〃
	スピーカー		4	〃	〃
ハ ロ ン 設 備	起動容器	CO2 1L	3	〃	〃
	圧カスイッチ		1	〃	〃
	ハロン1301ポンベ	68L/50kg 5L/5kg	2 2	エネルギー棟 〃	発電機室・ボイラー室 オイルタンク用
	ハロン1301パッケージ型	40L/35kg	1	病歴室	
	噴射ヘッド		10		
	制御盤		2		
	非常電源装置		1		

6 通信設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
電 話 設 備	電子交換機	局線 33 回線 内線 336 回線	1	サーバ室	
	中継台	据置型	2	電話交換室	視覚障害者用1台
	アウトレット		134		
	ファックス		9		
	ボタン電話機(一般)		247		
	ボタン電話機(多機能)		2		
	PHS用アンテナ		38		
	PHS子機		159		一部出退表示連動
イ ン タ ー ホ ン	インターホン	保守用	1系統		
		X線用	3 〃		
		エレベーター用	2 〃		
		夜間受付用	2 〃		
		携帯用	1 〃		
		手術用	1 〃		
		けやき荘1階用	10 〃		
ナ ー ス コ ー ル 設 備	親機	60局	2	1病棟、2病棟	病棟2、3階
		5L	1	処置室	
		2L	1	滅菌機械室	
	制御機	80局	2	1病棟、2病棟	病棟2、3階
	子機	代表廊下灯	48	1病棟、2病棟	病棟2、3階
		復旧ボタン	48	〃	〃
		トイレ・浴室用押しボタン	50	〃	〃
		埋込マイク(音センサ付)	8	〃	〃
		埋込スピーカー子機	8	〃	〃
		ベッド子機	26	1病棟	病棟3階
		壁埋込型子機	36	2病棟	病棟2階
	ページング	親機	1	電話交換室	
		PHS呼び出し機	8	1病棟、2病棟	

緊急通報設備	制御機		2	各所	
	液晶表示親機		3	"	
	スプリッタ		52	"	
	LEDフラッシュライト		0	"	
	電源装置		0	"	
	無線押ボタン		40	"	
	IoTゲートウェイ		52	"	
	IoTコントローラー		3	"	
	LAN接続型デジタルI/Oユニット		0	"	
	システム設定用ノートPC		2	"	
	24ポートL3HUB		0	"	
	L2 PoEHUB(50ポート)		0	"	
	L2 PoEHUB(28ポート)		2	"	
	非常電源装置(750VA)		2	"	
	非常電源装置(1000VA)		0	"	
一般放送設備	非常・一般放送設備	ロングラック形非常用放送設備 出力 360W 出力 120W リレーユニット40L 非常用電源装置 蓄電池	1	守衛室	非常・一般放送兼用
	スピーカー	埋込・壁掛・トランペット	305		
	アッテネータ		123		
	BGM		4		
	リモートマイク	25L 10L 5L	1 1 5		
電気時計	親時計	水晶発振式11L	1	中央監視室	
	子時計		126		
テレビ設備	テレビアンテナ	VHF12EL	1		
	"	UHF20EL	1		
	"	UHF27EL	1		
		U-1	1		
		UV-2	6		
		アウトレット	52		
I T V 設備	液晶モニター		2	1病棟	
	デジタルレコーダー		2	"	1TB 9局 500G 2局
	カメラ		13	"	
	液晶モニター		1	2病棟	
	デジタルレコーダー		1	"	500GB 8局
	ピンホールレンズカメラ		4	"	
	ドーム型カメラ		3	"	
	23型液晶モニター		1	けやき荘管理人室	
	ネットワークディスクレコーダー		1	"	1TB
	ドーム型ネットワークカメラ		4	自立訓練施設棟	UTP
	天井付集音マイク		4	"	"
	液晶モニター		1	守衛室	
	デジタルレコーダー		1	"	
	カメラ		3	正面玄関、守衛室	
	液晶モニター		1	守衛室	
	カメラ		1	第三外来	レコーダーなし
研修室 A V 設備	ビデオプロジェクター	100インチ	1	研修室	
	オーバーヘッドカメラ		1		
	16m/m映写機		1		
	機器収納架	ワイヤレス 800 MHz 2ch アンプ イコライザー 他	1		
	操作卓		1		
	CCDカメラ		2		
	スライド映写機		1		
	ワイヤレスマイク	ハンド型	2		
	"	タイピン型	1		
	マイクロフォン	ダイナミック	5		
	マイクスタンド	床上用	3		
	"	卓上用	3		
	メインスピーカー		2		
	スピーカー	天井埋込	6		

体育館兼講堂 A V	音響ラック	モニタ 75W + 75W 天井 60W + 60W メイン 150W + 150W はねかえり //	1		
	ミキサー		1		
	天井吊下スピーカー		1		
	メインスピーカー	30W	2		
	モニタースピーカー		2		
	収納卓	CDプレイヤー カセットデッキ式	1		
	音声調整卓		1		
	ビデオプロジェクター		1		
	機器収納ラック		1		
	モニターテレビ		1		
	マイクロフォン		6		
	ワイヤレスマイク		2		
	マイクスタンド	床上用	2		
	//	卓上用	1		
	ポーターライト		1		
	アッパーホリゾン		1		
	ロアホリゾン		1		
	フットライト		1		
	スポットライト	ハロゲン	8		
	調光装置		1		
表示機	操作盤	卓上用	1		
	出退表示器 //	30L 15L	5 7		

7 搬送設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
エレベーター	寝台用エレベーター	45m/min 11名 1F - 3F	1	病棟	出入り口4ヶ所 1階2ヶ所
	寝台兼車椅子用 エレベーター	//	1	病棟	

8 その他

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
電気錠	扉		13ヶ所	病棟	
	操作盤		3	ナースステーション	
その他	自動ドア		5		
	緊急遮断弁		3		ガス漏れ
	中央監視盤	CRT タイプライター	1式	中央監視室	

1 電気設備

	機 器 名	仕 様	数 量	設 置 場 所	備 考
	高圧断路器	7.2kV 600A 12.5kA	1	副電気室	
	真空遮断器	7.2kV 600A 12.5kA	3	"	電動バネ式
	高圧負荷開閉器	7.2kV 200A 40kA	4	"	
		6.6kV 200A 40kA	3	"	
	変 圧 器	3φ 200kVA 6600/210V	2	"	動力
		1φ 150kVA 6600/210V-105V	2	"	電灯
		50kVA 3φ 210V 1φ 210/210-10	1	"	非常動力電灯(発電機回路)
	進相コンデンサー	3φ 79.8kvar	2	"	
		3φ 53.2kvar	1	"	
	保護継電器	過電流継電器	3	"	
		地絡過電流継電器	2	"	方向性
		不足電圧継電器	1	"	
配電盤	NO1低圧動力盤	MCB3P400 A × 1	1	"	
		" 225 A × 3	"	"	
		" 100 A × 3	"	"	
		" 50 A × 2	"	"	
	NO2 "	MCB3P400 A × 1	1	"	
		" 225 A × 6	"	"	
		" 100 A × 2	"	"	
		" 50 A × 1	"	"	
	NO1低圧電灯盤	MCB3P225 A × 7	1	"	
		" 100 A × 4	"	"	
		" 50 A × 2	"	"	
	NO2 "	MCB3P225 A × 6	1	"	
		" 100 A × 2	"	"	
		" 50 A × 1	"	"	
		MCB2P 50 A × 1	"	"	
	低圧非常用(動力)	MCB3P100 A × 3	1	"	
分電盤	電灯盤	" 50 A × 4	"	"	
		MCB3P100 A × 3	1	"	
	手元開閉器盤	" 50 A × 3	"	"	
		MCB2P 50 A × 1	"	"	
	低圧非常用(電灯NO1)	MCB3P100 A × 3	1	"	
		MCB3P 50 A × 2	"	"	
	低圧非常用(電灯NO2)	MCB3P100 A × 3	1	"	
		MCB3P 50 A × 2	"	"	
自家発電	発電機	発電機200V/130kVA ブラシレス ディーゼル機関 129.6kW 灯油 バッテリー起動 REH40-12 2個(2005.6)	1	新館発電機室	
	燃料サービスタンク	制御盤	1		
	給油ポンプ	190L ギアポンプ φ9×5L/min×150kPa	2	屋外ポンプ室	
直流電源	返油ポンプ	ギアポンプ φ9×5L/min×150kPa	2	発電機室	
	非常照明	制御弁式据置鉛蓄電池(2005.11)	1	副電気室	
	制御・表示	MSE-200 2V 200Ah 54セル 108V			
照明設備	照明器具	FHF16×1	23		
		FHF16×2	26		
		FHF32×1	671		
		FHF32×2	324		
		FHF32×3	28		
		FHT24×1	215		
		FL10×1	3		
		FL20×1	114		
		FML18×1	18		
		GL6×1	22		
		H250	2		
		HID250×2	2		
		IL100×1	1		
		IL40×1	7		
		JD110V50×1	97		

機 器 名	仕 様	数 量	設 置 場 所	備 考
ガスヒートポンプパッケージ	室外機 冷14.0kW/暖18.0kW	1	B1Fドライエリア	
	室内機 カセット 冷11.2kW/暖13.2kW	1	ベッド消毒室	
	室外機 冷45.0kW/暖53.0kW	1	屋上	
	室内機 天吊 冷8.0kW/暖9.5kW	4	調理室、下処理室	
	室内機 天吊 冷14.0kW/暖17.0kW	1	盛付室	
	室外機 冷14.0kW/暖18.0kW	1	屋上	
	室内機 カセット 冷4.5kW/暖5.3kW	1	措置外来受付	
	室内機 カセット 冷3.6kW/暖4.2kW	2	措置外来	
	室外機 冷22.4kW/暖26.5kW	1	屋上	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	7	仮眠室1～7	
	室外機 冷22.4kW/暖26.5kW	1	屋上	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	6	宿直室1～6	
	室内機 カセット 冷2.8kW/暖3.4kW	1	新館守衛室	
	室外機 冷28.0kW/暖33.5kW	1	屋上	
	室内機 カセット 冷7.1kW/暖8.5kW	1	厨房事務室	
	室内機 カセット 冷8.0kW/暖9.5kW	1	厨房休憩室	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	1	検収室	
	室内機 カセット 冷2.8kW/暖3.4kW	2	厨房更衣室	
	室外機 冷28.0kW/暖33.5kW	1	屋上	
	室内機 天吊 冷8.0kW/暖9.5kW	2	洗浄室	
	室内機 カセット 冷11.2kW/暖13.2kW	1	配膳ホール	
	室外機 冷45.0kW/暖53.0kW	1	屋上	
	室内機 壁掛 冷2.8kW/暖3.4kW	1	2F内省室	
	室内機 カセット 冷3.6kW/暖4.2kW	4	2Fナースステーション	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	1	2F診察室	
	室内機 カセット 冷2.8kW/暖3.4kW	1	2F処置室	
	室内機 カセット 冷4.5kW/暖5.3kW	1	2Fカンファレンス室	
	室内機 カセット 冷5.6kW/暖6.7kW	1	2F休憩室	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	1	2F面会室 相談室	
	室内機 カセット 冷2.8kW/暖3.4kW	1	2F回復室	
	室外機 冷45.0kW/暖53.0kW	1	屋上	
	室内機 カセット 冷4.5kW/暖5.3kW	5	3Fナースステーションカンファレンス	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	1	3F診察室	
	室内機 カセット 冷2.8kW/暖3.4kW	1	3F処置室	
	室内機 カセット 冷5.6kW/暖6.7kW	1	3F休憩室	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	1	3F面会室 相談室	
	室内機 カセット 冷2.8kW/暖3.4kW	1	3F回復室	
	室外機 冷14.0kW/暖18.0kW	1	屋上	
	室内機 カセット 冷3.6kW/暖4.2kW	2	プレイルーム	
	室内機 カセット 冷2.2kW/暖2.8kW	2	心理面接室	
ファンコイルユニット	冷2.10kW/暖3.03kW	25		天井カセット2方向
	冷3.32kW/暖4.43kW	29		〃
	冷4.13kW/暖5.88kW	22		〃
	冷4.84kW/暖4.84kW	13		〃
	冷5.99kW/暖9.26kW	15		〃
	冷1.90kW/暖2.93kW	8		天井インペイ型
	冷2.80kW/暖4.19kW	7		〃
	冷3.89kW/暖5.78kW	9		〃
	冷5.29kW/暖7.17kW	6		〃
	冷6.25kW/暖9.65kW	1	1F待合ホール	〃
	冷1.93kW/暖2.90kW	36	2,3F各個室	ビルトイン
	冷3.16kW/暖4.32kW	18	2,3F各個室	〃
	冷2.56kW/暖4.43kW	2	3F個室	〃
	冷2.10kW/暖3.03kW	4		天井カセット1方向
	冷5.99kW/暖9.26kW	3	1F待合ホール	〃

機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考		
排風機	片吸込シロッコ	14550m3/h	1	熱源機械室		
	〃	1100m3/h	1	発電機室		
	〃	1800m3/h	1	主電気室		
	ストレートシロッコ	700m3/h	1	ベッド消毒室		
	〃	500m3/h	1	B1F倉庫		
	〃	1750m3/h	1	第2外来		
	片吸込シロッコ	1400m3/h	1	第2外来WC		
	〃	29600m3/h	1	厨房		
	ストレートシロッコ	500m3/h	1	1F倉庫		
	片吸込ターボ	600m3/h	1	1FWC2		
	ストレートシロッコ	350m3/h	1	1FWC3		
	〃	200m3/h	1	厨房WC		
	片吸込シロッコ	1800m3/h	1	2F小学生病室		
	ストレートシロッコ	350m3/h	1	2F小学生食堂		
	片吸込シロッコ	1000m3/h	1	2F小学生汚物処理室		
	〃	1250m3/h	1	2F中学生病室		
	〃	1050m3/h	1	2F中学生汚物処理室		
	片吸込ターボ	600m3/h	1	2F中学生浴室		
	ストレートシロッコ	350m3/h	1	2F中学生食堂		
	〃	750m3/h	1	2F汚物処理室3		
	片吸込シロッコ	540m3/h	1	2FWC4		
	ストレートシロッコ	300m3/h	1	2FWC5		
	片吸込シロッコ	2000m3/h	1	3F女性病棟		
	ストレートシロッコ	350m3/h	1	3F女性食堂		
	片吸込シロッコ	1000m3/h	1	3F女性汚物処理室		
	〃	1350m3/h	1	3F男性病棟		
	〃	1000m3/h	1	3F男性汚物処理室		
	〃	650m3/h	1	3F男性浴室		
	ストレートシロッコ	350m3/h	1	3F男性食堂		
	片吸込シロッコ	800m3/h	1	3F談話室		
	ストレートシロッコ	350m3/h	1	3F汚物処理室3		
	〃	450m3/h	1	3F保護室デイルーム		
	片吸込ターボ	250m3/h	1	3FWC6		
ストレートシロッコ	250m3/h	1	3Fリネン室			
送風機	片吸込シロッコ	16250m3/h	1	熱源機械室		
	〃	1100m3/h	1	発電機室		
	〃	1800m3/h	1	主電気室		
全熱交換ユニット	壁掛	250m3/h	12			
	天井カセット	100m3/h	8			
	天井埋込	100m3/h	5			
	〃	150m3/h	8			
	〃	200m3/h	7			
	〃	250m3/h	2			
	〃	300m3/h	6			
	〃	350m3/h	3			
	〃	450m3/h	2			
〃	500m3/h	4				
空調換気扇	天井扇	100m3/h	18			
	〃	150m3/h	6			
	〃	340m3/h	23			
	有圧扇	1140m3/h	1			冷温水機室
	レンジフードファン	350m3/h	1			多目的室

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
--	-------	-----	----	---------	-----

3 給排水設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
給湯設備	ガス焚真空式温水機	定格出力 116.0kW 伝熱面積 4.7m ² 水頭圧力 700kPa	2	機械室	
	ステンレス製縦型貯湯槽	容量 2000L	2	機械室	
	ダイヤフラム密閉式膨張タンク	容量 190L 最高使用圧力 570kPa	1	機械室	
	給湯ポンプ(1次)	ラインポンプ 0.25kW φ32×90L/min×60kPa	2	機械室	
	給湯ポンプ(2次)	ラインポンプ 0.15kW φ25×20L/min×70kPa	2	機械室	
	ガス瞬間湯沸器	屋外壁掛(50号相当) 112.0kW	3	厨房外部	
給水設備	給水ポンプユニット	3台ローテーション2台並列運転 φ50×φ80×500L/min×330kPa 3.7×2kW	1	屋外ポンプ室	
	受水槽	容量 37m ³ 寸法 4600×3500×3010	1	屋外受水槽置場	
排水設備	湧水ポンプ	水中ポンプ1.5kW φ65×250L/min×110l/min×110kPa	2	東ドライエリアピット	自動交互非常時同時運転
	雑排水ポンプ	水中ポンプ1.5kW φ50×200L/min×110kPa	2	地下ピット	自動交互非常時同時運転
	雨水ポンプ	水中ポンプ0.75kW φ50×100L/min×110kPa	2	西ドライエリアピット	自動交互非常時同時運転
		水中ポンプ0.75kW φ50×100L/min×110kPa	2	北ドライエリアピット	自動交互非常時同時運転
		水中ポンプ1.5kW φ65×250L/min×110kPa	2	東ドライエリアピット	自動交互非常時同時運転
	衛生器具	洋風大便器	97		
		身障者用大便器	4		
		小便器	6		
		掃除流し	6		
		汚物流し	7		
		水栓	93		
		ハンドドライヤー			
	グリストラップ		1		

4 医療ガス設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
医療ガス設備	シャットオフバルブ	酸素・空気	2	ナースステーション	
		酸素	2	外来	
	アウトレット	酸素・吸引 酸素・吸引・空気 酸素・吸引	32 2 2	病棟処置室 回復室	リール式 リール式

5 消防設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
自動火災報知設備	副受信機	P型1級40L	3		
	発信機	P型1級	19		
	スポット型感知器	差動式 2種	11		
		定温式 1種	42		
	煙感知器	光動式 2種	285		

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
その他	誘導灯設備	避難口誘導灯	41		
		通路誘導灯	22		
	信号装置	誘導音＋消灯用信号装置	1	EPS	
	防排煙設備	排煙口	3		自動開閉装置付 手動開放
		排煙窓	66		
		防火扉	4		
		自動起動装置(煙感知器)	9		
	スプリンクラー設備	流水検知装置	4		
		スプリンクラーヘッド	872		
		補助散水栓	20		
	火災通報装置	本体	1		
		子機	3		
	ガス漏れ火災警報設備	副受信器15L	1		
		検知器	10		
	消火器	10型	45		
	非難すべり台		1		
	スピーカー		272		

6 弱電設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
電話設備	アウトレット		74		
	電話機(一般)		74		
	電話機(浴室用)		6		
	PHS用基地局		13		
インター	ワンタッチドアホン親機		5		
	ワンタッチドアホン増設機		11		
	玄関子機		8		
電気時計	親時計	水晶発振式1L	1	2Fナースステーション	
	子時計		18		
	壁掛け時計	電池式	105		
共聴V		アウトレット	33		
ナースコール	親機	60L	1	2Fナースステーション	
		80L	1	3Fナースステーション	
	子機	代表廊下灯	108		
		復旧ボタン	105		
		壁埋込み型子機	54		
		呼び出し押しボタン	38		
		トイレ浴室押しボタン	109		
		埋め込みマイク子機	29	保護室	
		埋め込みスピーカー子機	29	保護室	
		呼出用PHS	8		
備一般放送設	スピーカー	埋込・壁掛・トランペット	269		
	アッテネータ		102		
	リモートマイク	20L	1		
緊急通報設備		10L	2		
	制御機		3	各所	
	液晶表示親機		4	〃	
	スプリッタ		85	〃	
	LEDフラッシュライト		16	〃	
	電源装置		1	〃	
	無線押ボタン		33	〃	
	IoTゲートウェイ		85	〃	
	IoTコントローラー		3	〃	
	LAN接続型デジタルI/Oユニット		6	〃	
	システム設定用ノートPC		0	〃	
	24ポートL3HUB		2	〃	
	L2 PoEHUB(50ポート)		3	〃	
	L2 PoEHUB(28ポート)		0	〃	
	非常電源装置(750VA)		0	〃	
	非常電源装置(1000VA)		3	〃	

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
無線呼出装置	無線呼出表示器	24窓	1	3Fナースステーション	
	呼出表示器	8窓	2	2Fナースステーション 処置室	
	カード発信器	10窓	6		
	集中消去器		29		
	ワイヤレス用アンテナ		4		
I T V 設 備	カメラ駆動ユニット	放送架組込	1	本館守衛室	
	HDDレコーダ	放送架組込	1	"	
	14型モニター		1	"	
	20型モニター		3	ナースステーション	
	ドーム型カメラ		4	プレイルーム 廊下	
防 犯 設 備	天井内カメラ		40	保護室 廊下	
	屋外カメラ		1	玄関	
	防犯受信器	3L	1	本館守衛室	
	熱線式検知器	ラウンド型	7	薬剤部	
	熱線式検知器	露出ベース型	1	"	
ト イ レ 呼 出	非常用押込ボタン		2	"	
	メロディサイン		1	"	
	呼出表示器	壁掛型	6		
	代表廊下灯		4		
	復旧ボタン		3		
待 合 呼 出	トイレ浴室押ボタン		9		
	主装置	1L	1	第2外来	
	卓上マイク		1	"	
	スピーカー		5		

7 搬送設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
エ レ ベ ー タ	寝台兼車椅子用	45m/min 15名 1～3F 3ヶ所 1方向	1	No.1	
	寝台用	45m/min 15名 正面 1～3F 3ヶ所 背面 1F 1ヶ所	1	No.2	
	寝台用	45m/min 15名 正面 B1F 2～3F 3ヶ所 背面 1～3F 3ヶ所	1	No.3	

8 その他

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
電 気 錠	管理用パソコン		1	既存守衛室	
	副操作盤		3		
	出入管理装置		7		
	電気錠		24		
そ の 他	中央監視盤	新館用システム	1	中央監視室	
	緊急遮断弁		1	厨房	ガス漏れ

1 電気設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
受変電設備	高圧断路器	7.2kV 600A	1	医療観察法病棟 屋上	
	真空遮断器	7.2kV 600A 12.5kA	1	"	
	高圧電磁接触器	200A	3	"	
	変 圧 器	3φ 6600/210V	1	"	動力
		1φ 6600/210V-105V	1	"	電灯
		3φ 210V 1φ 210/210-105V	1	"	非常動力電灯(発電機回路)
	進相コンデンサー	3φ	3	"	
配電盤	低圧動力盤	過電流継電器	1	"	
		不足電圧継電器	1	"	
		MCCB 3P 300A × 1	1	"	
		MCCB 3P 250A × 1			
		MCCB 3P 225A × 1			
	低圧電灯盤	MCCB 3P 200A × 1			
		MCCB 3P 30A × 2			
		MCCB 3P 225A × 1	1	"	
	低圧保安動力電灯盤	MCCB 3P 200A × 3			
		MCCB 3P 175A × 1			
		MCCB 3P 150A × 4			
		MCCB 3P 100A × 2	1	"	
分電盤	動力盤		4		
	電灯盤		4		
	手元開閉器盤		1		
自家発電	発電機	発電機200V80kVA ブラシレス ディーゼル機関 定格出力:91.2kW ディーゼル軽油 バッテリー起動 制御盤	1		
	照明器具	FHF32W × 1	199		
		FHF32W × 2	125		
		LED2.3W ダウンライト	31		
		LED ダウンライト(40W相当)	1		
		FHF24W × 1	2		
		MT70W × 1 スポットライト	2		
		MF250W × 1 昇降装置内蔵器具	24		
		FHP32W × 4	12		
		IL100W × 1 スポットライト	12		
		FHP32W × 3	12		
		LED ダウンライト(60W相当)	4		
		LED ダウンライト(100W相当)	259		
		FHT32W × 1 ダウンライト	4		
		LEDユニットフラット形用ブラケット	6		
		FL20W × 1 ブラケット	6		
		JD250W × 1 昇降装置内蔵ダウンライト	8		

2 空調設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
空調設備	空冷ヒートポンプ形	室外機 冷12.64kW/暖12.37kW	1	室外機置場	
		室内機 カセット 冷3.6kW/暖4.0kW	1	玄関受付	
		天井埋込ﾀﾞｲﾌﾞﾙ 冷2.2/暖2.5	2	面会室1,2	
		カセット 冷2.8kW/暖3.2kW	1	守衛室(7病棟)	
		カセット 冷3.6kW/暖4.0kW	2	ナースルーム	
		カセット 冷4.5kW/暖5.0kW	1	看護管理室	
		カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	2	仮眠室1,2	
		カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	2	更衣室1,2	
		カセット 冷5.6kW/暖6.3kW	2	カンファレンス室	
		天井埋込ﾀﾞｲﾌﾞﾙ 冷4.5kW/暖5.0kW	1	EVホール・廊下	

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
		室外機 冷 8.16kW/暖 8.22kW	1	室外機置場	
		室内機 カセット 冷3.6kW/暖4.0kW	1	心理面接室	
		カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	談話室	
		天井埋込ダクト 冷5.6kW/暖6.3kW	1	談話室兼食堂	
		天井埋込ダクト 冷2.2kW/暖2.5kW	5	個室D1～D5	
		天井埋込ダクト 冷2.8kW/暖3.2kW	1	廊下	
		カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	乾燥M	
		カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	乾燥W	
		カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	脱衣室	
		室外機 冷12.64kW/暖12.37kW	1	室外機置場	
		室内機 天井埋込ダクト 冷2.2kW/暖2.5kW	1	相談室	
		天井埋込ダクト 冷3.6kW/暖4.0kW	2	診察室1,2	
		天井埋込ダクト 冷2.2kW/暖2.5kW	1	内省室和室	
		天井埋込ダクト 冷7.1kW/暖8.0kW	1	談話室兼食堂	
		カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	談話室	
		天井埋込ダクト 冷3.6kW/暖4.0kW	2	保護室1,2	
		天井埋込ダクト 冷2.2kW/暖2.5kW	4	個室A1～A4	
		天井埋込ダクト 冷4.5kW/暖5.0kW	1	廊下	
		天井埋込ダクト 冷3.6kW/暖4.0kW	1	廊下	
		カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	乾燥	
		カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	脱衣室	
		室外機 冷12.15kW/暖12.03kW	1	室外機置場	
		室内機 天井埋込ダクト 冷5.6kW/暖6.3kW	1	談話室兼食堂	
		天井埋込ダクト 冷3.6kW/暖4.0kW	1	談話室	
		天井埋込ダクト 冷2.2kW/暖2.5kW	7	個室C1～C7	
		天井埋込ダクト 冷2.8kW/暖3.2kW	1	個室C8	
		カセット 冷3.6kW/暖4.0kW	1	退院訓練室	
		天井埋込ダクト 冷4.5kW/暖5.0kW	1	廊下	
		室外機 冷12.64kW/暖12.37kW	1	室外機置場	
		室内機 天井埋込ダクト 冷9.0kW/暖10.0kW	1	談話室兼食堂	
		天井埋込ダクト 冷3.6kW/暖4.0kW	1	談話室	
		天井埋込ダクト 冷2.2kW/暖2.5kW	14	個室B1～B13・静養室	
		天井埋込ダクト 冷4.5kW/暖5.0kW	1	廊下	
		カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	脱衣室	
		室外機 冷5.40kW/暖5.71kW	1	室外機置場	
		室内機 カセット 冷7.1kW/暖8.0kW	2	スタッフステーション1	
		カセット 冷4.5kW/暖5.0kW	2	スタッフステーション2	
		室外機 冷5.40kW/暖5.71kW	1	室外機置場	
		室内機 カセット 冷11.2kW/暖12.5kW	2	アトリウム	
		室外機 冷8.16kW/暖8.22kW	1	屋上	
		室内機 カセット 冷5.6kW/暖6.3kW	2	集団療法室1・2	
		天井埋込ダクト 冷5.6kW/暖6.3kW	1	防音活動室	
		天井埋込ダクト 冷4.5kW/暖5.0kW	2	作業療法室	
		カセット 冷2.2kW/暖2.5kW	1	情報管理室	
		室外機 冷15.4kW/暖16.7kW	1	屋上	
		壁ビルトイン 冷28.0kW/暖31.5kW	2	屋内運動場	
		室外機 冷13.6kW/暖13.5kW	1	屋上	
		外気処理天井埋込ダクト 冷22.4kW/暖21.2kW	1	廊下	
		外気処理天井埋込ダクト 冷14.0kW/暖13.2kW	1	廊下	
		室外機 冷16.81kW/暖14.58kW	1	屋上	
		外気処理天井埋込ダクト 冷14.0kW/暖13.2kW	1	廊下	
		外気処理天井埋込ダクト 冷14.0kW/暖13.2kW	1	廊下	
		外気処理天井埋込ダクト 冷22.4kW/暖21.2kW	1	廊下	
		室外機 冷8.16kW/暖8.22kW	1	屋上	
		外気処理天井埋込ダクト 冷14.0kW/暖13.2kW	1	廊下	
		外気処理天井埋込ダクト 冷14.0kW/暖13.2kW	1	廊下	
	静止型全熱交換器	天井埋込	58		
		天井カセット	1		
	排気ファン	片吸込シロッコ	1		
		斜流ファン	2		
		中間ダクトファン	25		
		天井扇	25		
		レンジフードファン	1		
	HEPAフィルターユニット		1		
	天井カセット型気化式加湿器		9		

3 給排水設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
給湯	ガス給湯器	瞬間式ガス湯沸器 50号 91.6kW 都市ガス13A	6	2F 屋外機械置場	

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
・給水設備	膨張タンク	給湯用密閉膨張タンク 容量 20L	1	〃	
	給湯循環ポンプ	ステンレス製ラインポンプ 25φ×20L/min×21m	2	〃	
	受水槽	ポンプ室付上水用受水槽 呼称容量 10m ³ 有効容量 7.5m ³ 寸法 4m×2m×2mH (ポンプ室 1.5m×2m×2mH)	1	〃	
	加圧給水ポンプユニット	指定末端圧カー定インバータ制御方式 (単独交互運転) 50φ×400φ×380L/min×21m	1	受水槽ポンプ室内	
	衛生器具	洋風便器 身障者用大便器オストメイト対応 身障者用大便器 掃除用流し 汚物流し	30 1 1 1 5		
	湧水ポンプ	雑排水用水中ポンプ (自動並列交互運転) 50φ×100L/min×4m×2台	1	地下ピット	

4 医療ガス設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
	シャットオフバルブ	酸素	1	処置室	
	アウトレット	酸素・吸引	2	保護室	

5 消防設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
自動火災報知装置	副受信機	P型1級20L	2	スタッフステーション1,2	
	発信機		7	各所	
	熱感知器	差動スポット型	4	〃	
	〃	定温スポット型	42	〃	
誘導灯設備	煙感知器	光電式	116	〃	
	避難口誘導灯	B級	10	〃	
	〃	C級	9	〃	
	通路誘導灯	C級	10	〃	
その他	〃	階段	3	〃	
	防排煙設備	排煙窓	15	〃	
	スプリンクラー設備	スプリンクラーヘッド	321	〃	
		補助散水栓	7	〃	
	消火器		12	〃	
	避難階段		1	屋外	

6 弱電設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
電 話	アウトレット		24	各所	
	電話機		24	〃	
	PHS用基地局		8	〃	
インターホン	カラーモニター付インターホン親機		1	守衛室(7病棟)	
	カラーカメラ付ドアホン		2	〃	
電気時計	子時計		2	保護室	
TV	アウトレット		14	各所	
ナースコール	親機	60局	1	スタッフステーション1	
	制御機	80局	1	〃	
	子機	壁埋込型子機 (呼出ボタン、スピーカー、マイク付)	40	各所	
		押しボタン(トイレ、浴室用)	50	〃	
		保持ユニット(1回線用)	3	診察室1,2、処置室	
放 送	スピーカー		96	各所	
	アッテネータ		32	〃	

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
I T V 設 備	19型液晶モニター		3	スタッフステーション1,2	
	デジタルレコーダー		3	"	16局 3TB
	カメラドライブユニット		3	"	9局
	"		1	"	4局
	マニュアルスイッチャー		1	"	
	PC		2	"	
	HD増設ユニット		2	"	2TB(500GB×4)
	ドーム型デイトナイトカメラ		21	廊下等	
	デイトナイトカメラ		2		
	屋外デイトナイトカメラ		4	屋上	
	ピンホールレンズカメラ		2	保護室	
	19型液晶モニター		1	守衛室(7病棟)	
	デジタルレコーダー		1	"	16局 3TB
	リモートコントローラ		1	"	
設 防 備 犯	インターフェースユニット		2	"	
	屋外コンビネーションカメラ		5	屋外	
設 防 備 犯	多回線防犯受信機		1	守衛室(7病棟)	20回線
	赤外線検知器		12	屋外	屋外用ダブルビーム
緊 急 通 報 設 備	制御機		1	各所	
	液晶表示親機		3	"	
	スプリッタ		40	"	
	LEDフラッシュライト		12	"	
	電源装置		3	"	
	無線押ボタン		40	"	
	IoTゲートウェイ		40	"	
	IoTコントローラー		1	"	
	LAN接続型デジタルI/Oユニット		0	"	
	システム設定用ノートPC		0	"	
	24ポートL3HUB		0	"	
	L2 PoEHUB(50ポート)		1	"	
	L2 PoEHUB(28ポート)		0	"	
	非常電源装置(750VA)		0	"	
	非常電源装置(1000VA)		1	"	

7 搬送設備

	機 器 名	仕 様	数量	設 置 場 所	備 考
E V	寝台兼車椅子用	45m/min 13名 1～2F 2ヶ所 1方向	1		

8 その他

出 入 管 理 シ ス テ ム	センター装置		1	守衛室	
	通信制御装置		1	"	
	電気錠制御盤		1	"	
	フロア制御盤	1階	11	屋内運動場	8扉用
	電源装置	"	22	"	
	カードリーダ	"	95	各所	非接触式
	電気錠	"	90	各所	
	フロア制御盤	2階	2	倉庫3	8扉用
	電源装置	"	4	"	
	カードリーダ	"	15	各所	非接触式
	電気錠	"	14	各所	
	指静脈認証装置	1階	6		