

雑用水槽等清掃業務実施要領

この実施要領は、雑用水槽等清掃業務の概要を示すものであって、現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項についても誠意をもって行うものとする。

1 対象設備及び清掃回数

名称		容積	台数	点検周期
本館	雑用水槽	20m ³	1 基	年 1 回
	雑用水高置水槽	5m ³	1 基	年 1 回
	雨水槽	250m ³	1 基	年 1 回

2 清掃方法

- (1) 水槽内の水を排水し、沈殿物、ゴミ等を除去し槽内を清掃する。
- (2) 槽内の亀裂の有無、ポンプ、フート弁、バルブ等の点検をし、不良部分は整備を行う。
- (3) 清掃終了後、ポンプ等の動作試験を行う。
- (4) 雨水槽一次側にある雨水濾過装置の濾過材を交換する。

3 実施計画及び実施報告

受託者は、業務に関する実施計画を策定したときは、委託者に通知すること。また、業務を実施したときは、速やかに委託者に写真を添えて報告書を提出すること。

4 負担区分

この業務に使用する清掃に要する機械器具、材料及び消耗品は受託者の負担とする。
この業務に使用する水及び電気は委託者の負担とする。