

## ボイラ 日 常 点 検

別紙 2 - 2

ボイラの性能を発揮させるため、下記の点検及び清掃を行うこと。

項 目	内 容	時 期
始業点検	水面計の機能テスト、水位確認 吹き出し口の点検 水位警報作動確認 弁、コック、開閉確認	毎日
自動制御	事前掃気時間確認 火炎検出装置作動確認 低水位燃焼遮断装置作動確認 水位検出器の作動確認	毎日
異常の発見	各ゲージ圧力、温度計の確認 燃焼不良によるばい煙発生防止 回転体の発熱、音、漏洩の有無 ストレーナーの清掃 バーナーの手入れ	毎日
終業の点検	弁、コックの開閉確認 煙道ダンパー開閉確認	毎日
バーナー	スパーク間隔及びガラスの清掃 フレームアイガラスの清掃	1 週間
リングージ	レバーのボルト、ピン及びダンパ軸の羽状況	1 ヶ月
焚き口	汚れ具合により清掃	1 ヶ月
バーナータイル	汚れ具合により清掃	1 ヶ月
煙室扉	煙管の煤付着状況、煙室内の煤体積状況	3 ヶ月
水位電極	清掃及び保持器の絶縁劣化度の測定	3 ヶ月
排気筒	汚れ具合により清掃	