

設置場所	名 称	規 格	台 数
エネルギー棟	給排水設備	W T - 1 上水受水槽 有効 5 0 m ³	2
		W T - 2 上水高置水槽 有効 1 5 m ³	1
		W T - 3 中水高置水槽 有効 9 m ³	1
		W P - 1 上水揚水ポンプ 65*400l/min*7.5kw	2
		H W T - 1 貯湯槽 加熱能力165,000kcal/h 貯湯量3,000l 最高使用圧力5kg/cm ²	2
		H W P - 1 給湯循環ポンプ 32*30l/min*0.25kw	2
		E X T - 1 密閉式膨張タンク 容量740L(最大受水量200L) 最高使用圧力8.0kg/cm ²	1
		D P - 7 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*100L/min*0.75kw	2
		D P - 8 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*140L/min*0.75kw	2 1
		D P - 1 2 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*100L/min*0.75kw	2
		スプリンクラーポンプ (22kw)	1
本館棟	給排水設備	E T - 1 電気湯沸器 壁掛け式ボイリング型 容量 3 0 L	2
		E T - 2 電気湯沸器 壁掛け式ボイリング型 容量 2 0 L	2
		E T - 3 電気湯沸器 置台式ボイリング型 容量 2 0 L	1
		S A - 1 自動便器洗浄消毒器 全自動蒸気消毒器 475W*120D*1000H	6
		D P - 1 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*100L/min* 0 . 7 5 kw	2
		D P - 2 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*100L/min* 0 . 7 5 kw	2
		D P - 3 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*75L/min*0.75kw	2
		D P - 4 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*130L/min*0.75kw	2
		D P - 5 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*100L/min*0.75kw	2
		D P - 6 湧水排水ポンプ (汚水水中ポンプ) 50*100L/min*0.75kw	2

設置場所	名 称	規 格	台 数
治療棟	給排水設備	D P - 9 汚水排水ポンプ(汚水汚物用ノンロック水中ポンプ) 80*450L/min*1.5w	2
		D P - 1 0 汚水排水ポンプ (汚水汚物用ノンロック水中ポンプ) 80*450L/min*1.5w	2
		D P - 1 1 湧水排水ポンプ(汚水水中ポンプ) 50*80L/min*0.75kw	2
		D P - 1 3 薬品排水ポンプ (セミボルトテックスナイロンコーティング水中ポンプ) 50*125L/min*0.75kw	2
		D T - 1 自現機廃液タンク (現像液) 容量呼称 4 m ³	1
		D T - 2 自現機廃液タンク (定着液) 容量呼称 4 m ³	1
		消火受水槽 (約 1 0 0 T O N : 地下)	1
		市水高架水槽 (6 T O N)	1
		中水高架水槽 (1 1 T O N)	1
		消火満水槽 (0 . 8 1 T O N)	1
		給湯膨張タンク (2 . 2 T O N)	1
		貯湯槽 (2 T O N)	2
		給湯循環ポンプ (1 . 5 k w)	2
		湧水排水ポンプ (1 . 5 k w)	2
		汚水排水ポンプ (2 . 2 k w)	2
		屋内消火栓ポンプ (1 8 . 5 k w)	1
		スプリンクラーポンプ (1 8 . 5 k w)	1
		屋内消火栓	9
		湯沸器 (貯湯式 : 2 0 L)	7
		薬液注入装置 (タンク 2 0 0 L)	1
		和風大便器	1 5
		洋風大便器	7
		小便器	1 2

設置場所	名 称	規 格	台 数
A病棟	給排水設備	汚物流し	7
		身障者便器	1
		市水揚水ポンプ（3.7kw）	2
		市水受水槽（20TON）	1
		市水高架水槽（7TON）	1
		中水高架水槽（10TON）	1
		膨張水槽（0.9TON）	1
		給湯用熱交換器	1
		温水循環ポンプ（0.4kw）	1
		消火栓ポンプ（7.5kw）	1
		スプリンクラーポンプ（18.5kw）	1
		屋内消火栓	12
		湯沸器（貯湯式）	4
		和風大便器	12
		洋風大便器	39
		小便器	12
		汚物流し	5
		身障者便器	4
R I リニアック棟	給排水設備	R I 廃液処理槽	1
		浄化槽	1
		洋風大便器	3
		薬液処理槽	1
中水ポンプ室	給排水設備	WP-1 中水揚水ポンプ（7.5kw）	2
		WP-2 中水揚水ポンプ（5.5kw）	2
		PW-2 給水ポンプユニット（3.7kw×3）	1

設置場所	名 称	規 格	台 数
調理・洗濯棟	給排水設備	上水受水槽 有効 3 0 m ³	1
		給水ポンプユニット (2. 2 k W)	
		汚水排水ポンプ (0. 7 5 k w)	2
		電気温水器 床置貯湯式 容量 2 0 L	3
		L P G ガスバルクタンク 立型 (9 8 0 k g)	1
		洋風大便器	4
		壁掛手洗器	7
		小型洗面器	3
		中型洗面器	4
		大型洗面器	2
		掃除流し	1
構内	ゴミ置き場	一般ゴミ用	2
		生ゴミ用	1
治療棟	医療ガス設備	O, A, V, N	1
A病棟	医療ガス設備	O, A, V, N	1
本館棟	医療ガス設備	O, A, V, N	1
全館	搬送設備	自走台車	1
		エアシューター	1
		ボックスコンベア	1
	消毒設備	オートクレーブ (中材)	4
汚水処理棟	汚水処理設備	長時間曝気方式 9 2 3 人漕	1
		接触曝気方式 4 0 0 人漕	1
		遊水池ポンプ及び排水ポンプ等	1 式
A病棟	製氷設備	製氷器	1
実験検査棟	変圧器等	別添	1 式

設置場所	名 称	規 格	台 数
東側駐車場 新館棟	災害用	井戸ポンプ (50φ*250L/min*75m)	1 式
	給水設備	及び加圧給水装置等付属装置	
	給排水設備	上水受水槽 有効 5 0 m ³	2
		給水ポンプユニット (65φ x100φ) ×1100リットル/min×50m	1
		給水ポンプユニット (50φ x80φ) ×800リットル/min×40m	1
		消火ポンプユニット	1
		100φ ×720 l /min×81m×22kW×200×50Hz	
		補助加圧ポンプユニット	1
		25φ ×20 l /min×81m×2. 2kW×200v×50Hz	
		湧水排水ポンプ 50φ x100l/minx5m	5
		給湯循環ポンプ 50φ ×80 l /min×30m	2
		給湯循環ポンプ 50φ ×110 l /min×30m	2
		原水ポンプ 20A×0. 5m ³ /h ×400kpa, 0. 4kw	2
		原水ポンプ 50A×0. 15m ³ /min×6. 5m, 0. 4kw	2
		中継ポンプ 20A×0. 5m ³ /h ×400kpa, 0. 4kw	2
		放流ポンプ 50A×0. 2m ³ /min×9m, 0. 75kw	2
		密閉膨張タンク 320L 610φ ×1318H	1
		密閉膨張タンク 400L 610φ ×2033H	1
		消火用補給水槽 有効 1 m ³	1
		ホルマリン貯留槽 有効 1 m ³	1
		ガス給湯器	2
		洋風大便器	9 1
		多機能トイレパック	2
		小便器	5
		洗面器 (中型)	1 2 1
		洗面器 (小型)	5 5
		洗面器 (カウンター付)	6 8
		洗面器 (車イス対応)	3 1
		手洗器 (コンパクト)	2 2
		手洗器 (スタッフ用)	1 2
		洗髪器	1
		オストメイト対応流し	1
		簡易オストメイト	1
		洗面化粧台	3
		汚物流し	1 7
		掃除用流し	9
	医療ガス設備	O, A, V, N	1