

吸収式冷温水発生器の冷暖房切り替え業務

別紙 9

1 対象設備

エネルギー棟吸収式冷温水発生器（本館棟・治療棟用 R-1B）	1 基及び付属配管
機械棟吸収式冷温水発生器（A 病棟用）	1 基及び付属配管
RI リニアック棟吸収式冷温水発生器	1 基及び付属配管
実験検査棟吸収式冷温水発生器（実験検査棟用 HPC-1）	1 基及び付属配管

2 業務内容

専門技術員によって次の業務を行う。

なお、ここに示す内容は、最小限のものであり詳細は業者との打ち合わせによる。

- （1）冷房への切り替え、暖房への切り替え、およびメンテナンスを行う。
- （2）異常があった場合は、その原因及び場所を発見する。
- （3）容易に修理が可能な場合（増し締め等）は、その場で対応する。
- （4）周囲を清掃する。
- （5）検査後、結果報告書を作成し、甲に提出する。

3 負担区分

- （1）この業務に係る費用は、すべて乙の負担とする。
- （2）この業務に使用する電気、水道については、甲の負担とする。

4 その他

- （1）この業務を行う業者は、甲が指定する。
- （2）この業務の実施前に監督員と日程、作業詳細を打ち合わせる。
- （3）当該作業により、甲の財産に損害を与えた場合は、監督員に連絡の上、速やかに現状復旧する。