

作業基準表(2)

| 階 | 部門 | 場所 | 面積 (m ²) | 空調設定 | 空気清浄 度測定 | 空気環境 測定 |
|----|----|-------------|-------------------------|---------|-------------|------------|
| B1 | 栄養 | 調乳室 | 24.58 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 1F | 薬剤 | 調剤 | 170.21 | 中性能F | | |
| 1F | 薬剤 | 調剤2 | 58.21 | 中性能F | | |
| 1F | 薬剤 | 調剤前室 | 4.17 | 中性能F | | |
| 1F | 薬剤 | 調剤室(散剤) | 28.18 | 中性能F | | |
| 1F | 薬剤 | 調剤室 | 52.07 | 中性能F | | |
| 1F | 薬剤 | 無菌調整準備室 | 51.12 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 1F | 薬剤 | 治験薬 | 7.69 | 一般 | | |
| 1F | 薬剤 | 危険物 | 3.57 | 一般 | | |
| 1F | 薬剤 | 技師室 | 44.57 | 一般 | | |
| 1F | 薬剤 | 当直室 | 16.55 | 一般 | | |
| 1F | 薬剤 | 部長室 | 13.50 | 一般 | | |
| 1F | 薬剤 | 特殊製剤試験検査室 | 18.91 | 一般 | | |
| 1F | 薬剤 | DI兼管理室 | 13.50 | 一般 | | |
| 1F | 薬剤 | 検収 払出室 | 9.27 | 一般 | | |
| 1F | 薬剤 | 集塵機械室 | 5.62 | 一般 | | |
| 1F | 薬剤 | 相談室 | 10.29 | 一般 | | |
| 1F | 救急 | 初療室1 | 26.91 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 1F | 救急 | 初療室2 | 23.48 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 2F | 外来 | レーザー室 | 39.00 | 高性能F | | |
| 3F | 検査 | 細菌室 | 68.07 | 高性能F | | |
| 3F | 検査 | 細胞分離室 | 15.58 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 3F | 検査 | 細胞培養室 | 20.01 | 高性能F | | |
| 4F | 手術 | 手術ホール | 402.58 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | 回復 | | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | SS | | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | 中央器材スペース | | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | OP-5 | 86.25 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | BCR(OP-6) | 93.12 | ISOクラス5 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | OP-7 | 90.68 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | OP-4 | 75.45 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | OP-3 | 70.78 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | OP-2 | 70.40 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | OP-1 | 59.20 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | 前室4 | 37.08 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | ポンプ室 | 24.57 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | スタッフ廊下4 | 16.21 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | スタッフ廊下3 | 70.98 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 手術 | 前室3/救急ホール | 50.87 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | 外来更衣室 | 11.50 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | WC5(外来更衣室内) | 3.90 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | 麻酔管理室 | 64.22 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | 麻酔準備室 | 21.59 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | Ns休憩室 | 27.14 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | ラウンジ | 46.11 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | ME室 | 18.04 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | 清掃休憩 | 9.17 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | スタッフ廊下2 | 5.48 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | 当直室2 | 8.69 | 一般 | | |

作業基準表(2)

| 階 | 部門 | 場所 | 面積 (m ²) | 空調設定 | 空気清浄 度測定 | 空気環境 測定 |
|----|------|---------------|-------------------------|---------|-------------|------------|
| 4F | 手術 | 当直室1 | 11.21 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | 更衣室2 | 34.21 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | 脱衣室2(更衣室2内) | 1.80 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | SW2(更衣室2内) | 1.28 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | WC・2個所(更衣室2内) | 3.30 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | 更衣室1 | 33.45 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | 脱衣室1(更衣室1内) | 1.80 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | SW1(更衣室1内) | 1.50 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | WC(更衣室1内) | 1.61 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | 前室1 | 6.69 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | スタッフ廊下1 | 17.67 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | 清掃用具 | 3.48 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | 師長室 | 9.36 | 一般 | | |
| 4F | 手術 | 検査室 | 7.21 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | 既滅菌室 | 64.16 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 中材 | 払出 | 17.00 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | 受渡し | 3.63 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | 診療材料1 | 30.22 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | 診療材料2 | 12.63 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | 展開 | 34.43 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 中材 | 組立室 | 66.45 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | 内視LM保管庫 | 8.87 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | 廃棄物保管庫 | 5.40 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | 前室2 | 10.50 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | 中材事務室 | 10.11 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | 中材休憩室 | 9.74 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | 更衣室3 | 7.88 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | 前室3 | 6.59 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | WC4 | 2.24 | 一般 | | |
| 4F | 中材 | 仕分・洗浄 | 99.16 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 前室7 | 72.95 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | PICU | PICUエリア | 916.75 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | PICU | 付室1・2・3 | 44.58 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | PICU | PICU薬品調製室 | 15.19 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | PICU | PICU調乳室 | 9.69 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | PICU | カンファレンスルーム | 33.82 | 一般 | | |
| 4F | PICU | PICU師長室 | 9.92 | 一般 | | |
| 4F | PICU | リネン室 | 8.14 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 下膳室 | 6.20 | 一般 | | |
| 4F | PICU | ダーティリネン室 | 2.38 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 廃棄物保管庫 | 2.30 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 汚物室 | 12.30 | 一般 | | |
| 4F | PICU | Ns休憩室 | 35.88 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 医師室 | 58.88 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 医師管理室 | 13.10 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 面談室 | 6.78 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 器材庫1 | 43.85 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 器材庫2 | 25.26 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 情報室 | 11.88 | 一般 | | |

作業基準表(2)

| 階 | 部門 | 場所 | 面積 (m ²) | 空調設定 | 空気清浄 度測定 | 空気環境 測定 |
|----|------|---------------|-------------------------|---------|-------------|------------|
| 4F | PICU | 検査室 | 9.10 | 一般 | | |
| 4F | PICU | X線室 | 10.70 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 操作室 | 18.67 | 一般 | | |
| 4F | PICU | CT | 36.96 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 機械室 | 11.55 | 一般 | | |
| 4F | PICU | WC(男)(女) | 15.30 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 仮眠室1, 2, 3, 4 | 35.20 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 更衣室1(男子) | 13.99 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 更衣室2(女子) | 21.53 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 前室6 | 14.77 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 面談室1 | 9.42 | 一般 | | |
| 4F | PICU | 前室4 | 29.51 | 一般 | | |
| 4F | HCU | HCUエリア | 834.93 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | HCU | 中央薬剤調製室 | 30.98 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | HCU | X線室 | 7.09 | 一般 | | |
| 4F | HCU | 仮眠室1, 2, 3 | 20.13 | 一般 | | |
| 4F | HCU | カンファレンスルーム | 22.15 | 一般 | | |
| 4F | HCU | 気送管室 | 2.83 | 一般 | | |
| 4F | HCU | リネン室 | 4.95 | 一般 | | |
| 4F | HCU | 清掃用具室 | 1.89 | 一般 | | |
| 4F | HCU | 調乳室 | 9.80 | 一般 | | |
| 4F | HCU | 医師休憩室 | 17.93 | 一般 | | |
| 4F | HCU | Ns休憩室 | 38.18 | 一般 | | |
| 4F | HCU | 洗浄室 | 9.06 | 一般 | | |
| 4F | HCU | 汚物室 | 11.71 | 一般 | | |
| 4F | HCU | ダーティリネン室 | 5.54 | 一般 | | |
| 4F | HCU | 廃棄物保管庫 | 5.54 | 一般 | | |
| 4F | HCU | 器材庫3 | 8.35 | 一般 | | |
| 4F | HCU | WC | 2.31 | 一般 | | |
| 4F | HCU | HWC | 5.32 | 一般 | | |
| 4F | HCU | 前室3 | 75.46 | 一般 | | |
| 4F | HCU | 管理室 | 13.28 | 一般 | | |
| 4F | HCU | 更衣室1 | 13.28 | 一般 | | |
| 4F | HCU | 更衣室2 | 20.48 | 一般 | | |
| 4F | HCU2 | 前室1 | 9.77 | 一般 | | |
| 4F | HCU2 | プレイコーナー | 22.92 | 一般 | | |
| 4F | HCU2 | 廊下1 | 34.38 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | HCU2 | 前室2 | 6.90 | 一般 | | |
| 4F | HCU2 | 器材庫1 | 7.60 | 一般 | | |
| 4F | HCU2 | 廊下2 | 7.60 | 一般 | | |
| 4F | HCU2 | WC1 | 1.68 | 一般 | | |
| 4F | HCU2 | WC2 | 1.72 | 一般 | | |
| 4F | HCU2 | HWC | 4.82 | 一般 | | |
| 4F | HCU2 | HCU薬品調製室 | 11.35 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 放射線 | アンギオ(血管撮影室) | 61.25 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 4F | 放射線 | 器材庫2 | 8.41 | 一般 | | |
| 4F | 放射線 | 器材庫 | 10.04 | 一般 | | |
| 4F | 放射線 | 更衣室 | 4.46 | 一般 | | |
| 4F | 放射線 | CPU | 15.22 | 一般 | | |

作業基準表(2)

| 階 | 部門 | 場所 | 面積 (m ²) | 空調設定 | 空気清浄 度測定 | 空気環境 測定 |
|----|------|----------------|-------------------------|---------|-------------|------------|
| 4F | 放射線 | 操作室 | 37.94 | 一般 | | |
| 4F | 放射線 | 更衣室2 | 3.57 | 一般 | | |
| 4F | 放射線 | 前室 | 21.62 | 一般 | | |
| 4F | 放射線 | 脱衣室(前室) | 1.10 | 一般 | | |
| 4F | 放射線 | SW(前室) | 1.45 | 一般 | | |
| 4F | 放射線 | WC1(前室) | 1.85 | 一般 | | |
| 4F | 放射線 | WC2(前室) | 1.85 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 廊下5(日赤接続廊下) | 48.12 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 日赤周産期接続廊下 | 36.53 | 高性能F | | |
| 5F | NICU | 廊下(接続廊下手前) | 32.10 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 調乳前室 | 7.57 | 一般 | | |
| 5F | NICU | NICU調乳母乳室 | 25.88 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | NICU | 家族ロッカー | 12.14 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 前室1 | 13.05 | 一般 | | |
| 5F | NICU | N1 | 421.58 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | NICU | N2 | 119.02 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | NICU | N3 | 44.49 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | NICU | N4 | 105.44 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | NICU | NICU注射室 | 28.96 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | NICU | NICU検査室 | 24.59 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | NICU | 医師室 | 8.72 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 受付クラーク | 9.84 | 一般 | | |
| 5F | NICU | NICU診療材料室 | 25.10 | 高性能F | | |
| 5F | NICU | NICU内廊下 | 95.55 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | NICU | 感染隔離室1 | 13.83 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | NICU | 感染隔離前室1 | 6.82 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | NICU | 眼科治療(眼底検査室) | 37.28 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | NICU | 当直室1 | 7.04 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 当直室2 | 5.89 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 当直室3 | 6.87 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 当直室4 | 5.75 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 仮眠室1 | 5.97 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 仮眠室2 | 5.75 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 脱衣室1 | 2.41 | 一般 | | |
| 5F | NICU | SW | 1.63 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 廊下(当直室前) | 11.43 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 前室3 | 10.99 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 説明2 | 6.50 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 説明1 | 5.93 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 器材倉庫 | 70.75 | 一般 | | |
| 5F | NICU | リネン室 | 16.12 | 一般 | | |
| 5F | NICU | カンファレンスルーム | 21.70 | 一般 | | |
| 5F | NICU | スタッフ廊下1(リネン室前) | 41.10 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 救急ホール | 10.45 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 前室2 | 8.39 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 下膳室 | 9.91 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 汚物室・不潔リネン室 | 14.63 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 資料室 | 6.50 | 一般 | | |
| 5F | NICU | ガス室 | 5.36 | 一般 | | |

作業基準表(2)

| 階 | 部門 | 場所 | 面積 (m ²) | 空調設定 | 空気清浄 度測定 | 空気環境 測定 |
|----|------|---------------|-------------------------|---------|-------------|------------|
| 5F | NICU | スタッフ廊下3 | 51.15 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 医師待機室 | 47.24 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 看護休憩室 | 91.63 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 看護管理室 | 23.01 | 一般 | | |
| 5F | NICU | SK | 1.90 | 一般 | | |
| 5F | NICU | WC1(胎児診断支援室横) | 2.25 | 一般 | | |
| 5F | NICU | WC2(SK横)男 | 2.41 | 一般 | | |
| 5F | NICU | WC3 | 2.41 | 一般 | | |
| 5F | NICU | WC4 | 2.45 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 更衣室1(男子) | 27.45 | 一般 | | |
| 5F | NICU | WC5(男子更衣室内) | 2.92 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 脱衣室2(男子更衣室内) | 2.66 | 一般 | | |
| 5F | NICU | SW2(男子更衣室内) | 1.44 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 仮眠室3(男子更衣室内) | 7.48 | 一般 | | |
| 5F | NICU | WC6 | 4.97 | 一般 | | |
| 5F | NICU | WC7 | 4.97 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 更衣室2(女子) | 58.95 | 一般 | | |
| 5F | NICU | WC8(女子更衣室内) | 2.39 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 脱衣室3(女子更衣室内) | 3.15 | 一般 | | |
| 5F | NICU | SW3(女子更衣室内) | 2.06 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 仮眠室4(女子更衣室内) | 5.13 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 仮眠室5(女子更衣室内) | 5.13 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 仮眠室6(女子更衣室内) | 5.13 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 助手休憩室 | 13.77 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 更衣室3(病理) | 2.47 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 更衣室4(病理) | 3.13 | 一般 | | |
| 5F | NICU | スタッフ廊下2 | 26.42 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 胎児診断支援室 | 12.96 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 周産期カンファレンスルーム | 83.58 | 一般 | | |
| 5F | NICU | スタッフ廊下4 | 11.31 | 一般 | | |
| 5F | NICU | スタッフ廊下5 | 58.22 | 一般 | | |
| 5F | NICU | 保育器洗浄室 | 24.75 | 一般 | - | 年1回 |
| 5F | NICU | スタッフ廊下5(南階段前) | 49.63 | 一般 | | |
| 5F | GCU | G1/G2 | 304.40 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | GCU | G3 | 210.06 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | GCU | G5 | 15.50 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | GCU | G4 | 15.36 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | GCU | 検査室 | 14.94 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | GCU | 注射室 | 21.13 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | GCU | 前室1 | 9.15 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 搾乳室 | 10.47 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 調乳室 | 24.34 | ISOクラス8 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | GCU | 眼底脳波室 | 18.54 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 5F | GCU | 前室2 | 17.64 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 沐浴室 | 27.81 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 廊下1 | 106.95 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 調乳前室 | 5.76 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 家族休憩室 | 18.54 | 一般 | | |
| 5F | GCU | WC3(家族休憩室) | 3.23 | 一般 | | |

作業基準表(2)

| 階 | 部門 | 場所 | 面積 (m ²) | 空調設定 | 空気清浄 度測定 | 空気環境 測定 |
|-----|-----|-------------|-------------------------|---------|-------------|------------|
| 5F | GCU | WC4(家族休憩室) | 3.23 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 受付 | 12.20 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 廊下2 | 16.29 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 保育室 | 6.97 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 説明室1 | 8.76 | 一般 | | |
| 5F | GCU | カウンセリング室 | 14.45 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 廊下3 | 28.40 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 説明室2 | 10.95 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 下膳室 | 11.56 | 一般 | | |
| 5F | GCU | ダスト室・汚物室 | 13.32 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 清掃用具 | 10.05 | 一般 | | |
| 5F | GCU | リネン室 | 14.07 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 診材室 | 15.08 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 機材室X線撮影装置保管 | 20.10 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 前室3 | 8.44 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 医師室 | 44.20 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 周産期情報管理室 | 33.39 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 看護休憩室 | 79.00 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 看護管理室 | 20.89 | 一般 | | |
| 5F | GCU | WC10 | 5.14 | 一般 | | |
| 5F | GCU | WC9 | 5.14 | 一般 | | |
| 5F | GCU | スタッフ廊下7 | 61.11 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 仮眠室3 | 5.80 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 更衣室2(女子) | 52.70 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 仮眠室1(女子更衣室) | 6.25 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 仮眠室2(女子更衣室) | 6.25 | 一般 | | |
| 5F | GCU | WC6(女子更衣室) | 3.31 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 脱衣室2(女子更衣室) | 1.63 | 一般 | | |
| 5F | GCU | SW(女子更衣室) | 1.33 | 一般 | | |
| 5F | GCU | WC8 | 2.28 | 一般 | | |
| 5F | GCU | WC7 | 2.28 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 器材倉庫3 | 38.15 | 一般 | | |
| 5F | GCU | カンファレンスルーム | 25.34 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 更衣室1(男子) | 13.80 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 脱衣室1(男子更衣室) | 1.76 | 一般 | | |
| 5F | GCU | SW(男子更衣室) | 1.33 | 一般 | | |
| 5F | GCU | WC(男子更衣室) | 2.42 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 廊下4 | 125.53 | 一般 | | |
| 5F | GCU | 消毒室 | 12.12 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | 医師室2 | 15.44 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | スタッフステーション | 79.52 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | 調剤コーナー | 14.82 | 高性能F | | |
| 10F | 無菌 | 器材洗浄室2 | 5.78 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | 処置・計測室2 | 14.78 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | 廃棄汚物2 | 6.93 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | 廊下 | 224.66 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | プレイルーム | 70.24 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | 4床室C | 54.85 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | WC(1001室手前) | 1.93 | 一般 | | |

作業基準表(2)

| 階 | 部門 | 場所 | 面積 (m ²) | 空調設定 | 空気清浄 度測定 | 空気環境 測定 |
|-----|----|---------------|-------------------------|---------|-------------|------------|
| 10F | 無菌 | 4床室A(2か所) | 107.48 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | WC(4床室A、2か所) | 7.12 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | 個室A(2か所) | 29.11 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | 個室A前室 | 6.68 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | WC(個室A、2か所) | 3.48 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | 調乳・配膳室2 | 11.41 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | 個室D(3か所) | 42.45 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | WC(個室D、3か所) | 5.10 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | 脱衣室2 | 4.69 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | SW2 | 5.19 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | 脱衣室4 | 4.12 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | SW4 | 4.52 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | 沐浴室2 | 8.16 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | 脱衣室 | 4.29 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | SW | 1.55 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | 滅菌水置場 | 4.45 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | 個室(準無菌)(4か所) | 59.69 | ISOクラス6 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | WC(準無菌個室、4か所) | 6.80 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | 個室(無菌)(4か所) | 83.26 | ISOクラス5 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | 廊下(無菌病棟内) | 37.52 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | 処置室(無菌病棟内) | 11.16 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | 器材庫2(無菌病棟内) | 11.14 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | 個室E(3か所) | 41.07 | ISOクラス7 | 年1回 | 年1回 |
| 10F | 無菌 | WC(個室E、3か所) | 5.10 | 一般 | | |
| 10F | 無菌 | HWC3 | 4.68 | 一般 | | |