

第2節 施設

- 1 名称 埼玉県立精神医療センター
- 2 所在地 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 818 番地 2
- 3 診療科目 精神科 児童・思春期精神科 内科 小児科 外科 歯科
- 4 病床数 183 床

病棟名	総病床数	個 室	4 床 室	2 床 室	保 護 室
第 1 病棟（急性期病棟）	30 床	12 室	2 室	2 室	6 室
第 2 病棟（依存症病棟）	40 床	4 室	5 室	6 室	4 室
第 5 病棟（児童・思春期病棟）	30 床	27 室	—	—	3 室
第 6 病棟（救急病棟）	50 床	30 室	—	—	20 室
第 7 病棟（医療観察法病棟）	33 床	31 室	—	—	2 室
合 計	183 床	104 室	7 室	8 室	35 室

5 指定医療機関等

- ・指定自立支援医療機関（精神通院医療）
- ・応急入院指定病院
- ・生活保護法指定医療機関
- ・心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関
- ・心神喪失者等医療観察法指定通院医療機関
- ・埼玉県精神科救急医療体制整備事業常時対応施設
- ・埼玉県／さいたま市依存症治療拠点機関（アルコール健康障害・薬物依存症・ギャンブル等依存症）
- ・埼玉県／さいたま市依存症専門医療機関（アルコール健康障害・薬物依存症・ギャンブル等依存症）
- ・被爆者一般疾病医療機関
- ・結核指定医療機関
- ・難病指定医療機関

6 施設基準

- ・医療 DX 推進体制整備加算
- ・救急医療管理加算 1・2
- ・療養環境加算
- ・精神科応急入院施設管理加算
- ・精神病棟入院時医学管理加算
- ・依存症入院医療管理加算
- ・医療安全対策加算 1・医療安全対策地域連携加算 1
- ・精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
- ・データ提出加算 2・4 ロ
- ・精神科急性期医師配置加算 1
- ・精神科急性期医師配置加算 2 ロ
- ・精神科救急急性期医療入院料・看護職員夜間配置加算・精神科救急医療体制加算 2
- ・精神科急性期治療病棟入院料 1
- ・児童・思春期精神科入院医療管理料
- ・こころの連携指導料（Ⅱ）
- ・薬剤管理指導料
- ・精神科退院時共同指導料 1・2
- ・コンピューター断層撮影（CT 撮影）
- ・通院・在宅精神療法 児童思春期精神科専門管理加算
- ・通院・在宅精神療法 療養生活継続支援加算
- ・通院・在宅精神療法 児童思春期支援指導加算
- ・依存症集団療法 1・2・3
- ・精神科作業療法
- ・治療抵抗性統合失調症治療指導管理料
- ・医療保護入院等診療料
- ・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
- ・入院ベースアップ評価料 68

7 敷地・建物


・敷地：30,159.97 m²

・建物：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造地下1階、地上3階建

棟別面積内訳

(単位：m²)

	地下1階	1 階	2 階	3 階	屋 上	合 計
本 館 棟		1,741.24	1,496.01	117.67		3,354.92
新 館 棟	579.26	1,973.25	2,134.82	2,064.48	28.04	6,779.85
病 棟		1,045.32	1,045.32	1,040.23	86.75	3,217.62
医療観察法病棟		2,135.88	351.41			2,487.29
社 会 復 帰 棟		1,096.59	617.10			1,713.69
体 育 館 棟		621.97	39.15			661.12
エ ネ ル ギ ー 棟		327.60	122.47			450.07
附 属 棟						
霊 安 棟		48.00				48.00
浄 化 槽 棟		9.50				9.50
塵 芥 集 積 庫		4.72				4.72
受 水 槽 棟		28.00				28.00
車 庫 棟		89.38				89.38
自 転 車 置 場		22.99				22.99
新 館 附 属 棟		66.12				66.12
プ レ ハ ブ 車 庫		34.44				34.44
備 蓄 倉 庫		120.06				120.06
合 計	579.26	9,365.06	5,806.28	3,222.38	114.79	19,087.77



8 附属設備

(1) 本館棟、エネルギー棟

設 備 名	設置機器	数量	型式及び性能
電 気 設 備	受変電設備 非常用発電機 コージェネレーション設備 配電方式	1 1 1	6kV 受電設備容量900kVA ディーゼル発電機200V 250kVA 定格出力 25kW 動力3φ 3W420V及び210V 電灯1φ 3W210V及び105V
弱 電 設 備	電気時計 電話設備 ナースコール 緊急通報装置	1 1 1 1	水晶発振式親時計1台 子時計140台 電子交換機 局線 容量33回線 実装 17回線 内線 容量336回線 実装281回線 電話器250台 ファックス9台 中継台2台 親機40L 1台 60L 2台 5L 1台 2L 1台 押釦74個 子機108台 保護室用13台 呼出用PHS12台 制御機2台 液晶表示親機3台 スプリッタ52台 無線押ボタン40個 IoTゲートウェイ52台 IoTコントローラー3台 L2PoEHUB(28ポート)2台 システム設定用ノートPC 2台 非常電源装置750VA 2台
空 調 設 備	冷温水発生機 冷却塔 エアハンドリングユニット パッケージエアコン ファンコイル	2 2 12 68 222	ガス焚灯油焚併用型 冷凍能力528kW 暖房能力442kW 能力941.9kW
給排水設備	受水槽 高置水槽 雨水槽 温水発生器 貯湯槽	1 2 1 2 2	容量66m ³ 容量15m ³ (飲料水用) 容量5m ³ (雑用水用) 容量250m ³ 集水面積4,100m ² 無圧式 ヒーター出力349kW 缶水容量460L 伝熱面積7.4m ² 容量3,000L
医療ガス設備	医療用ガス	5	酸素、笑気、窒素、空気、吸引
防災設備	誘導灯設備 自動火災報知器 スプリンクラー ハロン消火設備 不活性ガス消火設備 消火用水槽 その他	1 1 1 2 2 1	避難口誘導灯44個 通路誘導灯47個 誘導標識3個 受信機(R型1級60/75L)1台 (R型1級20L)1台 副受信機(60L) 6台 発信機29個 感知器(差動分布型17個 差動スポット型38個 定温スポット型69個 煙感知器307個) 9000 /min×58mH 15kW ヘッド1,184個 消火栓箱17基 4室 1室 3室 1室 容量33m ³ 避難袋3袋 消火器82本
搬送設備	エレベーター	2	寝台用、寝台兼車椅子用 45m/min 11名乗

(2) 新館棟

設 備 名	設置機器	数量	型式及び性能
電 気 設 備	受変電設備 非常用発電機 配電方式	1 1	6kV 受電設備容量700kVA ディーゼル発電機200V 130kVA 動力3φ 3W210V 電灯1φ 3W210V及び105V
弱 電 設 備	電気時計 電話設備 ナースコール 緊急通報装置	1 1 1 1	水晶発振式親時計1台 子時計18台 電話器80台 PHS用基地局13 親機60L 1台 80L 1台 子機92台 トイレ浴室用押釦109個 保護室用29台 呼出用PHS 8台 制御機3台 液晶表示親機4台 スプリッタ85台 LEDフラッシュライト16個 電源装置1台 無線押ボタン33個 IoTゲートウェイ85台 IoTコントローラー3台 LAN接続型デジタルI/Oユニット6台 24ポートL3HUB 2台 L2PoEHUB(50ポート)3台 非常用電源装置1000VA 3台
空 調 設 備	冷温水発生機 冷却塔 エアハンドリングユニット パッケージ ファンコイル 全熱交換器	2 2 7 44 198 58	ガス焚型 冷凍能力528kW 暖房能力530kW 能力990kW
給 排 水 設 備	受水槽 給水ポンプユニット 雨水槽 真空式温水機 貯湯槽	1 1 1 2 2	容量37m ³ 50Φ×80Φ×5000 /min×330kPa (3台ローテーション2台並列運転) ガス焚 定格出力116kW 伝熱面積2.2m ² 容量2,000L
医 療 ガ ス 設 備	医療用ガス	3	酸素、空気、吸引
防 災 設 備	誘導灯設備 自動火災報知器 スプリンクラー その他	1 1 1	避難口誘導灯46個 通路誘導灯22個 副受信機(60L) 3台 発信機20個 感知器(差動スポット型11個 定温スポット型44個 煙感知器285個) ヘッド872個 消火栓箱20基 消火器45本
搬 送 設 備	エレベーター	3	寝台用、寝台兼車椅子用 45m/min 15名乗

(3) 医療観察法病棟

設 備 名	設置機器	数量	型式及び性能
電 気 設 備	受変電設備 非常用発電機 配電方式	1 1	6kV 受電設備容量350kVA ディーゼル発電機200V 80kVA 動力3φ 3W210V 電灯1φ 3W210V及び105V
弱 電 設 備	電気時計 電話設備 ナースコール 緊急通報装置	1 1 1 1	子時計2台 電話機23台 PHS用基地局8 親機60L 1台 80L 1台 子機39台 トイレ浴室用押釦50個 制御機1台 液晶表示親機3台 スプリッタ40台 LEDフラッシュライト12個 電源装置3台 無線押ボタン40個 IoTゲートウェイ40台 IoTコントローラー1台 L2PoEHUB(50ポート)1台 非常用電源装置1000VA 1台
空 調 設 備	パッケージエアコン 全熱交換器	62 58	
給 排 水 設 備	受水槽 給水ポンプユニット ガス給湯器	1 1 6	容量7.5m ³ 50Φ×400Φ×3800 /min×21m (単独交互ユニット) 瞬間式ガス湯沸器 加熱能力300号 (50号×6)
医 療 ガ ス 設 備	医療用ガス	2	酸素、吸引
防 災 設 備	誘導灯設備 自動火災報知器 スプリンクラー その他	1 1 1	避難口誘導灯19個 通路誘導灯13個 副受信機(20L) 2台 発信機6台 感知器(差動スポット型4個 定温スポット型42個 煙感知器116個) ヘッド321個 消火栓箱7基 消火器12本
搬 送 設 備	エレベーター	1	乗用兼車椅子用 45m/min 13名乗

9 主要備品

品 名	型 式	数 量
〔検査〕		
ポータブル脳波計	EEG-1274 (日本光電)	1
生化学自動分析装置	cobas6000<501/601> (ロシュ・ダイアグノスティックス)	1
超音波診断装置	ARIETTA E70 (日立製作所)	1
小型採血管準備装置	BC・ROBO・7 (テクノメディカ)	1
〔放射線〕		
全身用 X 線 CT 装置	Alexion TSX-034A (東芝メディカル)	1
一般 X 線撮影装置	BENE0-eX (富士フイルムメディカル)	1
ポータブル撮影装置	Sirius Starmobile tiara (日立メディコ)	1
〔体育館兼講堂、研修室等〕		
AV システム	WR-33 (ナショナル)	1
〔新館調剤室〕		
全自動錠剤分包機	YS-TR-200FDS II-VC (湯山製作所)	1
〔新館洗浄室〕		
高圧食器洗浄機	K-2 型 (特) (キョードー)	1
〔新館地下 1 階〕		
ベッド消毒器	ASK-7500 ABIHOS (アスカメディカル)	1
〔事務局〕		
医療情報システム一式	Express 5800 ほか (NEC)	1

* 購入額 500 万円以上

10 職員公舎・宿舎

	敷地面積	構造	建築面積	延べ面積	戸数	タイプ	1 戸当たり の専有面積
職員公舎 (医師、世帯用)	1,451.91 m ²	RC 造 3 階建	291.22 m ²	735.18 m ²	9 戸	3DK	74.97 m ²
職員公舎 (変則勤務者、単身用)	1,492.56 m ²	RC 造 4 階建	352.34 m ²	1200.42 m ²	40 戸	1K	26.10 m ²