

設計要求書

【 小児医療センター照明設備改修工事設計業務 】

本業務の実施項目等は、次のとおりとし、改修によって生ずる影響範囲も本設計業務に含めるものとする。

1 仮設工事

(1) 工事用仮設物

設計にあたり現地調査、既存図面を確認して工事による影響範囲を確認し段階的な切り替え施工や仮設等を検討確認すること。

- ① 仮設足場
- ② 機器搬入・搬出計画
- ③ 仮設電源設備
 - ・工事中、電源を落とすことができない機器類に、仮設電源を整備する。
- ④ その他必要なもの

2 小児医療センター

(1) 照明設備改修工事設計

- ① 電灯設備
 - ・改修範囲は、病院本棟 2 階・9 階・10 階・11 階・機械室駐車場内 (B1 階)とする。
 - ・改修範囲の一般用照明設備（非 LED）を全て LED へと更新する。
 - ・対象棟のトイレ照明は、人感センサー式とする。
 - ・令和 8 年 6 月 30 日までに概算工事費を算出し、監督員へ提出する。

3 その他

- ・設計方針、設計範囲等に疑義のある場合は、協議するものとする。
- ・病院という特性を踏まえ施設管理者と十分に協議を行い、仕様・施工時期・施工方法・仮設計画の検討を行うこと。