

物 品 購 入 仕 様 書

| | |
|---------------------------|---|
| 品名及び規格 | 灯油 J I S 1号 |
| 予定数量 (契約期間中の 見込み数量) | 12,000リットル <div><内訳></div> <div>(1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 4,000リットル</div> <div>(2) 埼玉県立精神医療センター 8,000リットル</div> |
| 履行期間 | 令和8年4月1日から令和8年5月31日まで |
| 契約方法 | 1リットル当たりの単価契約 |
| 納入方法 | 指定日時に指定数量を指定場所に納入する。 |
| 納入場所 | <div>(1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 埼玉県熊谷市板井1696番地 電話：048-536-9900</div> <div>(2) 埼玉県立精神医療センター 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室818番地2 電話：048-723-1111</div> |
| 灯油タンク概要 及び 注入口のサイズ | <div>(1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター A (R I 棟) 3,000ℓ × 1 基 65mm B (A 病 棟) 10,000ℓ × 1 基 50mm</div> <div>(2) 埼玉県立精神医療センター 6,000ℓ × 2 基 55mm</div> |
| 納入条件 及び 特記事項 | <div>(1) 納入に当たっては現場の指示に従うこと。</div> <div>(2) 実際の使用量が上記「予定数量」欄の数量に満たない場合であっても、契約満了日をもって本契約は終了する。</div> <div>(3) 契約期間中において市場価格に著しい変動があったときは、協議の上、契約内容を変更する場合がある。</div> <div>※年間使用見込数量は別添のとおりとする。</div> <div>ただし、予定数量等は変更になる場合がある。</div> <div>※タンク容量、搬入経路等については別添図面のとおりとする。</div> <div>※循環器・呼吸器病センターのBに係るタンクについては、A病棟と調理・洗濯棟の間にある通路を通る際、職員立会いの下でシャッターの開閉が必要となる。</div> |